

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
ELÉTRICA

FERNANDO MENDONÇA DA FONSECA

MODELAGEM DA LÓGICA DE CHAVEAMENTO DE ELEMENTOS
REATIVOS EXTERNOS EM COMPENSADORES ESTÁTICOS

Dissertação submetida ao Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
como parte dos requisitos para obtenção
do Título de Mestre em Ciências em
Engenharia Elétrica.

Área de concentração: Sistemas Elétricos de Potência

Orientador: Prof. Pedro Paulo de Carvalho Mendes, D. Sc.

Dezembro de 2010
Itajubá - MG

Livros Grátis

<http://www.livrosgratis.com.br>

Milhares de livros grátis para download.

Ficha catalográfica

**“Ao que lhe disse Jesus: Se podes?
Tudo é possível ao que crê.”
Marcos 9:23**

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela vida e pelas bençãos e oportunidades que Ele tem me concedido.

Aos meus pais, José (in memorian) e Adeb, que sempre acreditaram em mim e na minha motivação pelos estudos.

À minha esposa, Adriana, e à minha filha, Fernanda, pelo amor e paciência demonstrados e pelo incentivo que me deram a cada viagem que precisei realizar entre o Rio de Janeiro e Itajubá, durante a realização do curso.

A Furnas, por me proporcionar as condições necessárias para a realização deste trabalho. Em particular, agradeço ao amigo e grande incentivador Cesar Ribeiro Zani, chefe do Departamento de Estudos e Planejamento Elétrico da Operação à época da aprovação da realização do meu curso.

Ao Prof. Pedro Paulo de Carvalho Mendes, pela irretocável didática de suas aulas durante o curso, bem como pela orientação, incentivo e apoio na elaboração desta dissertação de mestrado.

Em especial, agradeço ao amigo Nilo José Pereira de Macedo, pelo apoio, incentivo, além das inestimáveis sugestões durante todas as etapas do trabalho.

Aos amigos eng^o Antonio Luiz Bergamo do Bomfim (Eletrobras) e Prof. Cláudio Ferreira (UNIFEI), por terem aceito o convite para integrarem a banca examinadora da presente dissertação.

Ao amigo Jairo Faria pelo apoio na elaboração das figuras e diagramas apresentados ao longo do texto.

Desejo, por fim, que este trabalho sirva, de algum modo, para o aprimoramento de profissionais de sistemas de potência, e que incentive futuros desenvolvimentos e estudos que certamente contribuirão para o enriquecimento do conhecimento na área de energia elétrica.

RESUMO

A desregulamentação do setor elétrico em diversos países forçou a competição econômica no mercado de energia elétrica, obrigando os sistemas de potência a operarem cada vez mais próximos de seus limites de estabilidade. Com o crescimento econômico, o sistema elétrico também é obrigado a crescer em tamanho e complexidade, com consequente aumento dos riscos de falta de suprimento de energia elétrica.

A área de estudos elétricos de sistemas de potência precisou evoluir no desenvolvimento não somente das ferramentas computacionais que lhe servem de apoio, mas também no detalhamento da modelagem dos equipamentos elétricos representados.

Este trabalho apresenta um modelo dinâmico para representação em estudos de estabilidade eletromecânica do compensador estático da Subestação de Bandeirantes, localizada no Estado de Goiás, de propriedade de Furnas.

O modelo apresentado leva em conta a presença de elementos reativos externos (capacitores e reatores), que podem ser chaveados pela lógica de controle do equipamento. O modelo foi, em seguida, adaptado para utilização em um sistema elétrico reduzido, o que permitiu melhor evidenciar as diferenças existentes nas simulações com e sem a representação do chaveamento automático dos elementos reativos externos.

ABSTRACT

In recent years, the deregulation of the electrical sector in several countries forced economic competition for the electric energy market, thus leading power systems to operate closer to their stability limit. In addition, electric systems have to keep up with economic growth, expanding their size and complexity, increasing the risk of power outages.

Power systems electrical studies area was forced towards the development not only of computational helpful tool, but also to use more detailed models of electrical equipments.

This work develops a dynamic model for representation in electromechanical stability studies of the static Var compensator from Bandeirantes power station, owned by Furnas, and localized in Goiás State.

In this model, the reactive external elements (capacitors and reactors) are taken into account and can be switched by the static Var compensator internal logic. Afterwards the model has been adapted for using in a small electric system in order to show more clearly the differences between simulations considering or not the representation of the automatic switching of external reactive elements.

SUMÁRIO

RESUMO	i
ABSTRACT	ii
ÍNDICE DE FIGURAS	v
ÍNDICE DE TABELAS	x
Capítulo 1	1
Introdução	1
1.1 - Considerações gerais	1
1.2 - Revisão da bibliografia	3
1.3 - Objetivo e motivação	4
1.4 - Estrutura da dissertação	5
Capítulo 2	7
Conceitos básicos sobre compensadores estáticos de reativos	7
2.1 - Conceitos fundamentais	7
2.2 - Aplicações dos CERs em sistemas elétricos de potência	10
2.2.1 - Controle de tensão	10
2.2.2 - Cargas desequilibradas	11
2.2.3 - Aumento da capacidade de transmissão	11
2.2.4 - Melhoria da estabilidade transitória	14
2.2.5 - Amortecimento das oscilações devido a variações de carga	16
2.2.6 - Amortecimento de oscilações subsíncronas	16
2.2.7 - Compensação reativa de elos de corrente contínua	16
2.2.8 - Redução de sobretensões temporárias	17
2.3 - Principais sistemas de compensação reativa	17
2.3.1 - Capacitor chaveado mecanicamente (MSC)	17
2.3.2 - Reator chaveado mecanicamente (MSR)	18
2.3.3 - Reator controlado por tiristor (TCR)	19
2.3.4 - Capacitor chaveado por tiristor (TSC) [9]	22
2.3.5 - CER híbrido: TCR com capacitores em paralelo	24
2.4 - Modelagem de CERs em estudos elétricos	26
2.4.1 - Modelos para estudos de fluxo de potência [6,7,8]	26
2.4.2 - Modelos dinâmicos para estudos de estabilidade	30
Capítulo 3	38
O compensador estático da SE Bandeirantes	38
3.1 - Descrição geral do equipamento	38
3.2 - Funções de controle implementadas no modelo atual	41
3.2.1 - Controle do TCR	41
3.2.2 - Estatismo	42
3.2.3 - Controle do TSC	42
3.2.4 - Estratégia de subtensão	42
3.3 - Limitações do modelo atual	42
Capítulo 4	44
Aprimoramento do modelo do SVS da SE Bandeirantes [12]	44
4.1 - Motivação	44
4.2 - Descrição da lógica MSRE	45
4.2.1 - Operação normal do SVS	45
4.2.2 - Modos de controle da lógica MSRE	46
4.2.3 - Operação em regime permanente - Modo manual	46
4.2.4 - Operação em regime permanente - Modo automático	47
4.2.5 - A curva característica de tempo inverso	52
4.3 - Correção dos limites do CER com a frequência [10]	54
4.4 - Controle conjunto de tensão (CCT) do SVS	56
4.4.1 - Tensão de referência	56
4.4.2 - Slope	56

4.4.3 - Operação em modo separado.....	56
4.4.4 - Operação em modo conjunto	56
4.4.5 - Fatores de participação.....	57
4.5 - O modelo do SVS da SE Bandeirantes no Programa ANATEM	57
4.5.1 - Considerações gerais	57
4.5.2 - Descrição geral do modelo em CDU	59
4.5.2.1 - Malha principal	59
4.5.2.2 - Malha referente ao MSRE	59
4.5.2.3 - Malhas referentes às cargas dinâmicas	62
Capítulo 5.....	63
Simulações com o programa ANATEM	63
5.1 - Teste das funcionalidades implementadas da lógica MSRE.....	63
5.1.1 - Rede elétrica modelada no programa ANAREDE.....	63
5.1.2 - Casos processados no programa ANATEM	65
5.1.2.1 - Caso Base nº 1: sem capacitor e sem reatores	65
5.1.2.2 - Caso Base nº 2: com capacitor e sem reatores	71
5.1.2.3 - Caso Base nº 3: sem capacitor e com reator RT01	76
5.1.2.4 - Caso Base nº 4: sem capacitor e com reator RT02	83
5.1.2.5 - Caso Base nº 5: sem capacitor e com reatores RT01 e RT02	89
5.2 - Análise de perturbações no Sistema Interligado Nacional	95
5.2.1 - Caso Base: Março 2010 - Carga Pesada	96
5.3 - Análise de perturbações no Sistema Brazilian Birds.....	102
5.3.1 - Influência da correção dos limites de CER com a frequência	103
5.3.1.1 - Sobrefrequência	103
5.3.1.2 - Subfrequência.....	105
5.3.1.3 - Sobrefrequência seguida de subfrequência	107
5.3.2 - Influência da malha do controle conjunto de tensão	109
Capítulo 6.....	116
Conclusões.....	116
Referências Bibliográficas	118
Anexos	120
Anexo I	121
Modelo atual do SVS da Subestação de Bandeirantes para o ANATEM.....	121
Anexo II	123
Dados do Sistema <i>Brazilian Birds</i>	123
II.1 - Descrição.....	124
Anexo III	131
Novo modelo em CDU proposto para o SVS Bandeirantes	131

ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura 2.1 - Diagrama ilustrativo das definições de compensador estático de reativo e suas relações com outros dispositivos de compensação reativa
- Figura 2.2 - Característica $V \times I$ típica de um CER e seus circuitos equivalentes
- Figura 2.3 - Modelo dinâmico típico de um CER
- Figura 2.4 - Equivalente de um sistema e um CER para controle carga x tensão
- Figura 2.5 - Gráfico da variação da tensão na carga de fator de potência constante, em função do carregamento, com e sem CER
- Figura 2.6 - Sistema máquina barra infinita
- Figura 2.7 - Sistema máquina barra infinita com CER
- Figura 2.8 - Característica potência x ângulo do sistema com e sem CER
- Figura 2.9 - Sistema máquina barra infinita para análise da estabilidade transitória
- Figura 2.10 - Característica potência x ângulo para sistema sem CER
- Figura 2.11 - Característica potência x ângulo para sistema com CER
- Figura 2.12 - Característica tensão x corrente de um MSC
- Figura 2.13 - Característica tensão x corrente de um MSR
- Figura 2.14 - Formas de onda de tensão e corrente em um TCR
- Figura 2.15 - Característica $V \times I$ do TCR com estatismo nulo
- Figura 2.16 - Característica $V \times I$ do TCR com estatismo não nulo
- Figura 2.17 - Característica $V \times I$ de um TCR com controle de tensão e limitador de corrente
- Figura 2.18 - TCR com ponte tiristorizada de seis pulsos e componentes harmônicas geradas
- Figura 2.19 - TSC: representações monofásica e trifásica
- Figura 2.20 - Instante ideal de chaveamento do capacitor em um TSC
- Figura 2.21 - TSCs em paralelo
- Figura 2.22 - Característica $V \times I$ de TSCs em paralelo
- Figura 2.23 - Instalação típica de um CER que utiliza TCR
- Figura 2.24 - Característica $V \times I$ de um CER que utiliza TCR em paralelo com capacitores
- Figura 2.25 - Características $V \times I$ de um CER e da carga de um sistema de potência
- Figura 2.26 - Modelos convencionais de CER para estudos de fluxo de potência

- Figura 2.27 - Comparação da potência reativa gerada pelo modelo convencional de CER, que utiliza um gerador, e por uma susceptância fixa
- Figura 2.28 - Modelo Linear com Q (Programa Anarede)
- Figura 2.29 - Modelo Linear com I (Programa Anarede)
- Figura 2.30 - Modelo clássico de um CER
- Figura 2.31 - Modelo básico do SVG (susceptância controlada)
- Figura 2.32 - Modelo básico do SVG (fonte de corrente controlada)
- Figura 2.33 - Modelos simplificados do CER e do sistema de potência
- Figura 2.34 - Característica dos modelos simplificados do CER e do sistema de potência
- Figura 2.35 - Controle da tensão (U) para característica do CER ajustada para compensação parcial ou total ($E = V_{REF}$)
- Figura 2.36 - Diagrama de blocos do CER com controle da tensão terminal em malha fechada
- Figura 3.1 - Diagrama unifilar do SVS da SE Bandeirantes
- Figura 3.2 - SVC com tiristores em plena condução e TSC desligado
- Figura 3.3 - SVC com tiristores cortados e TSC ligado
- Figura 3.4 - SVS com máxima absorção de reativo
- Figura 3.5 - SVS com máxima geração de reativo
- Figura 4.1 - Susceptância dinâmica do SVS
- Figura 4.2 - Curva característica de tempo inverso
- Figura 4.3 - Malha principal do SVS da SE Bandeirantes
- Figura 4.4 - Diagrama de blocos para o cálculo de B_{REL_CAP} ou B_{REL_IND}
- Figura 4.5 - Diagrama de blocos do circuito de controle de contagem de tempo para chaveamento de elemento reativo externo
- Figura 4.6 - Diagrama de blocos do circuito de controle para envio de ordem de chaveamento de elemento reativo externo
- Figura 5.1 - Rede elétrica representada no Programa ANAREDE
- Figura 5.2 - Caso base nº 1 (simulação A)
- Figura 5.3 - Caso base nº 1 (simulação B)
- Figura 5.4 - Caso base nº 1 (simulação C)
- Figura 5.5 - Caso base nº 1 (simulação D)
- Figura 5.6 - Caso base nº 1 (simulação E)
- Figura 5.7 - Caso base nº 1 (simulação F)

-
- Figura 5.8 - Caso base nº 1 (simulação G)
- Figura 5.9 - Caso base nº 2 (simulação A)
- Figura 5.10 - Caso base nº 2 (simulação B)
- Figura 5.11 - Caso base nº 2 (simulação C)
- Figura 5.12 - Caso base nº 2 (simulação D)
- Figura 5.13 - Caso base nº 2 (simulação E)
- Figura 5.14 - Caso base nº 2 (simulação F)
- Figura 5.15 - Caso base nº 2 (simulação G)
- Figura 5.16 - Caso base nº 3 (simulação A)
- Figura 5.17 - Caso base nº 3 (simulação B)
- Figura 5.18 - Caso base nº 3 (simulação C)
- Figura 5.19 - Caso base nº 3 (simulação D)
- Figura 5.20 - Caso base nº 3 (simulação E)
- Figura 5.21 - Caso base nº 3 (simulação F)
- Figura 5.22 - Caso base nº 3 (simulação G)
- Figura 5.23 - Caso base nº 4 (simulação A)
- Figura 5.24 - Caso base nº 4 (simulação B)
- Figura 5.25 - Caso base nº 4 (simulação C)
- Figura 5.26 - Caso base nº 4 (simulação D)
- Figura 5.27 - Caso base nº 4 (simulação E)
- Figura 5.28 - Caso base nº 4 (simulação F)
- Figura 5.29 - Caso base nº 4 (simulação G)
- Figura 5.30 - Caso base nº 5 (simulação A)
- Figura 5.31 - Caso base nº 5 (simulação B)
- Figura 5.32 - Caso base nº 5 (simulação C)
- Figura 5.33 - Caso base nº 5 (simulação D)
- Figura 5.34 - Caso base nº 5 (simulação E)
- Figura 5.35 - Caso base nº 5 (simulação F)
- Figura 5.36 - Caso base nº 5 (simulação G)
- Figura 5.37 - Diagrama unifilar do sistema interligado próximo ao barramento de 345 kV da SE Bandeirantes
- Figura 5.38 - Abertura da LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1), sem aplicação de curto-circuito (Potência reativa de saída do SVS)

- Figura 5.39 - Abertura da LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1), sem aplicação de curto-circuito (Susceptância de saída do SVS)
- Figura 5.40 - Abertura da LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1), sem aplicação de curto-circuito (Tensão em Bandeirantes 345 kV)
- Figura 5.41 - CC trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1) (Potência reativa de saída do SVS)
- Figura 5.42 - CC trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1) (Susceptância de saída do SVS)
- Figura 5.43 - CC trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1) (Tensão em Bandeirantes 345 kV)
- Figura 5.44 - Abertura simultânea das LT's Bandeirantes - Samambaia 345 kV sem aplicação de curto-circuito (Potência reativa de saída do SVS)
- Figura 5.45 - Abertura simultânea das LT's Bandeirantes - Samambaia 345 kV sem aplicação de curto-circuito (Susceptância de saída do SVS)
- Figura 5.46 - Abertura simultânea das LT's Bandeirantes - Samambaia 345 kV sem aplicação de curto-circuito (Tensão em Bandeirantes 345 kV)
- Figura 5.47 - CC trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura simultânea das LT's 345 kV Bandeirantes - Samambaia (Potência reativa de saída do SVS)
- Figura 5.48 - CC trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura simultânea das LT's 345 kV Bandeirantes - Samambaia (Susceptância de saída do SVS)
- Figura 5.49 - CC trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura simultânea das LT's 345 kV Bandeirantes - Samambaia (Tensão em Bandeirantes 345 kV)
- Figura 5.50 - Abertura simultânea das LT's 440 kV Arara - Curió e Chopim - Bicudo (Limite máximo da susceptância de saída do CER)
- Figura 5.51 - Abertura simultânea das LT's 440 kV Arara - Curió e Chopim - Bicudo (Potência reativa injetada pelo capacitor de 50 Mvar da barra Garça - 230)
- Figura 5.52 - Abertura simultânea das LT's 440 kV Arara - Curió e Chopim - Bicudo (Potência reativa drenada pelo reator de 30 Mvar da LT 230 kV Gavião - Garça)
- Figura 5.53 - Perda de 3 unidades geradoras da UHE Gavião (Limite mínimo da susceptância de saída do CER)
- Figura 5.54 - Perda de 3 unidades geradoras da UHE Gavião (Potência reativa injetada pelo capacitor de 50 Mvar na barra Garça 230 kV)

-
- Figura 5.55 - Perda de 3 unidades geradoras da UHE Gavião (Potência reativa drenada pelo reator de 30 Mvar da LT 230 kV Gavião - Garça)
- Figura 5.56 - Abertura simultânea das LT's 440 kV Arara - Curió e Chopim - Bicudo ($t = 10$ s), seguida de perda da UHE Gavião ($t = 80$ s)
- Figura 5.57 - Abertura simultânea das LT's 440 kV Arara - Curió e Chopim - Bicudo ($t = 10$ s), seguida de perda da UHE Gavião ($t = 80$ s) - SEM CORREÇÃO PELA FREQUÊNCIA
- Figura 5.58 - Abertura simultânea das LT's 440 kV Arara - Curió e Chopim - Bicudo ($t = 10$ s), seguida de perda da UHE Gavião ($t = 80$ s) - COM CORREÇÃO PELA FREQUÊNCIA
- Figura 5.59 - SVS da barra Garça 230 kV com 2 CERs
- Figura 5.60 - Resultado da simulação 1 (Potência reativa de saída - CER1 e CER2)
- Figura 5.61 - Resultado da simulação 2 (Potência reativa de saída - CER1 e CER2)
- Figura 5.62 - Resultado da simulação 3 (Potência reativa de saída - CER1 e CER2)
- Figura 5.63 - Resultado da simulação 3 (Tensão na barra Garça 230 kV)
- Figura 5.64 - Resultado da simulação 4 (Potência reativa de saída - CER1 e CER2)
- Figura 5.65 - Resultado da simulação 5 (Potência reativa de saída - CER1 e CER2)
- Figura I.1 - Diagrama de blocos do atual modelo em CDU de cada CER do SVS Bandeirantes
- Figura II.1 - Diagrama unifilar do sistema *Brazilian Birds*

ÍNDICE DE TABELAS

- Tabela 4.1 - Dados para elaboração da curva característica de tempo inverso
- Tabela 4.2 - Faixas de ajuste do tempo de indisponibilidade de um elemento reativo externo após manobra
- Tabela 5.1 - Valores de B_{CST} e B_{IST} utilizados nos casos processados (base 100 MVA)
- Tabela 5.2 - Simulações processadas a partir do caso base nº 1
- Tabela 5.3 - Simulações processadas a partir do caso base nº 2
- Tabela 5.4 - Simulações processadas a partir do caso base nº 3
- Tabela 5.5 - Simulações processadas a partir do caso base nº 4
- Tabela 5.6 - Simulações processadas a partir do caso base nº 5
- Tabela II.1 - Dados das linhas de transmissão
- Tabela II.2 - Dados dos transformadores de dois enrolamentos
- Tabela II.3 - Dados dos transformadores de três enrolamentos
- Tabela II.4 - Dados da compensação paralela
- Tabela II.5 - Dados da compensação série
- Tabela II.6 - Dados de máquinas (regime transitório)
- Tabela II.7 - Dados de máquinas (regime permanente)
- Tabela II.8 - Dados de cargas
- Tabela II.9 - Dados dos reguladores de tensão
- Tabela II.10 - Dados dos reguladores de velocidade

Capítulo 1

Introdução

1.1 - Considerações gerais

A indústria de energia elétrica tem passado por profundas transformações ao redor de todo o mundo. As forças de mercado, a escassez de recursos naturais e a sempre crescente demanda por energia elétrica são apenas alguns dos inúmeros fatores responsáveis por este cenário de mudanças sem precedente.

O novo ambiente desregulamentado do setor elétrico vem obrigando os agentes a serem cada vez mais competitivos, buscando a otimização do uso de seus recursos. As restrições econômicas e ambientais impostas à construção de novas linhas de transmissão e usinas têm levado os sistemas de energia elétrica existentes a operarem cada vez mais próximos do limite seguro de estabilidade, segundo o critério N-1, isto é, considerando a perda de um componente do sistema. Esta prática tem provocado o surgimento de problemas relacionados ao controle da potência reativa nos sistemas, o que se constitui numa das principais restrições à operação estável dos mesmos. Em resposta a aumentos de carga, as magnitudes das tensões nos barramentos do sistema decaem lentamente. Este decaimento é usualmente controlado pelos operadores do sistema através do chaveamento de elementos reativos fixos (capacitores ou reatores), ou por meio do aumento da geração de potência reativa nas máquinas. No entanto, o aumento contínuo da carga pode eventualmente levar o sistema a um estado de instabilidade caracterizado por um rápido declínio das magnitudes das tensões das barras. Esse fenômeno é conhecido

na literatura como “colapso de tensão”. A causa principal de sua ocorrência é a incapacidade do sistema em atender a demanda de potência reativa. O colapso de tensão é um fenômeno essencialmente local, mas sua ocorrência pode desencadear blecautes parciais ou totais.

Em sistemas elétricos de potência é comum que os centros de geração estejam afastados dos centros de carga, conectando-se a estes por meio de longas linhas de transmissão em alta tensão. Além disso, para o atendimento da crescente demanda de energia elétrica, sistemas outrora isolados vêm sendo interligados. Estes dois fatores, associados à operação do sistema de transmissão com elevado carregamento, algumas vezes próximo do limite de estabilidade, contribuem para o surgimento de oscilações eletromecânicas entre áreas, de baixa frequência, subamortecidas ou até mesmo não amortecidas.

As oscilações entre áreas podem restringir sensivelmente a operação de sistemas, já que podem causar desligamentos em cascata de linhas de transmissão e/ou de grandes blocos de geração, podendo levar até mesmo a um colapso do sistema. Ao reduzirem as flutuações das variáveis controladas, o amortecimento destas oscilações não apenas melhora a qualidade do serviço elétrico, como também promove o aumento dos limites de estabilidade do sistema de transmissão. Isso permite, em alguns casos, o adiamento da expansão do sistema, promovendo economia significativa.

Uma forma eficiente de acrescentar amortecimento às oscilações entre áreas é a utilização de compensadores estáticos de reativo (CERs), que são dispositivos que utilizam a eletrônica de potência associada a bancos de capacitores e reatores para auxílio no controle de tensão em sistemas elétricos. Os CERs foram utilizados inicialmente em indústrias, tanto para controle de *flicker*, que são oscilações rápidas de tensão causadas por cargas (ex: fornos a arco), como para regulação da tensão resultante da partida de motores, dentre outras aplicações. O primeiro CER de porte com tiristores foi colocado em serviço no ano de 1972 por uma empresa européia. Posteriormente, CERs começaram a ser aplicados também em sistemas de potência. Atualmente, existem cerca de 12 CERs no sistema interligado brasileiro, com maior concentração na área Norte/Nordeste, que conta com 7 destes equipamentos, sendo o CER de Bom Jesus da Lapa, de propriedade da CHESF, o que possui a maior disponibilidade de potência reativa (-250 a +250 Mvar).

Um CER com controle puro de tensão não é capaz de promover amortecimento adequado das oscilações de baixa frequência. Para este fim, certas variações de tensão devem ser permitidas. Assim, deve-se aplicar um sinal adicional no regulador de tensão do CER, que funciona de maneira semelhante ao sinal adicional (PSS - *Power System Stabilizer*) utilizado nos reguladores de tensão de geradores síncronos.

Os efeitos da aplicação de compensadores estáticos de reativo em sistemas elétricos de potência vêm sendo investigados ao longo das últimas décadas, não só no aspecto teórico, mas também através da observação do desempenho de CERs que já estão em operação em sistemas reais. Os artigos referidos a seguir, descritos na literatura técnica, apresentam resultados de alguns estudos.

1.2 - Revisão da bibliografia

Apesar do esforço e dedicação empregados durante a fase de pesquisa de artigos e trabalhos relacionados ao tema da presente dissertação, poucas foram as referências encontradas. A maioria dos trabalhos escritos sobre compensadores estáticos de reativos enfatiza a influência destes equipamentos no controle de tensão e amortecimento de oscilações durante emergências nos sistemas elétricos nos quais estão inseridos. Não foram, portanto, encontrados trabalhos que destacassem a influência da modelagem da lógica de chaveamento de elementos reativos externos.

Em [1], Lefebvre e Lajoie apresentam um modelo de compensador estático de reativos baseado em análise modal, posteriormente incorporado ao programa EMTP (ElectroMagnetic Transient Program). O modelo é basicamente constituído por um compensador estático genérico que utiliza reatores controlados por tiristores. A estrutura do modelo foi concebida em módulos, de forma a permitir a representação de compensadores de diferentes tipos. O modelo permite também a investigação de possíveis interações harmônicas entre o compensador estático e o sistema em que o mesmo estiver conectado.

Na referência [2] é apresentado um estudo que avalia o desempenho de controladores FACTS (Flexible AC Transmission Systems) para a melhoria da estabilidade angular frente a pequenas perturbações em sistemas elétricos de potência. A análise da estabilidade e o projeto de estabilizadores POD (*Power Oscillation Damping*) para controladores FACTS são baseados em técnicas diversas, tais como análise modal, bifurcações de Hopf, gráficos do lugar das raízes, entre outras. O desempenho de diferentes sinais de entrada para estabilizadores POD é investigado. Os resultados das simulações revelam que tanto os controladores FACTS série quanto os em derivação possuem grande aplicação na manutenção da estabilidade angular de sistemas elétricos.

A referência [3] apresenta um estudo sobre a influência de compensadores estáticos de reativos na estabilidade de tensão de sistemas de energia elétrica. São investigadas as interações das dinâmicas da carga, do gerador e do compensador estático de reativos através de análise modal dinâmica, inicialmente em um sistema isolado. Posteriormente, em um sistema de maior porte são estudados os efeitos da inclusão destes equipamentos por meio de análise modal estática. Os resultados

apresentados para ambos os casos serviram para mostrar a eficácia de compensadores estáticos de reativos no aumento das margens de estabilidade de tensão.

Na referência [4] Cañizares et al propõem e validam modelos para representar STATic Synchronous Shunt COMPensators (STATCOM) em estudos de estabilidade angular e de tensão em sistemas de potência. Os modelos propostos foram inicialmente validados por meio de simulações no programa EMTP em um sistema teste. Em seguida, foram implementados em dois diferentes programas usados em estudos de estabilidade angular e de tensão em sistemas elétricos de potência. Todo o detalhamento da implementação dos modelos, os controles utilizados e demais dados que serviram de base para o estudo foram também divulgados.

A importância da modelagem de sistemas estáticos de reativo para simulações de fluxo de potência, de estabilidade transitória e de longo termo é destacada na referência [5]. Objetivando aprimorar a modelagem, recomenda-se que sejam usados os modelos e parâmetros padronizados para troca de dados. Para simulações de fluxo de potência, recomenda-se que sejam usados modelos melhorados com representação apropriada dos limites e com a representação do estatismo do CER. É proposta uma estrutura modular para modelos dinâmicos e são recomendados dois modelos básicos com diferentes métodos de representação do estatismo. O artigo fornece orientação para o ajuste inicial dos parâmetros. Outras funções do CER, incluindo funções para dinâmica de longo termo, são descritas. Quando necessário, estas funções podem ser implementadas por meio de modelos definidos pelo usuário. Os modelos, em geral, são válidos para sistemas fortes. Para sistemas fracos, estudos complementares com auxílio do programa EMTP, incluindo a dinâmica da rede, podem ser necessários.

1.3 - Objetivo e motivação

Os objetivos principais da presente dissertação são: (a) apresentar as características básicas da lógica de chaveamento de elementos externos de um compensador estático; (b) desenvolver modelos dinâmicos correspondentes para aplicação em estudos de transitórios eletromecânicos; (c) implementar os modelos citados no Programa ANATEM, através de CDUs e (d) simular casos diversos.

A motivação principal é a constatação de que nenhum dentre os modelos de compensadores estáticos atualmente disponíveis no banco de dados para estudos de estabilidade eletromecânica do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) contempla o detalhamento da lógica de chaveamento de elementos externos de compensadores estáticos.

1.4 - Estrutura da dissertação

Com objetivo de cobrir todos os tópicos que se pretende abordar, esta dissertação está dividida em 6 capítulos.

O capítulo 1 apresenta um resumo de trabalhos publicados a respeito da importância e crescente utilização de compensadores estáticos de reativos em sistemas elétricos de potência. Neste capítulo são também incluídas algumas referências que propõem modelos para representação destes equipamentos em programas computacionais que servem como ferramenta de apoio em estudos elétricos de naturezas diversas.

O capítulo 2 apresenta alguns conceitos básicos sobre compensadores estáticos de reativos. São descritas as principais aplicações destes equipamentos em sistemas elétricos de potência, bem como os principais tipos de compensadores estáticos existentes. São também efetuadas breves considerações quanto à modelagem destes equipamentos em estudos de sistemas de potência (regime permanente, estabilidade dinâmica e pequenas perturbações).

No capítulo 3 são apresentadas as características principais do compensador estático da Subestação de Bandeirantes, de propriedade de Furnas, bem como o modelo atualmente utilizado para sua representação no programa de análise de transitórios eletromecânicos ANATEM. São discutidas as limitações e restrições deste modelo, tendo em vista a crescente necessidade de se representar o mais fidedignamente possível o comportamento dinâmico destes equipamentos nos programas computacionais utilizados em estudos elétricos.

O capítulo 4 descreve o aprimoramento proposto para o modelo descrito no capítulo 3, com destaque não apenas para a obtenção da completa automatização da lógica de chaveamento dos elementos reativos externos. Foram ainda implementadas duas outras importantes funcionalidades: correção da susceptância de saída do modelo do compensador estático com a frequência e representação do controle conjunto de tensão, já que existem 2 CERs em operação na Subestação de Bandeirantes.

O capítulo 5 apresenta os resultados do desempenho dinâmico do novo modelo proposto, inicialmente em um sistema de potência reduzido. Destaca-se a completa observância dos intertravamentos, temporizações e restrições impostas pela lógica implementada e comissionada pelo fabricante na planta do equipamento real. Em seguida, a adequação do modelo é testada por meio de simulações efetuadas no sistema interligado brasileiro, com sua representação completa. Finalmente, em um sistema elétrico fictício de dimensões reduzidas, são avaliadas a influência da correção da susceptância de saída do CER com a frequência, bem como da representação do controle conjunto de tensão, com destaque para as recomendações de estratégias

adequadas à operação do equipamento em situações de limitações operativas de um dos CERS.

O capítulo 6 é reservado para a apresentação das conclusões da dissertação. Algumas sugestões para desenvolvimento de trabalhos futuros são também indicadas.

Capítulo 2

Conceitos básicos sobre compensadores estáticos de reativos

2.1 - Conceitos fundamentais

Compensadores estáticos de reativos (CER) consistem de elementos reativos fixos ligados em paralelo com a rede, associados a uma malha de controle. Este sistema é capaz de gerar ou absorver potência reativa do sistema de potência em função de variações percebidas em uma variável de controle, que normalmente é a tensão do barramento onde o mesmo é conectado.

Na literatura especializada é comum encontrar abreviaturas referindo-se a compensadores estáticos de reativos. A figura 2.1 permite definir exatamente a abrangência de cada um dos termos a que tais abreviaturas se referem. Sendo assim, têm-se as seguintes definições:

- a) SVG (*Static Var Generator* ou gerador estático de reativo): é constituído pelos elementos reativos shunt fixos (capacitores e reatores).
- b) SVC (*Static Var Compensator*) ou CER (*Compensador Estático de Reativo*): é constituído pelo SVG e uma malha de controle utilizada para variar a susceptância shunt do SVG.

- c) MSRE (Mechanically Switched Reactive Elements): São elementos reativos shunt fixos (capacitores e reatores) chaveados por controle sempre que a geração ou absorção de potência reativa do SVC ultrapassar limites preestabelecidos por intervalos de tempo definidos.
- d) SVS (Static Var System): resultam da associação de um CER a elementos shunt fixos chaveados mecanicamente (MSRE).
- e) VCS (Var Compensator System): são o resultado da associação de um SVS a um compensador síncrono.




Figura 2.1 - Diagrama ilustrativo das definições de compensador estático de reativo e suas relações com outros dispositivos de compensação reativa

O CER é conectado em derivação com a rede de transmissão, na qual injeta ou dela absorve potência reativa de modo a manter alguma grandeza elétrica (geralmente a tensão da barra à qual está conectado) em torno de um valor especificado. A configuração mais comum do CER é constituída por um reator controlado por tiristores (TCR - *Thyristor Controlled Reactor*) ligado em paralelo com um banco de capacitores chaveado por tiristores (TSC - *Thyristor Switched Capacitor*). Uma vez que o CER altera a tensão da barra à qual está conectado, o mesmo pode ser entendido como uma carga reativa variável. O contínuo ajuste da magnitude desta carga é o que mantém a tensão da barra terminal do CER aproximadamente constante. A potência

reativa que o CER troca com o sistema é diretamente proporcional ao valor da sua susceptância de saída e ao quadrado da tensão da barra terminal.

Uma característica tensão x corrente típica de um compensador estático de reativo é mostrada na figura 2.2(a). Pode-se notar que dentro de seus limites operativos, o CER é um equipamento capaz de gerar ou absorver potência reativa, mantendo sua tensão terminal praticamente inalterada. Este comportamento é equivalente ao de uma susceptância shunt (B) controlada por tensão (ver figura 2.2(b)), ou ao de uma fonte de tensão ideal (V_{REF}) em fase com a tensão (V) do sistema (ver figura 2.2(c)), ambas ligadas ao sistema no ponto de conexão do CER.




Figura 2.2 - Característica $V \times I$ típica de um CER e seus circuitos equivalentes

Na Figura 2.3 está ilustrado o diagrama de blocos de um modelo dinâmico que representa o regulador de tensão do CER. Neste modelo a susceptância do CER (B_{CER}) é ajustada através do ganho K_{CER} de modo a manter o valor da tensão da barra (V_T) praticamente inalterada, próximo ao valor de referência (V_{REF}).




Figura 2.3 - Modelo dinâmico típico do regulador de tensão de um CER

A constante de tempo T_{CER} representa o atraso do circuito de disparo dos tiristores, geralmente muito pequeno. B_{MAX} e B_{MIN} , representam, respectivamente, os limites máximos capacitivo e indutivo do equipamento. Embora bastante simplificado, este

modelo de primeira ordem é amplamente encontrado em diversos trabalhos, sendo muito similar a alguns dos modelos ainda hoje utilizados por empresas concessionárias de energia elétrica na maioria dos programas de estabilidade.

2.2 - Aplicações dos CERs em sistemas elétricos de potência

Dentre as inúmeras aplicações dos CERs em sistemas elétricos de potência, destacam-se as seguintes:

2.2.1 - Controle de tensão

Em sistemas elétricos com baixos níveis de curto-circuito, ou naqueles que possuem linhas de transmissão muito longas, a tensão é significativamente afetada tanto por variações de carga, quanto pelo chaveamento de outros equipamentos, tais como capacitores, reatores, transformadores, entre outros. Isto pode acabar acarretando a operação indevida de proteções ou controles, o que, por sua vez, pode levar ao desligamento das próprias cargas.

A variação de tensão nos terminais de uma carga ligada a um sistema com baixo nível de curto-circuito, como função do próprio carregamento, pode ser modelada pelo esquema ilustrado na figura 2.4, onde E_{th} e jX_{th} representam, respectivamente, a tensão e a impedância do equivalente Thèvenin visto a partir dos terminais da carga.




Figura 2.4 - Equivalente de um sistema e um CER para controle carga x tensão

Da teoria clássica sabe-se que se nenhum tipo de compensação reativa for introduzida, a tensão no barramento da carga deste sistema tenderá ao colapso à medida em que a potência demandada pela carga aumentar (ver figura 2.5). Caso seja ligado um CER em paralelo com a carga, se o mesmo operar dentro de seus limites, a tensão na carga permanecerá aproximadamente constante para uma ampla faixa de potência demandada, conforme pode ser visto na curva B da figura 2.5. Mas se o CER ligado em paralelo com a carga possuir capacidade infinita, a tensão na barra de

carga permaneceria inalterada para qualquer condição de potência demandada, (curva C da figura 2.5).




Figura 2.5 - Gráfico da variação da tensão na carga de fator de potência constante, em função do carregamento, com e sem CER

2.2.2 - Cargas desequilibradas

Cargas desbalanceadas ou monofásicas normalmente provocam distúrbios na tensão, sobretudo em sistemas com baixos níveis de curto-circuito. Tais cargas geram assimetria na forma de onda da tensão, além de causarem sobrecargas em diversos equipamentos e perdas adicionais nos geradores. Introduzindo-se compensação reativa adequada em tais situações, entre elas compensadores estáticos de reativos, pode-se alcançar, entre outros objetivos, o balanceamento de cargas e tensões, além da correção do fator de potência. O emprego de CERs com controle independente por fase de cada um dos elementos reativos é uma solução possível quando se deseja promover o balanceamento de cargas assimétricas e continuamente variáveis, tais como fornos a arco ou motores de tração elétrica (ex: ferrovias).

2.2.3 - Aumento da capacidade de transmissão

A capacidade de transmissão de um sistema de potência é normalmente limitada pelas tensões terminais e pela reatância série entre dois pontos quaisquer da rede. A figura 2.6 ilustra um sistema onde uma única máquina é ligada a uma barra infinita através de uma reatância série.




Figura 2.6 - Sistema máquina barra infinita

A potência ativa transferida entre os dois barramentos é dada pela equação (2.1).

$$P = P_{\max} \times \sin(\delta) = \frac{E^2}{X} \times \sin(\delta) \quad (2.1)$$

Onde:

E = magnitude da tensão interna da máquina, supostamente igual à da barra infinita

X = reatância equivalente entre os barramentos

P = potência ativa transferida entre os barramentos

P_{\max} = máxima potência ativa transferível entre os barramentos

δ = defasagem angular entre as tensões dos barramentos

A máxima potência transmitida ocorre quando $\delta = 90^\circ$, sendo dada por $P_{\max} = \frac{E^2}{X}$, valor este que representa o limite de estabilidade em regime permanente.

CERs aplicados ao longo da linha de transmissão que une os dois barramentos permitirão o aumento da capacidade de transmissão de potência em função do suporte de tensão proporcionado nos pontos onde forem inseridos.

Na figura 2.7 considera-se um CER de capacidade infinita, inserido exatamente no meio da linha de transmissão.




Figura 2.7 - Sistema máquina - barra infinita com CER

Se o mesmo mantiver a tensão no ponto de conexão com o mesmo módulo (E) das barras terminais, então a capacidade de transmissão será calculada conforme a equação (2.2).

$$P = 2 \times \frac{E^2}{X} \times \sin\left(\frac{\delta}{2}\right) \quad (2.2)$$

Portanto, o limite de estabilidade em regime permanente agora é atingido para uma defasagem angular entre as barras terminais (δ) igual a 180° . Em relação ao caso sem a presença do CER, a máxima potência transferível foi duplicada.

Pode-se demonstrar que a capacidade do CER requerida para a máxima transferência de potência ativa (P_m) entre as barras terminais deve ser igual a $4 P_m$ [13]. Devido a razões de ordem econômica, o nível de compensação do CER é menor que este valor teórico. Se um CER de capacidade limitada for utilizado além de sua capacidade nominal (faixa de controle), o mesmo passará a funcionar como uma susceptância *shunt* fixa. Assim, a tensão no meio da linha de transmissão que liga as barras terminais não mais será mantida no valor desejado (E). A potência ativa transferível (P) sofrerá uma redução conforme a relação dada na equação (2.3).

$$\frac{P}{P_m} = \frac{1}{1 - \frac{Q_{CER}}{4 \times P_m}} \times \sin(\delta) \quad (2.3)$$

A figura 2.8 mostra a característica do sistema máquina barra infinita com e sem o CER aplicado no meio da linha, em função da defasagem angular entre as barras terminais. O aumento da capacidade de transmissão conseguido para um caso particular em que se conecta um CER ao longo da linha deve ser determinado por meio de estudos de fluxo de potência.




Figura 2.8 - Característica potência x ângulo do sistema com e sem CER

2.2.4 - Melhoria da estabilidade transitória

Com vistas à manutenção da estabilidade de um sistema de potência, mesmo após a ocorrência de faltas eliminadas por meio da proteção, é preciso garantir que o carregamento do sistema esteja suficientemente abaixo do limite de estabilidade em regime permanente. O máximo carregamento de um sistema para o qual a estabilidade transitória do mesmo é mantida é conhecido como “limite de estabilidade transitória”.

No sistema mostrado na figura 2.9, admite-se a ocorrência de uma falta em uma das linhas de transmissão que operam em paralelo. Inicialmente considera-se o sistema sem a presença do CER.




Figura 2.9 - Sistema máquina barra infinita para análise da estabilidade transitória

Na figura 2.10, a curva (1) mostra a potência pré-falta transmitida entre as barras 1 e 3. Durante a falta as tensões diminuem sensivelmente, o que limita a potência elétrica transmitida a um valor menor do que antes da ocorrência do defeito.




Figura 2.10 - Característica potência x ângulo para sistema sem CER

A curva (2) mostra a potência transmitida durante o período da falta. Como a potência mecânica durante a falta é praticamente constante, isto fará com que o rotor do gerador experimente uma aceleração positiva, fazendo com que a defasagem angular (δ) aumente desde o ângulo inicial (δ_i) até (δ_c), quando então a proteção eliminará a falta. A curva (3) mostra a potência transmitida após a eliminação da falta. Nestas condições, dado que a reatância entre as barras 1 e 3 é agora duas vezes maior que antes da ocorrência da falta, a potência máxima que se pode transmitir é igual à metade da original. Após a eliminação da falta o rotor continuará acelerando devido à sua inércia. O ângulo (δ) aumentará até o valor δ_{\max} , para o qual as áreas A_1 e A_2 se igualam, conforme o critério das áreas iguais. O sistema será dito transitoriamente estável se $\delta_{\max} \leq \delta_{cr}$. O ângulo crítico (δ_{cr}) representa o ângulo máximo até o qual a desaceleração do rotor do gerador ainda é mantida. A partir deste ponto a aceleração será novamente positiva e a máquina acelerará novamente, o que levará à perda de sincronismo.

A utilização de um CER em um barramento que seccione as linhas permitirá um suporte de tensão neste ponto, aumentando a capacidade de transmissão do sistema. A área de desaceleração disponível para uma falta idêntica àquela considerada na ausência do CER será maior, proporcionando um aumento da margem de estabilidade transitória do sistema (ver figura 2.11).




Figura 2.11 - Característica potência x ângulo para sistema com CER

2.2.5 - Amortecimento das oscilações devido a variações de carga

Em sistemas de potência, os grandes distúrbios causados por curtos-circuitos, rejeições de carga ou manobras acidentais de algum equipamento são muito menos frequentes do que as pequenas oscilações decorrentes das variações de carga. Estas perturbações causam oscilações eletromecânicas que normalmente são amortecidas pelos enrolamentos amortecedores dos geradores síncronos, e também devido à atuação dos PSSs (*Power System Stabilizers*), que são sinais adicionais normalmente presentes nos sistemas de excitação das máquinas. Oscilações de potência não amortecidas são capazes de causar a perda de sincronismo entre geradores, podendo ocorrer após pequenas perturbações, quando o sistema de excitação, o regulador de velocidade e a característica da carga, individualmente ou em conjunto, geram torques de amortecimento negativos e/ou provocam redução do torque de sincronismo.

A utilização de CERs é eficaz nestes casos, pois fornece rápida resposta às necessidades de compensação reativa do sistema. A exemplo do que é feito nos reguladores automáticos de tensão de geradores (RATs), sinais adicionais podem ser inseridos na malha principal de controle dos CERs de forma a auxiliar no amortecimento de oscilações devido às variações na carga.

2.2.6 - Amortecimento de oscilações subsíncronas

Quando capacitores série são utilizados para compensar a indutância série de linhas de transmissão longas, um fenômeno conhecido como ressonância subsíncrona pode ocorrer. Este fenômeno se manifesta quando há ressonância entre o capacitor série e a indutância equivalente do gerador e da linha de transmissão, numa frequência inferior à nominal do sistema. Nestas condições, o eixo do gerador poderá apresentar amortecimento negativo para um dado modo torcional. Como resultado disso, oscilações torcionais poderão se amplificar espontaneamente, podendo vir até mesmo a causar a destruição do eixo do gerador. Também aqui a utilização de CERs com malhas adequadas de controle demonstra ser uma solução muito eficiente.

2.2.7 - Compensação reativa de elos de corrente contínua

Devido às suas próprias características, os elos CC são equipamentos consumidores de potência reativa. Este consumo é da ordem de 60% da potência ativa por eles conduzida, independentemente do modo de operação. A potência demandada por elos CC durante faltas ocorridas tanto no sistema AC quanto no sistema DC pode sofrer variações significativas e bastante rápidas. Isso faz com que os CERs figurem como uma ótima alternativa de suprimento de potência reativa para elos CC.

2.2.8 - Redução de sobretensões temporárias

Rejeições de carga normalmente provocam sobretensões significativas nas linhas de transmissão devido a diversos fatores, tais como o efeito Ferranti, o excesso de compensação capacitiva do sistema e sobreexcitação ou sobrevelocidade temporária dos geradores. Tais sobretensões poderão causar a atuação indevida de pararraios. A utilização de CERs é uma ótima alternativa na rápida redução da magnitude de sobretensões desta natureza.

2.3 - Principais sistemas de compensação reativa

Os sistemas de compensação reativa atualmente utilizados nos sistemas elétricos de potência podem consistir de uma variedade de elementos reativos *shunt*. Os principais tipos de elementos para controle de potência reativa, que podem fazer parte de um CER ou SVS são os seguintes:

- ✓ capacitor chaveado mecanicamente (*Mechanically Switched Capacitor* - MSC)
- ✓ reator chaveado mecanicamente (*Mechanically Switched Reactor* - MSR)
- ✓ reator controlado por tiristor (*Thyristor Controlled Reactor* - TCR)
- ✓ capacitor chaveado por tiristor (*Thyristor Switched Capacitor* - TSC)
- ✓ CER híbrido: TCR com capacitores em paralelo

2.3.1 - Capacitor chaveado mecanicamente (MSC)

O esquema básico de um MSC consiste de um capacitor único, ou de um banco de capacitores, normalmente conectado ao sistema de potência por meio de um disjuntor, diretamente ou por meio de um transformador. Um reator de pequeno porte pode ser inserido em série com o capacitor com objetivo de amortecer os transitórios devidos aos chaveamentos ou para reduzir componentes harmônicas.

A característica tensão x corrente de um MSC é linear, sendo definida pelos valores de corrente e tensão medidas, conforme figura 2.12.

Devido à natureza linear da característica tensão x corrente dos MSCs, a potência reativa fornecida por estes equipamentos durante a ocorrência de distúrbios na rede elétrica é pouco eficaz, já que a mesma é proporcional ao quadrado da tensão terminal.




Figura 2.12 - Característica tensão x corrente de um MSC

2.3.2 - Reator chaveado mecanicamente (MSR)

O esquema básico de um MSR consiste de um reator normalmente conectado ao sistema de potência por meio de um disjuntor ou chave seccionadora, tanto diretamente quanto por meio de um transformador. Reatores para aplicação em alta tensão normalmente são construídos de maneira similar a transformadores, podendo ter núcleos de ar ou de ferro. Para aplicações em baixa tensão os núcleos de ar são mais comuns.

A característica tensão x corrente de um MSR com núcleo de ar é linear dentro de sua faixa nominal de operação. Reatores com núcleo de ferro sofrem o efeito da saturação, quanto maior a corrente que os atravessa (figura 2.13).




Figura 2.13 - Característica tensão x corrente de um MSR

2.3.3 - Reator controlado por tiristor (TCR)

O esquema básico de um TCR consiste de um reator em série com um par de tiristores ligados em paralelo, cada um deles conduzindo a corrente em um sentido. Os tiristores conduzem em semiciclos alternados da tensão. O valor eficaz da corrente varia em função do ângulo de disparo (α). A condução total ocorre para $\alpha = 90^\circ$ e a corrente obtida é idêntica à que se obteria caso os tiristores fossem curto-circuitados. À medida em que α se aproxima de 180° , os tiristores se aproximam do corte, ou seja, passam a conduzir cada vez menos dentro do intervalo de um semiciclo. A corrente nos tiristores é essencialmente de natureza reativa e senoidal, estando 90° atrasada em relação à tensão, como pode ser visto na figura 2.14.




Figura 2.14 - Formas de onda de tensão e corrente em um TCR

Ângulos de disparo entre 0° e 90° não são permitidos, pois produzem correntes assimétricas, com componente DC positiva. O efeito de se aumentar o ângulo de disparo (α) é a redução da magnitude da corrente fundamental, o que equivale a um aumento da reatância do reator. Em suma, o TCR pode ser visto como uma susceptância controlável $B = f(\alpha)$, conforme indica a equação (2.4).

$$B(\alpha) = \frac{1}{X_L} \times \left[2 - \frac{2\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{\pi} \right] \quad (2.4)$$

onde X_L é a reatância do reator à frequência fundamental.

Com efeito, durante a operação do TCR a grandeza continuamente alterada é a susceptância *shunt* (B_L), o que faz variar a corrente. Esta alteração de B_L é executada por meio de uma malha de controle que, com objetivo de manter constante a tensão na barra terminal, varia o ângulo de disparo dos tiristores. Para um ângulo de disparo mínimo ocorre máxima condução e B_L atinge um valor máximo. O oposto ocorre para um ângulo de disparo máximo, quando B_L atinge um valor mínimo. A característica

típica tensão x corrente de um TCR com uma malha de controle associada pode ser vista na figura 2.15.




Figura 2.15 - Característica V x I do TCR com estatismo nulo.

A figura 2.16 mostra a mesma característica mostrada na figura 2.15, porém agora é permitido um pequeno desvio da tensão sendo controlada. Este desvio é conhecido como estatismo ou *slope*.




Figura 2.16 - Característica V x I do TCR com estatismo não nulo.

O TCR necessita de um sistema de controle capaz de determinar os instantes de disparo dos tiristores (ou seja, o valor do ângulo α), medidos a partir da última passagem da tensão por um valor nulo, gerando os pulsos de disparo correspondentes. A característica tensão x corrente resultante é aquela apresentada na figura 2.17, sendo descrita pela equação (2.5).




Figura 2.17 - Característica V x I de um TCR com controle de tensão e limitador de corrente

$$U = U_{REF} + X_{SL} \times I_{TCR} \quad (2.5)$$

onde X_{SL} é a reatância de *slope*.

Devido ao atraso na condução dos tiristores, o TCR gera correntes harmônicas para ângulos de disparo compreendidos entre 90° e 180° . Em um sistema trifásico equilibrado em que as fases do TCR estão ligadas em delta (ponte tiristorizada de seis pulsos), os harmônicos gerados são de ordem $6n \pm 1$, como se pode ver na figura 2.18.




Figura 2.18 - TCR com ponte tiristorizada de seis pulsos e componentes harmônicas geradas

2.3.4 - Capacitor chaveado por tiristor (TSC) [9]

O esquema básico de um TSC consiste de um capacitor em série com um par de tiristores ligados em paralelo, cada um deles conduzindo a corrente em um sentido. Um reator de pequeno porte pode ser ligado em série com o capacitor com objetivo de limitar transitórios decorrentes dos chaveamentos, amortecer as correntes de *inrush* e também para filtragem harmônica (figura 2.19).

Em sistemas trifásicos os TSCs são normalmente conectados em delta. O sistema de controle associado ao TSC serve para determinar o instante do disparo dos tiristores.




Figura 2.19 - TSC: representações monofásica e trifásica

Conforme ilustrado na Figura 2.20, o instante ideal para inserção do capacitor é quando a tensão do sistema (U) se iguala à tensão residual do capacitor (U_c), ou seja, quando a tensão sobre a válvula tiristorizada é nula. No instante t_1 , o conjunto de tiristores que conduz no semiciclo positivo de corrente é disparado, e conduz até o tempo t_2 , quando o outro grupo de tiristores recebe o sinal de disparo. Em geral, o acionamento é feito por um trem de pulsos. Quando o controle detecta que o banco de capacitor deve ser desligado do sistema, então o trem de pulsos é cessado e a válvula tiristorizada conduzirá até que a corrente se torne inferior à corrente mínima de condução. A válvula é então desligada e o capacitor permanece carregado.




Figura 2.20 - Instante ideal de chaveamento do capacitor em um TSC

O diagrama unifilar da figura 2.21 apresenta diversos TSCs ligados em paralelo. O controle associado consiste basicamente de um sistema gerador e sincronizador dos pulsos de disparo dos tiristores, do regulador de tensão e do sistema de medição.




Figura 2.21 - TSCs em paralelo

A característica tensão x corrente de um sistema de compensação reativa com TSCs em paralelo é descontínua, sendo determinada pela capacidade e pelo número de capacitores ligados em paralelo (figura 2.22). O TSC, portanto, só é capaz de controlar a tensão em degraus discretos e a faixa de controle é igual a $\left[U_{REF} \mp \frac{\Delta U}{2} \right]$, sendo ΔU o valor da banda morta associada.




Figura 2.22 - Característica V x I de TSCs em paralelo

Apesar de seu arranjo relativamente simples, o TSC vem sendo menos utilizado em sistemas de compensação de reativos devido às seguintes desvantagens:

- ✓ A compensação reativa é descontínua;
- ✓ A tensão através dos tiristores que não estão conduzindo pode alcançar até o dobro do valor de pico da tensão da rede.

2.3.5 - CER híbrido: TCR com capacitores em paralelo

Um TCR tem a capacidade apenas de absorver potência reativa, mas em algumas aplicações pode ser desejável maior flexibilidade, ou seja, que o compensador, além de absorver, também possa fornecer potência reativa ao sistema ao qual está conectado. Isto pode ser obtido através da instalação de capacitores fixos ou chaveados (mecanicamente ou por tiristores) em paralelo com o TCR. A figura 2.23 apresenta um diagrama esquemático de um CER que utiliza TCR. Os bancos de capacitores podem ser distribuídos entre os barramentos de AT e BT, mas o TCR é normalmente conectado ao barramento de BT, com valores máximos de tensão da ordem de 34,5kV.

A potência reativa total dos bancos de capacitores é calculada de forma a suprir a máxima solicitação de reativo esperada do CER. Alguns dos capacitores poderão estar associados aos filtros das componentes harmônicas, enquanto outros podem ser capacitores fixos ou chaveados (MSRE ou TSC). O reator normalmente possui potência nominal maior que a soma das potências nominais dos capacitores, permitindo uma eventual compensação reativa indutiva.




Figura 2.23 - Instalação típica de um CER que utiliza TCR

Para operação com potência reativa nula, o TCR deve absorver toda a potência reativa gerada pelos capacitores. O aumento do fornecimento de potência reativa para o sistema é obtido aumentando-se o valor do ângulo de disparo dos tiristores, pois desta forma o reator absorve menor quantidade de reativos. Como a potência reativa injetada pelos capacitores é fixa, o fluxo reativo líquido aumentará no sentido de fornecimento de potência reativa do CER para o sistema.

A característica tensão x corrente típica de um CER que utiliza TCR em paralelo com capacitores é apresentada na figura 2.24.




Figura 2.24 - Característica V x I de um CER que utiliza TCR em paralelo com capacitores

A combinação do TCR e capacitores fixos perde em eficiência na situação em que a corrente resultante do arranjo é nula, pois nesse caso toda potência reativa produzida pelos capacitores é absorvida pelo TCR, sem que se produza nenhum benefício para o sistema. Se uma parte dos capacitores fixos for substituída por capacitores chaveados, a característica tensão x corrente passa a ser ajustada em degraus e o TCR pode ter sua potência reduzida se comparado com o caso de associação com capacitores fixos.

Outra desvantagem da utilização de capacitores fixos é quando da ocorrência de uma grande perturbação no sistema, onde a demanda de reativo ultrapassa a faixa de controle linear do compensador e ocorrem rápidas variações de tensão. O compensador é visto como um circuito LC e estabelecerá oscilações de potência com o sistema, as quais podem provocar elevados transitórios de tensão, principalmente se houver rejeição de carga, podendo ainda haver interferência no controle do compensador. A utilização de capacitores chaveados por tiristores (TSCs) em paralelo com um TCR pode evitar as indesejáveis oscilações e, conseqüentemente, as elevadas tensões transitórias, tendo em vista que os capacitores podem ser chaveados rapidamente sem provocar distúrbios significativos no sistema.

2.4 - Modelagem de CERs em estudos elétricos

A modelagem de qualquer equipamento existente em sistemas de potência depende da natureza e do objetivo que se pretende alcançar em cada estudo. A seguir serão abordados os requisitos de modelagem dos CERs para utilização em alguns tipos de estudos normalmente conduzidos tanto no âmbito do planejamento da expansão, quanto no da operação de sistemas elétricos.

2.4.1 - Modelos para estudos de fluxo de potência [6,7,8]

A utilização de CERs reduziu a distância entre os modos de operação controlado e não controlado de sistemas de potência, uma vez que os mesmos passaram a permitir o controle da tensão em pontos críticos de uma rede elétrica.

Com o objetivo de determinar a eficácia desta nova geração de elementos de controle, tornou-se necessário aprimorar a maior parte das ferramentas de análise até então utilizadas como suporte à operação e ao planejamento de sistemas de potência. Para estudos de regime permanente, ferramentas para cálculo de fluxo de potência figuram entre as mais utilizadas pelos engenheiros.

Os primeiros modelos de CERs desenvolvidos para representação em estudos de fluxo de potência consistem de um gerador atrás de uma reatância indutiva. A reatância provê a característica de regulação de tensão do equipamento. A representação mais simples possível é a que considera o CER com estatismo nulo. Esta representação é aceitável desde que o CER opere dentro de seus limites nominais, mas pode conduzir a erros grosseiros caso a operação fique próxima destes valores. Isto pode ser observado na figura 2.25, com respeito à característica de carga que se encontra mais elevada no gráfico, na qual o sistema está operando com baixo carregamento. Se o *slope* fosse igual a zero, então o equipamento estaria violando seu limite máximo indutivo (ponto A ; $X_{SL} = 0$). Por outro lado, se o estatismo possuir um valor não nulo, o CER poderá operar ainda dentro de sua faixa nominal (ponto A ; $X_{SL} > 0$).

Em programas convencionais de fluxo de potência, um CER com regulador de susceptância pode ser representado por uma barra PQ (carga) com limites de tensão. O *slope* é representado conectando-se o CER a uma barra fictícia separada da barra de alta tensão do CER por meio de uma reatância (em pu, na base do CER) igual ao *slope*. A barra fictícia é do tipo PV. Caso o transformador do CER seja representado, a reatância entre a barra de alta tensão e a barra auxiliar é uma parcela da reatância de dispersão do transformador elevador; enquanto a barra de média tensão é do tipo PV, regulando a tensão da barra auxiliar. A Figura 2.26 mostra os conceitos para representação do *slope* do CER por meio da utilização de uma barra auxiliar.




Figura 2.25 - Características V x I de um CER e da carga de um sistema de potência




Figura 2.26 - Modelos convencionais de CER para estudos de fluxo de potência

Por mais simples e práticos que pareçam, conforme já mencionado, tais modelos convencionais de CER são inválidos para operação fora dos limites nominais do equipamento. Para operação fora dos limites nominais torna-se necessário representar o CER por uma susceptância fixa, dada pela equação (2.6),

$$B_{\text{CER}} = -\frac{Q_{\text{LIM}}}{V_{\text{CER}}^2} \quad (2.6)$$

onde V_{CER} representa a tensão do CER, não mais regulada devido à ultrapassagem do valor do limite nominal, e Q_{LIM} é o limite excedido de potência reativa.

Embora garantam resultados precisos para operação dentro dos limites nominais, os modelos convencionais de CER apresentam a desvantagem de tornar necessária a utilização de barramentos auxiliares para sua representação. Além disso, conforme mostra a figura 2.26, a modelagem de um CER pode ser feita utilizando-se um número diferente de barramentos auxiliares. Nas soluções de fluxo de potência por meio do método de Newton-Raphson, a diferença do número de barramentos para se representar um mesmo tipo de equipamento obrigará que se faça um redimensionamento e uma reordenação da matriz Jacobiana a cada iteração durante a solução. Além disso, a cada iteração será necessário verificar se o CER está operando dentro de seus limites nominais.

Se o CER vier a operar fora de seus limites nominais, o mesmo precisará ser modelado como uma susceptância fixa, e não como um gerador operando em seu limite máximo, o que é uma limitação do modelo convencional. No caso de uma susceptância fixa, o montante de potência reativa gerada ou absorvida será igual ao produto da susceptância pelo quadrado da tensão terminal, que por sua vez varia de acordo com o sistema. Já no caso de geradores, quando o limite máximo de geração ou absorção de reativo é atingido, normalmente a barra de geração é convertida em barra do tipo potência constante. Isso faz com que a potência reativa injetada ou absorvida permaneça inalterada, não importando o que aconteça com a tensão terminal. A comparação entre estas características é ilustrada na figura 2.27, supondo um CER com limite nominal de 100 Mvar.




Figura 2.27 - Comparação da potência reativa gerada pelo modelo convencional de CER, que utiliza um gerador, e por uma susceptância fixa

O programa ANAREDE [11] , desenvolvido pelo Centro de Pesquisas em Energia Elétrica (CEPEL), oferece as seguintes possibilidades para se efetuar a representação de um CER:

✓ **Linear com Q**

A geração de potência reativa do CER em sua faixa de controle ($Q_{MAX} > Q_{CER} > Q_{MIN}$) é dada pela equação (2.7):

$$V_{CONTR} = V_{REF} - r \times Q_{CER} \quad (2.7)$$

Onde:

Q_{CER} = potência reativa gerada pelo CER (em pu)

Q_{MIN} = limite mínimo de potência reativa (indutiva) do CER (em pu)

Q_{MAX} = limite máximo de potência reativa (capacitiva) do CER (em pu)

r = estatismo ou *slope*

V_{CONTR} = tensão na barra controlada pelo CER (em pu)

V_{REF} = tensão de referência do CER (em pu)

A figura 2.28 mostra a característica $V = f(Q)$ do modelo linear com Q. Fora dos limites nominais do CER, tanto do lado capacitivo quanto do lado indutivo, a curva se assemelha ao de uma carga indutiva, cuja potência é função do quadrado da tensão. Dentro dos limites nominais, a tensão é dada pela equação (2.7).




Figura 2.28 - Modelo Linear com Q (Programa ANAREDE)

✓ **Linear com I**

A corrente do CER em sua faixa de controle ($I_{MAX} > I_{CER} > I_{MIN}$) é dada pela equação (2.8):

$$V_{CONTR} = V_{REF} - r \times I_{CER} \quad (2.8)$$

Onde:

Q_{CER} = potência reativa gerada pelo CER (em pu)

I_{MIN} = corrente mínima (indutiva) do CER (em pu)

I_{MAX} = corrente máxima (capacitiva) do CER (em pu)

r = estatismo ou *slope*

V_{CONTR} = tensão na barra controlada pelo CER (em pu)

V_{REF} = tensão de referência do CER (em pu)

A figura 2.29 mostra a característica $V = f(I)$ do modelo linear com I. Fora dos limites nominais do CER, tanto do lado capacitivo quanto do lado indutivo, a curva se assemelha ao de uma carga indutiva, cuja corrente varia linearmente com a tensão. Dentro dos limites nominais, a tensão é dada pela equação (2.8).




Figura 2.29 - Modelo Linear com I (Programa ANAREDE)

2.4.2 - Modelos dinâmicos para estudos de estabilidade

Os modelos de CER utilizados em estudos de pequenas perturbações, ou de estabilidade dinâmica e transitória, devem ser capazes de representar o

comportamento do equipamento em sequência positiva, além da ação de controle associada. Transitórios eletromagnéticos na rede podem ser ignorados, pois as perturbações de interesse são resultado de oscilações eletromecânicas.

- ✓ **Descrição do modelo básico**

Programas digitais para estudos de estabilidade transitória ou de pequenas perturbações representam a rede elétrica com base na abordagem da admitância nodal e parâmetros concentrados, à frequência fundamental. Os geradores são modelados como fontes de corrente, com base nas equações de Park, podendo ou não representar detalhadamente os efeitos dos enrolamentos amortecedores, da saturação, além de outros. Os modelos dos controladores dos geradores incluem representação adequada de modo a reproduzir seus comportamentos em pequenos ou grandes distúrbios na rede. As cargas normalmente são representadas por susceptâncias controladas ou através de fontes de corrente.

Em estudos envolvendo oscilações eletromecânicas, o efeito do circuito de sincronismo dos pulsos de disparo dos tiristores pode ser suprimido. Se, no entanto, for necessário representar este efeito, o mesmo pode ser feito por meio do elemento G_3 (figura 2.30), descrito a seguir.

O modelo clássico de um CER segue a representação usual do controle de um gerador e está ilustrado na figura 2.30.




Figura 2.30 - Modelo clássico de um CER

O modelo clássico de um CER é constituído dos seguintes elementos:

a) Sistemas de medição e filtragem dos sinais de tensão e corrente (H)

A característica dos circuitos de medição e filtragem pode ser aproximada pela seguinte função de transferência:

$$H = \frac{1}{1 + sT_m},$$

onde T_m é a constante de tempo associada a estes circuitos.

b) Um regulador de tensão (G_1), incluindo possíveis sinais adicionais de controle (A_1 e A_2) no somador do sinal de referência ou diretamente no circuito de controle de disparo dos tiristores

A função de transferência do regulador de tensão (G_1) pode ser representada por uma das seguintes formas:

$$G_1 = K \left[\frac{1 + sT_1}{(1 + sT)(1 + sT_2)} \right], \text{ para uma ação de controle proporcional}$$

$$G_1 = K \left[\frac{1 + sT_1}{sT(1 + sT_2)} \right], \text{ para uma ação de controle integral}$$

Ambas as representações contêm um termo de compensação do tipo avanço atraso. No caso de um regulador de tensão cuja ação de controle seja do tipo integral, o *slope* é incorporado à característica do CER por meio de uma malha de realimentação de corrente ($X_{SL.I_{CER}}$), conforme figura 2.30. Se a ação de controle for do tipo proporcional, a malha de realimentação de corrente é desnecessária, sendo o *slope* incorporado à característica do CER por meio de um ganho (K).

c) Um modelo do circuito de controle de disparo dos tiristores (G_2)

A função de transferência deste modelo é a seguinte:

$$G_2 = \left[\frac{e^{-sT_d}}{1 + sT_b} \right],$$

onde T_d e T_b são as constantes de tempo associadas aos tiristores e ao controle da sequência dos pulsos de disparo, respectivamente. A relação não-linear entre a susceptância de saída do CER e o ângulo de disparo é compensada por meio de uma

função de linearização incluída no circuito de controle de disparo dos tiristores. A função de transferência G_2 pode, portanto, ser considerada linear se esta compensação for levada em conta.

A saída do circuito de controle de disparo dos tiristores é limitada de forma que o sinal de controle (β) é mantido dentro da faixa $1 < \beta < \frac{B_{\text{MIN}}}{B_{\text{MAX}}}$, onde

$$B_{\text{MAX}} = -\left(\frac{Q_{\text{MIN}}}{U_{\text{MIN}}^2}\right) \quad e \quad B_{\text{MIN}} = -\left(\frac{Q_{\text{MAX}}}{U_{\text{MAX}}^2}\right)$$

d) Uma unidade de controle de sincronismo dos pulsos de disparo dos tiristores (G_3), que atua com base no ângulo das tensões terminais (U)

Este circuito pode ser modelado por meio de um termo de segunda ordem, através da seguinte função de transferência:

$$G_3 = \frac{s(1 + sT_s)}{K_s + s(1 + sT_s)}$$

Esta unidade age sobre o sinal de controle (β) em função do ângulo de fase da tensão - $\arg(U)$ - dependendo do projeto do CER.

e) Um modelo de interface do SVG com o sistema de potência

Este modelo é responsável por converter o sinal de controle (β) em um elemento de rede ligado ao barramento do CER, podendo ser uma susceptância controlada ou uma fonte de corrente controlada.

- Susceptância controlada (conforme figura 2.31) $\Rightarrow B_{\text{CER}} = \beta \times B_{\text{MAX}}$, em que a corrente do CER depende do sinal de controle (β) e da tensão terminal (U), ou seja:

$$I_{\text{CER}} = j\beta \times B_{\text{MAX}} \times U$$




Figura 2.31 - Modelo básico do SVG (susceptância controlada)

- Fonte de corrente controlada (conforme figura 2.32), com a mesma característica, ou seja:

$$I_{CER} = j\beta \times B_{MAX} \times U$$




Figura 2.32 - Modelo básico do SVG (fonte de corrente controlada)

Em termos de resultados de simulação, as representações do SVG por meio de susceptância ou fonte de corrente são equivalentes. No entanto existem diferenças consideráveis em relação às suas implementações em programas computacionais. Se for escolhido o modelo de susceptância controlada, a matriz de admitância nodal precisará ser alterada a cada mudança do valor da susceptância (B) do CER. Já se a escolha recair sobre o modelo de fonte de corrente controlada, a matriz de admitância nodal permanecerá inalterada.

Os parâmetros do modelo clássico da figura 2.30 precisam ser determinados em função da faixa de operação do CER e de outros critérios de performance, levando-se em conta o comportamento do sistema de potência e a resposta do CER em diversas condições operativas. Este modelo é adequado para representar o desempenho dinâmico de qualquer CER em conjunto com a resposta do modelo da rede associada.

✓ Modelos simplificados de CER

Para estudos em que se deseja analisar apenas a estabilidade transitória, ou quando o amortecimento das oscilações eletromecânicas não é importante, os seguintes modelos mais simples de CERs podem ser utilizados:

- característica de regime permanente expressa como uma função: $I_{CER} = f(U)$;
- reatância *shunt* manobrável em função do valor da tensão;
- modelo básico simplificado (figura 2.30), utilizando-se um controle do tipo proporcional, ganho (K) da ordem de 20 a 100 e β com ou sem limites.

✓ Funções de transferência simplificadas do CER e do sistema de potência

Em estudos de estabilidade relacionados com o controle de tensão no ponto de conexão do CER ao sistema de potência, um sistema simplificado de ligação do CER ao sistema pode ser suficiente. Este sistema é ilustrado na figura (2.33) e pode, por exemplo, ser utilizado para verificação da adequação do ajuste dos parâmetros de controle.

Nesta situação o sistema de potência é representado por uma fonte de tensão em série com uma reatância equivalente (X_E), em pu, normalmente calculada a partir do nível de curto-circuito trifásico da barra onde o CER será conectado, conforme mostrado na equação (2.9):

$$X_E = \frac{U^2}{S_C} \times (MVA_{BASE}) \quad (2.9)$$

Onde:

S_C = Nível de curto-circuito trifásico na barra do CER (em MVA)

U = Tensão nominal entre fases (em pu)

MVA_{BASE} = base de potência utilizada no estudo (em MVA)

A corrente reativa de saída do CER (capacitiva ou indutiva) produz uma queda de tensão em fase ($-X_E \times I_{CER}$). Assim, mantido constante o valor da fonte de tensão (E) e com o CER operando com a malha de controle aberta, a tensão terminal irá variar em função da corrente reativa do CER, conforme figura 2.34.




Figura 2.33 - Modelos simplificados do CER e do sistema de potência

A variação de tensão no barramento do CER dentro dos seus limites ($I_{MIN} \leq I_{CER} \leq I_{MAX}$) é definida pela combinação dos seguintes fatores:

- Característica do sistema de potência, que representa a variação de tensão devido à reatância equivalente (X_E), através da equação $U = E - X_E \times I_{CER}$;

- Característica do controle do CER, que representa a compensação fornecida pelo CER em resposta a variações na tensão terminal U , através da equação $U = V_{REF} + X_{SL} \times I_{CER}$.

Se $U = V_{REF}$ as características do sistema de potência e do CER se cruzam para uma corrente $I_{CER} = 0$, como pode ser visto na figura 2.34.




Figura 2.34 - Característica dos modelos simplificados do CER e do sistema de potência

Se X_{SL} (*slope*) for igual a X_E , então o CER provê compensação reativa total para quedas de tensão ocorridas no sistema. Se $X_{SL} < X_E$ então a compensação reativa provida pelo CER é apenas parcial, como pode ser visto na figura 2.35.




Figura 2.35 - Controle da tensão (U) para característica do CER ajustada para compensação parcial ou total ($E = V_{REF}$)

O diagrama de blocos do controle de tensão em malha fechada do CER com característica como a mostrada na figura 2.35 está representado na figura 2.36, onde G e H já foram definidos por ocasião da descrição do modelo clássico (figura 2.30).




Figura 2.36 - Diagrama de blocos do CER com controle da tensão terminal em malha fechada

Capítulo 3

O compensador estático da SE Bandeirantes

3.1 - Descrição geral do equipamento

O sistema de compensação reativa da SE Bandeirantes consiste dos seguintes equipamentos (figura 3.1):

- ✓ dois sistemas de compensação estáticos (SVCs), cada um deles contendo:
 - um reator controlado a tiristor (TCR) de 75 Mvar;
 - um capacitor chaveado a tiristor (TSC) de 75 Mvar;
 - um banco fixo de capacitores, referente aos filtros de 5º e 7º harmônicos, totalizando 25 Mvar;
- ✓ três elementos reativos externos chaveados mecanicamente, que são:
 - dois bancos de reatores de 60 Mvar cada;
 - um banco de capacitores de 91,5 Mvar.

Cada conjunto formado pelo reator controlado a tiristor, capacitor chaveado a tiristor e filtros de harmônicos associados, totaliza uma faixa de compensação reativa de -50 a + 100 Mvar, para tensão igual a 1 pu no barramento de 345 kV. Isto pode ser entendido da seguinte forma:

- ✓ TCR em condução plena e TSC desligado \Rightarrow -50 Mvar (figura 3.2)
- ✓ TCR cortado e TSC ligado \Rightarrow +100 Mvar (figura 3.3)




Figura 3.1 - Diagrama unifilar do SVS da SE Bandeirantes




Figura 3.2 - SVC com tiristores em plena condução e TSC desligado




Figura 3.3 - SVC com tiristores cortados e TSC ligado

Em sua configuração completa, ou seja, considerando o acréscimo da capacidade dos elementos externos, o SVS da SE Bandeirantes possui uma faixa de compensação de reativos igual a -220 a 291,5 Mvar, o que pode ser entendido da seguinte forma:

- ✓ Máxima absorção de reativo (-220 Mvar) (figura 3.4)
 - ambos os SVCs com TCR em plena condução e TSC desligados \Rightarrow -100 Mvar
 - 2 reatores de 60 Mvar ligados \Rightarrow -120 Mvar
 - 1 capacitor de 91,5 Mvar desligado \Rightarrow 0 Mvar




Figura 3.4 - SVS com máxima absorção de reativo

- ✓ Máxima geração de reativo (+291,5 Mvar) (figura 3.5)
 - ambos os SVCs com TCR cortado e TSC ligado \Rightarrow +200 Mvar
 - 2 reatores de 60 Mvar desligados \Rightarrow 0 Mvar
 - 1 capacitor de 91,5 Mvar ligado \Rightarrow +91,5 Mvar




Figura 3.5 - SVS com máxima geração de reativo

O sistema de controle utilizado no SVS da SE Bandeirantes é o “Series IV Transputer System”, desenvolvido pela GEC ALSTHOM. Este sistema é totalmente digital e sua filosofia baseia-se no controle individual, por fase, do ângulo de disparo dos tiristores. As funções principais deste sistema são as seguintes:

- ✓ Controle dos TCRs
- ✓ Ajuste do estatismo
- ✓ Controle do chaveamento dos TSCs
- ✓ Controle do chaveamento automático dos elementos reativos externos
- ✓ Controle conjunto de potência reativa (master control)
- ✓ Limitação de corrente
- ✓ Balanço trifásico das correntes
- ✓ Balanço de segundo harmônico

3.2 - Funções de controle implementadas no modelo atual

Nem todas as funções desempenhadas pelo sistema de controle do SVS da SE Bandeirantes foram contempladas no modelo atualmente utilizado para representar este equipamento nos estudos de estabilidade eletromecânica, realizados com o programa ANATEM. Em primeiro lugar, os modelos de todos os equipamentos representados em estudos desta natureza prevêem tempo de simulação máximo da ordem de 20 segundos, o que exclui automaticamente quaisquer funções de controle de atuação mais lenta. Além disso, a representação utilizada no ANATEM é monofásica e funções tais como o balanço trifásico das correntes não se aplicam.

A figura I.1, no anexo I, apresenta o diagrama de blocos do modelo em CDU atualmente utilizado para representar cada CER do SVS da SE Bandeirantes no programa ANATEM. As funções de controle implementadas são descritas a seguir.

3.2.1 - Controle do TCR

Durante a operação normal, o SVC realiza o controle da tensão da barra de 345 kV por meio do ajuste da potência reativa absorvida pelos TCRs. Através de ângulos de disparo predefinidos, o controle do TCR também define a inserção ou abertura do elemento capacitivo (TSC). A ação de controle é executada através de um regulador de característica integral, que mantém a tensão terminal da barra de 345 kV em um valor próximo à referência ajustada, aumentando ou diminuindo o ângulo de disparo dos tiristores. A resposta do SVC é ajustada por meio da alteração do ganho da malha de controle integral.

3.2.2 - Estatismo

A característica tensão x corrente reativa do SVC é definida pelo estatismo e estabelecida por intermédio do parâmetro *slope*. Durante o comissionamento do equipamento este parâmetro foi ajustado em um valor igual a 2%, ou seja, a tensão controlada (barra de 345 kV) pode variar um máximo de 2% para uma variação de 100 Mvar (1 pu) de potência reativa do SVC.

3.2.3 - Controle do TSC

O controle do TSC foi incorporado ao modelo de forma simplificada, sendo representado apenas pela adição ou subtração de sua potência nominal aos limites de regulação da malha principal de controle (figura I.1 - parâmetro L_{SUP}).

3.2.4 - Estratégia de subtensão

A principal função da estratégia de subtensão é o bloqueio do TSC quando a tensão do primário do transformador ao qual o equipamento está conectado é menor do que 0,6 pu da tensão nominal, por um intervalo de tempo superior a 30 milissegundos (*pick-up*). O desbloqueio do TSC ocorre quando a tensão ultrapassa o limite de 0,6 pu da tensão primária nominal por um tempo igual ou superior a 40 milissegundos (*drop-out*).

3.3 - Limitações do modelo atual

É preciso observar que boa parte das limitações hoje existentes no modelo do SVS da SE Bandeirantes é função da reduzida capacidade de representação do programa TRANSDIR, que era o programa utilizado para estudos de estabilidade transitória na época em que este modelo foi concebido.

A principal limitação do modelo atual é a não representação da lógica de chaveamento dos elementos externos (MSRE), tendo em vista a importância da mesma durante a ocorrência de emergências no sistema, que demandam a atuação mais efetiva do equipamento.

O controle do MSRE é uma malha de controle mais lenta, cuja principal função é chavear os elementos reativos externos de forma a manter o ponto de operação do compensador estático próximo do valor médio de sua faixa nominal. Desta forma assegura-se que o equipamento disporá de uma margem operativa maior, com reserva

dinâmica desejada de potência reativa (capacitiva ou indutiva) para uma rápida ação de controle de tensão.

O controle do chaveamento dos elementos externos é realizado segundo uma característica de tempo inverso, ou seja, quanto maior a necessidade relativa de potência reativa do sistema, mais rápido será o chaveamento de um elemento reativo externo. A faixa de valores da curva de tempo inverso está limitada entre 1 segundo (chaveamento mais rápido) e 5 minutos (chaveamento mais lento).

No programa TRANSDIR foi implementada uma lógica capaz de identificar o instante em que os elementos externos deveriam ser chaveados. Esta informação era externada por meio de uma variável de controle cujas transições de valor indicavam o exato momento em que um chaveamento deveria ser realizado caso a lógica fosse automática, sendo capaz de manobrar os elementos reativos via sinal de controle. Logo, numa primeira simulação, o usuário simplesmente observava o exato instante em que o chaveamento deveria ter ocorrido, caso fosse automático. Em seguida era necessário efetuar uma segunda simulação, em que se deveria efetuar manualmente a inserção ou abertura do elemento reativo externo indicado pela lógica na primeira simulação.

Outras importantes limitações do modelo atual são as seguintes:

- ✓ não representação da correção dos limites do CER com a frequência do sistema
- ✓ não representação da lógica do controle conjunto de tensão, uma vez que o SVS Bandeirantes é composto de dois CERs. Há, portanto, necessidade de se efetuar o controle da distribuição da potência reativa total (gerada ou absorvida) pelo SVS entre os dois CERs. Além do mais, a operação em controle conjunto pode se tornar uma estratégia operativa ineficiente em função de restrições associadas ao equipamento, tal como na situação discutida no capítulo 5, item 5.3.2.

Capítulo 4

Aprimoramento do modelo do SVS da SE Bandeirantes [12]

4.1 - Motivação

No capítulo 3 foram descritas as principais características do SVS da SE Bandeirantes, bem como o modelo atualmente utilizado para representação deste equipamento no programa de transitórios eletromecânicos ANATEM.

A principal motivação que levou ao aprimoramento deste modelo foi a necessidade de se modelar:

- ✓ a automatização do chaveamento dos elementos reativos externos associados ao equipamento;
- ✓ a correção automática com a frequência dos limites máximo e mínimo de geração/absorção de potência reativa, permitindo a obtenção de resultados mais realistas em situações onde o equipamento modelado permanecer em condição de rede isolada em relação ao restante do sistema interligado (ilhamento);
- ✓ a representação do controle conjunto de tensão do SVS em virtude da existência de 2 CERs no conjunto do SVS.

A lógica de chaveamento dos elementos reativos externos será concebida com base na descrição funcional do fabricante do equipamento. Serão modeladas todas as

funcionalidades consideradas importantes no controle de tensão e manutenção da estabilidade dinâmica para emergências próximas à sua área de influência. Dentre as funcionalidades a serem modeladas, destacam-se:

- ✓ intertravamentos necessários para se garantir prioridade de manobras de abertura em relação às de fechamento dos disjuntores associados aos elementos reativos externos disponibilizados para operação em modo automático.
- ✓ temporização mínima de 1s entre duas manobras sucessivas dos elementos reativos externos.
- ✓ introdução de temporização em função da curva de tempo inverso associada ao disparo da ordem de chaveamento.

4.2 - Descrição da lógica MSRE

Os elementos reativos externos associados ao SVS atualmente em operação na Subestação de Bandeirantes, de propriedade de Furnas, podem ser disponibilizados para o sistema de controle do equipamento para chaveamento manual ou automático. Os parâmetros do controle automático do chaveamento dos elementos reativos externos são ajustáveis por meio de software desenvolvido pela GEC-ALSTOM. Este software é instalado em computadores na sala de controle da subestação (controle remoto), e na sala de controle do equipamento (controle local).

4.2.1 - Operação normal do SVS

Durante a operação normal, dentro dos seus limites operativos, o SVS realiza o controle da tensão do barramento de 345 kV. Esta ação de controle é efetuada por meio de ajuste da absorção de potência reativa por meio dos TCRs, e também através do chaveamento dos TSCs.

Adicionalmente à malha de controle rápido descrita anteriormente, o SVS deve ser capaz de suprir as lentas variações na demanda de potência reativa, mantendo seu ponto de operação próximo à faixa central dos limites nominais do equipamento. Isto só é possível devido ao CER poder contar com o auxílio dos elementos reativos externos, que lhe garantem reserva dinâmica de potência reativa (capacitiva e indutiva) para a ação rápida de controle da tensão.

Ambos os CERs são capazes de desempenhar o monitoramento da lógica MSRE, ou seja, esta tarefa pode ser atribuída tanto ao CER₁ quanto ao CER₂. O CER responsável pela lógica MSRE é designado como *master* e o outro como *slave*. Embora só haja dois reatores e um capacitor disponíveis para o MSRE, a lógica implementada possui capacidade para até seis elementos reativos externos, sendo 3 capacitores e 3 reatores.

4.2.2 - Modos de controle da lógica MSRE

O chaveamento dos elementos externos pode ser efetuado de duas maneiras distintas: modo manual e modo automático.

Os modos de operação do MSRE podem ser selecionados via software e os elementos externos são associados a uma chave seletora para comutá-los para chaveamento manual ou automático.

✓ Modo de chaveamento manual:

Neste modo de operação os elementos externos são manobrados diretamente pelo operador da subestação, sem nenhum tipo de interferência por parte do sistema de controle do SVS.

✓ Modo de chaveamento automático:

Neste modo de controle, o sistema de controle deve ser capaz de manobrar todos os elementos externos cuja chave seletora do modo de operação esteja na posição “automático”.

4.2.3 - Operação em regime permanente - Modo manual

Os seguintes limites precisam ser inicialmente definidos:

CT_{MANUAL} : limite capacitivo para operação em modo manual

IT_{MANUAL} : limite indutivo para operação em modo manual

DB_{MANUAL} : banda morta para operação em modo manual

Quando a potência reativa gerada pelo SVS exceder o valor CT_{MANUAL} por um período de tempo maior do que o fixado por meio de um parâmetro ajustável via controle ($T_{\text{MAN/ON}}$), a mensagem de alarme “limite capacitivo atingido” é mostrada na tela do software de controle. O mesmo é válido se a potência reativa absorvida pelo SVS exceder o valor IT_{MANUAL} , quando a mensagem mostrada na tela é “limite indutivo atingido”.

O objetivo das mensagens de alarme é chamar a atenção do operador para a necessidade de se manobrar um elemento reativo externo, caso haja algum disponível. O sistema de controle em nada interfere na decisão ou escolha do operador.

O alarme “limite capacitivo atingido” permanece ativo até que a potência reativa gerada pelo SVS caia abaixo do valor $CT_{\text{MANUAL}} - DB_{\text{MANUAL}}$ (em módulo) e permaneça abaixo do mesmo durante um tempo maior do que o definido pelo parâmetro $T_{\text{MAN/OFF}}$.

O alarme “limite indutivo atingido” permanece ativo até que a potência reativa absorvida pelo SVS caia abaixo do valor $IT_{\text{MANUAL}} - DB_{\text{MANUAL}}$ (em módulo) e permaneça abaixo do mesmo durante um tempo maior do que o definido pelo parâmetro $T_{\text{MAN/OFF}}$.

As faixas de ajuste dos limites e respectivos valores implantados por ocasião do comissionamento são os seguintes:

Parâmetro	Faixa de ajuste		Valor utilizado
	Mínimo	Máximo	
CT_{MANUAL}	+50 Mvar	+ 100 Mvar	+ 75 Mvar
IT_{MANUAL}	-50 Mvar	0 Mvar	-25 Mvar
DB_{MANUAL}	0 Mvar	+ 40 Mvar	+ 20 Mvar
$T_{\text{MAN/OFF}}$ e $T_{\text{MAN/ON}}$	0 s	300 s	30 s

4.2.4 - Operação em regime permanente - Modo automático

Caso seja selecionado o modo automático de chaveamento dos elementos reativos externos, o sistema de controle comandará o chaveamento de todos os capacitores e/ou reatores cujas chaves seletoras do modo de operação estejam na posição “automático”.

A filosofia do chaveamento automático dos elementos reativos externos é procurar manter, em regime permanente, o ponto de operação do CER próximo a um valor previamente estabelecido de susceptância, definido por meio do parâmetro $B_{\text{SVC_TARGET}}$. Além disso, o sistema de controle buscará sempre minimizar o número de chaveamentos de cada elemento reativo externo. Logo, entre outras funções, a lógica MSRE deve ser capaz de alternar entre os elementos externos disponíveis de modo a manter uma equalização do número de manobras dos disjuntores associados aos mesmos.

✓ Lista de prioridade do chaveamento dos elementos reativos externos

O sistema de controle é capaz de operar utilizando uma das seguintes funções de priorização dos elementos externos:

- uma lista de prioridade fixa
- uma lista de prioridade auto ajustável, que altera a prioridade de chaveamento a cada manobra com vistas à equalização do número de operações dos disjuntores (esta é a opção padrão).

Estas funções são mutuamente excludentes e devem ser selecionadas via software.

Além da sequência de prioridade de chaveamento, o sistema de controle foi concebido de tal forma a considerar sempre que a desenergização (abertura) de elementos tem maior prioridade do que a energização (inserção). Por exemplo, caso haja necessidade de inserir maior quantidade de potência reativa no sistema, a desenergização de um reator terá prioridade sobre a energização de um capacitor. Se, no entanto, houver um reator energizado, mas indisponível para chaveamento automático, um capacitor poderá vir a ser inserido para suprir a demanda de potência reativa do sistema.

✓ Disponibilidade de elementos reativos externos para chaveamento automático

O sistema de controle deve ser capaz de determinar o estado e a disponibilidade para chaveamento de cada elemento reativo externo. Isto é feito levando-se em conta os seguintes fatores:

- a) status (posição) do disjuntor (parâmetro P_{CB}): aberto ou fechado
- b) disponibilidade ou indisponibilidade do elemento para chaveamento automático: posição da chave seletora do modo de operação de cada elemento externo (manual ou automático).

Logo, cada elemento reativo externo deverá ser reconhecido pelo sistema de controle como estando em uma das seguintes situações operativas:

- desenergizado e indisponível
- desenergizado e temporariamente indisponível
- desenergizado e disponível
- energizado e indisponível
- energizado e temporariamente indisponível
- energizado e disponível

Levando-se em consideração o status, disponibilidade e o tipo de cada elemento externo, o sistema de controle deverá classificar cada evento de chaveamento capacitivo (*Capacitive Switching Event* - CSE) ou indutivo (*Inductive Switching Event* - ISE) como indisponível, temporariamente indisponível ou disponível.

O sistema de controle determina o CSE (ou ISE) com maior prioridade que esteja disponível ou temporariamente indisponível. Sendo assim, o próximo evento de chaveamento de elemento externo será um dos dois anteriormente citados. A sequência em que os elementos externos são chaveados é, portanto, determinada pela prioridade de chaveamento e pela disponibilidade ou não de cada elemento.

✓ Limites para comando dos chaveamentos:

A característica tensão x corrente do SVS é definida para o barramento de alta tensão (345 kV). Os limites para chaveamento dos elementos externos devem ser definidos relativamente à faixa de susceptância dinâmica do equipamento, vista a partir da barra de alta tensão. Uma banda morta é também definida em termos da susceptância dinâmica do SVS na barra de alta.

A faixa de susceptância dinâmica é determinada com base na susceptância de cada elemento reativo presente, ou seja:

- susceptância do transformador elevador (B_{TX})
- susceptância do TCR em condução plena (B_{TCR})
- susceptância do TSC (B_{TSC})
- susceptância das capacitâncias fixas relativas aos filtros de harmônicos (B_{FC})

A susceptância dinâmica (B_{DYN}) é definida, conforme figura 4.1, como sendo:

$$B_{DYN} = B_{TX} + B_{SVC} = \frac{B_{TX} \times B_{SVC}}{B_{TX} + B_{SVC}} \quad (4.1)$$

onde:

$$B_{SVC} = B_{TCR}(\alpha) + B_{FC} + B_{TSC} \quad (4.2)$$




Figura 4.1 - Susceptância dinâmica do SVS

Substituindo a equação (4.2) em (4.1), vem:

$$B_{DYN} = \frac{B_{TX} \times (B_{TCR}(\alpha) + B_{FC} + B_{TSC})}{B_{TX} + B_{TCR}(\alpha) + B_{FC} + B_{TSC}} \quad (4.3)$$

As condições nas quais são atingidos os limites mínimo (B_{DYN_MIN}) e máximo (B_{DYN_MAX}) da susceptância dinâmica são as seguintes:

- Quando $B_{DYN} = B_{DYN_MIN}$: o TCR está em condução plena e o TSC está desligado.

$$B_{DYN_MIN} = \frac{B_{TX} \times (B_{TCR} + B_{FC})}{B_{TX} + B_{TCR} + B_{FC}} \quad (4.4)$$

- Quando $B_{DYN} = B_{DYN_MAX}$: o TCR está cortado e o TSC está ligado.

$$B_{DYN_MAX} = \frac{B_{TX} \times (B_{FC} + B_{TSC})}{B_{TX} + B_{FC} + B_{TSC}} \quad (4.5)$$

O sistema de controle do SVS manobra os elementos reativos externos de forma a manter o valor de B_{DYN} próximo a um valor previamente estabelecido B_{DYN_TARGET} .

Nesta situação o SVC estará operando também próximo ao valor B_{SVC_TARGET} .

$$B_{DYN_TARGET} = B_{TX} + B_{SVC_TARGET} = \frac{B_{TX} \times B_{SVC_TARGET}}{B_{TX} + B_{SVC_TARGET}} \quad (4.6)$$

Para uma dada condição operativa do SVS, os valores de B_{DYN} no limite de chaveamento capacitivo (CST) e no limite de chaveamento indutivo (IST) são determinados por meio dos parâmetros B_{CST} e B_{IST} , respectivamente.

Quando o valor de B_{DYN} ultrapassa o valor de B_{CST} , o evento de chaveamento capacitivo (CSE) apropriado é iniciado. De maneira similar, quando B_{DYN} ultrapassa o valor de B_{IST} , o evento de chaveamento indutivo (ISE) apropriado é iniciado. Os valores de B_{CST} e B_{IST} são calculados conforme a seguir:

$$B_{CST} = B_{DYN_TARGET} + \frac{1}{2} \times \Delta B_{CSE} + \frac{1}{2} \times B_{STDB} \quad (4.7)$$

$$B_{IST} = B_{DYN_TARGET} - \frac{1}{2} \times \Delta B_{ISE} - \frac{1}{2} \times B_{STDB} \quad (4.8)$$

onde:

B_{STDB} = banda morta associada aos limites de chaveamento de elementos reativos externos.

ΔB_{CSE} = magnitude da susceptância do elemento reativo externo a ser chaveado no próximo evento de chaveamento capacitivo.

ΔB_{ISE} = magnitude da susceptância do elemento reativo externo a ser chaveado no próximo evento de chaveamento indutivo.

O valor de B_{DYN_TARGET} é monitorado pelo sistema de controle e, em seguida, confrontado com uma curva do tipo tempo inverso. Desta forma define-se quando devem ser iniciados os eventos de chaveamento de elementos reativos externos.

Como as potências reativas nominais dos elementos reativos externos podem ser significativamente diferentes entre si, torna-se necessário restringir a faixa de valores admissíveis para B_{DYN_TARGET} . Isto é conseguido por meio da limitação das faixas permitidas para B_{SVC_TARGET} e B_{STDB} . As faixas permitidas e respectivos valores *default* (ajustados por ocasião do comissionamento do equipamento) são os seguintes:

$$-0,4 \text{ pu} \leq B_{SVC_TARGET} \leq +0,4 \text{ pu} \text{ (default = +0,15 pu)}$$

$$+0,1 \text{ pu} \leq B_{STDB} \leq +0,4 \text{ pu} \text{ (default = +0,20 pu)}$$

✓ Reserva dinâmica mínima:

O sistema de controle limita a faixa permitida para B_{SVC_TARGET} de forma a assegurar que o SVS opere com uma reserva dinâmica mínima (capacitiva e indutiva), ou seja, os valores de B_{DYN} , desde B_{CST} até $B_{DYN_MÁX}$, e desde B_{IST} até $B_{DYN_MÍN}$.

Isto garante a impossibilidade de que sejam atribuídos a B_{SVC_TARGET} e a B_{STDB} valores inconsistentes com a susceptância dos elementos reativos externos do SVS. Logo, as seguintes condições devem ser satisfeitas:

$$B_{SVC_TARGET} < +0,20 - \frac{1}{2} \times B_{STDB} + B_{SVC_MIDDLE} \text{ (pu)} \quad (4.9)$$

$$B_{SVC_TARGET} > -0,20 + \frac{1}{2} \times B_{STDB} + B_{SVC_MIDDLE} \text{ (pu)} \quad (4.10)$$

B_{SVC_MIDDLE} é a susceptância mediana do SVC, cujo valor *default* é 0,25 pu.

4.2.5 - A curva característica de tempo inverso

A susceptância dinâmica do SVS (B_{DYN}) deve ser monitorada e comparada com a curva de tempo inverso, cujo esboço é mostrado na figura 4.2.

No eixo horizontal representa-se B_{REL_CAP} ou B_{REL_IND} , cujas expressões são as seguintes:

$$B_{REL_CAP} = \frac{|B_{DYN}| - |B_{CST}|}{|B_{DYN_MAX}| - |B_{CST}|} \times 100 \quad (\%) \quad (4.11)$$

$$B_{REL_IND} = \frac{|B_{DYN}| - |B_{IST}|}{|B_{DYN_MIN}| - |B_{IST}|} \times 100 \quad (\%) \quad (4.12)$$




Figura 4.2 - Curva característica de tempo inverso

O parâmetro B_{REL_CAP} representa o valor ultrapassado em relação ao limite capacitivo ($|B_{DYN}| - |B_{CST}|$), expresso como porcentagem da faixa de reserva dinâmica do *range* capacitivo do CER, igual a $(|B_{DYN_MAX}| - |B_{CST}|)$.

O parâmetro B_{REL_IND} representa o valor ultrapassado em relação ao limite indutivo $(|B_{DYN}| - |B_{IST}|)$, expresso como porcentagem da faixa de reserva dinâmica do *range* indutivo do CER, igual a $(|B_{DYN_MIN}| - |B_{IST}|)$.

No eixo vertical representa-se o tempo (T) para que o chaveamento de um elemento externo seja comandado. Este tempo é definido pela equação a seguir:

$$T = \frac{K}{(B_{REL} + B_{OFFSET})^n} - T_{OFFSET} \quad (4.13)$$

Onde:

B_{REL} = susceptância relativa (capacitiva - B_{REL_CAP} - ou indutiva - B_{REL_IND}), em %.

T = tempo, em segundos.

K e B_{OFFSET} são valores constantes, dados pelas equações (4.14) e (4.15):

$$B_{OFFSET} = \frac{100}{\left(\frac{T_0 + T_{OFFSET}}{T_{100} + T_{OFFSET}} \right)^{\frac{1}{n}}} \quad (4.14)$$

$$K = (T_0 + T_{OFFSET}) \times (B_{OFFSET})^n \quad (4.15)$$

Os ajustes dos demais parâmetros (valores *default*) são os seguintes:

$$T_0 = 300 \text{ s}$$

$$T_{100} = 1 \text{ s}$$

$$T_{OFFSET} = 30 \text{ s}$$

$$n = 2$$

Para B_{REL} variando de 100% (1 pu) a 0% (0 pu), em *steps* de 10% (0,10 pu), a tabela 4.1 apresenta os tempos necessários ao envio de comando para chaveamento de um elemento reativo externo.

Tabela 4.1 - Dados para elaboração da curva característica de tempo inverso

B_{REL} (pu), na base 100 MVA	T (s)
1,0	1,0
0,9	5,79
0,8	11,79
0,7	19,43
0,6	29,37
0,5	42,65
0,4	60,93
0,3	87,09
0,2	126,41
0,1	189,45
0,0	300,0

O tempo mínimo entre dois comandos sucessivos para chaveamento de elementos reativos externos é ajustável por meio do software de controle do equipamento, através do parâmetro $T_{IDMT_SE_DELAY}$. Este tempo pode variar desde 0 até 20 segundos. O valor *default* é igual a 1 segundo.

4.3 - Correção dos limites do CER com a frequência [10]

Sob o aspecto de modelagem do controle de CERs para a análise de estabilidade eletromecânica em programas convencionais, tanto o RCT com capacitores fixos, quanto o RCT com capacitores chaveados a tiristores são geralmente representados da mesma forma. Apenas o cálculo dos valores limites de geração ou absorção de potência reativa pode variar em função do tipo de equipamento que estiver sendo considerado.

No programa ANATEM, o valor de saída do modelo do CER corresponde à susceptância requerida pelo controle, enquanto os limites máximo e mínimo correspondem às susceptâncias máxima e mínima do equipamento. No caso de um RCT com capacitores fixos, o limite superior corresponde ao valor total dos elementos capacitivos (capacitores fixos + filtros), e o limite inferior, à soma da susceptância total dos elementos capacitivos com a susceptância total do reator ($B_{max} = B_{cap} + B_{filt}$; $B_{min} = B_{cap} + B_{filt} + B_{reat}$). No RCT com capacitores chaveados, o limite superior também corresponde ao valor total dos elementos capacitivos, e o limite inferior, à soma da susceptância total do reator com a susceptância dos filtros ($B_{max} = B_{cap} + B_{filt}$; $B_{min} = B_{filt} + B_{reat}$).

Os limites dos modelos dinâmicos dos CERs, representados através de controladores definidos pelo usuário (CDUs) no programa ANATEM, podem ser importados dos limites de Q_{\max} e Q_{\min} , definidos no programa de fluxo de potência, ANAREDE. Na realidade o que se considera é que, para a tensão nominal, as susceptâncias máxima e mínima (em pu) são iguais aos limites da potência reativa (em pu), considerando-se a mesma base de potência (100 MVA).

Entretanto, em análises dinâmicas que envolvem rejeições de carga ou perda de blocos de geração, normalmente ocorrem variações significativas na frequência do sistema. Nestas situações, a correção dos limites do CER pode ser realizada de uma maneira bem simples, bastando inserir no modelo a correção em função da variação da frequência medida na barra à qual o CER estiver conectado.

Para a configuração RCT com capacitores fixos, os limites máximo (L_{\max}) e mínimo (L_{\min}) do CER podem ser corrigidos através das equações (4.16) e (4.17):

$$L_{\max} = B_{\max} \times freq \quad (4.16)$$

$$L_{\min} = \frac{(B_{\min} - B_{\max} + B_{\max} \times freq^2)}{freq} \quad (4.17)$$

onde os valores de B_{\max} e B_{\min} são definidos, através do comando DEFVAL do CDU, como subtipo BMXCES e BMNCES (valores de Q_{\max} e Q_{\min} , em pu, importados do programa de fluxo de potência) e $freq$ é o valor da frequência da barra, em p.u., à qual o CER está conectado.

No caso da configuração RCT com capacitores chaveados, seria necessário informar, no CDU de controle, qual a parcela, em pu, correspondente à susceptância capacitiva dos filtros (B_{filt}). A correção de L_{\max} seria igual à da configuração RCT com capacitores fixos, enquanto o limite mínimo seria corrigido conforme a equação (4.18).

$$L_{\min} = \frac{(B_{\min} - B_{filt} + B_{filt} \times freq^2)}{freq} \quad (4.18)$$

A medição da frequência da barra à qual o CER está conectado é um sinal calculado a partir das variações do ângulo da barra e pode apresentar algum erro durante a aplicação de um curto-circuito próximo à mesma. Outro sinal que poderia ser utilizado para a correção dos limites do CER seria a frequência do centro de massa do subsistema onde o mesmo se localiza, mas o ANATEM não disponibiliza esta variável para utilização em modelos definidos pelo usuário.

4.4 - Controle conjunto de tensão (CCT) do SVS

O sistema de controle associado a cada CER do SVS Bandeirantes foi concebido de forma que os dois equipamentos possam operar em modo separado (*separate mode control*), realizando o controle de tensão da barra de 345 kV de forma independente. Adicionalmente, cada um destes sistemas de controle é capaz de operar os dois CERs simultaneamente, na modalidade de operação conhecida como modo conjunto (*joint mode control*), onde o controle de tensão é feito de forma a distribuir a geração de potência reativa entre os CERs conforme proporção definida por fatores de participação definidos através do software de controle.

4.4.1 - Tensão de referência

A tensão de referência do controle conjunto de tensão é uma variável de controle ajustável em *steps* de 0,1 pu na faixa entre 0,95 e 1,05 pu. Na base de 345 kV, tais valores correspondem a 327,75 kV e 362,25 kV, respectivamente.

4.4.2 - Slope

O slope associado à característica tensão x corrente pode ser ajustado entre 0% e 10% em *steps* de 0,1%. Para operação em modo separado, o slope deve ser ajustado em 2%; em modo conjunto, o slope é de 1%.

4.4.3 - Operação em modo separado

Em modo separado, cada CER deverá ser capaz de realizar o controle independente da tensão, segundo sua característica própria de tensão x corrente. Esta função é alcançada por meio da produção de um sinal de referência correspondente à equação (4.19):

$$V_{V/I_CHAR_REF} = V_{REF} - \frac{SL}{100} \times I_{CER} \quad (4.19)$$

Onde:

V_{V/I_CHAR_REF} = sinal de referência para o controle do TCR

V_{REF} = tensão de referência

SL = slope (%) para operação em modo separado

I_{CER} = corrente do CER (em pu)

4.4.4 - Operação em modo conjunto

Em modo conjunto, um dos CERs é selecionado como *master* e o outro como *slave*. Qualquer um dos CERs pode assumir o papel de *master*, desde que não possua

nenhuma restrição operativa, ou seja, quando sua faixa de operação disponível é igual à nominal (-50/+100 Mvar). O CER selecionado como *master* é também o responsável pela manobra dos elementos reativos externos. O CER *master* envia ao CE *slave* o valor de um sinal de referência, calculado conforme a equação (4.20):

$$V_{V/I_CHAR_REF} = V_{REF} - \frac{SL}{100} \times (I_{CER_MASTER} + I_{CER_SLAVE}) \quad (4.20)$$

Onde:

V_{V/I_CHAR_REF} = sinal de referência para o controle dos TCRs do CER₁ e CER₂

V_{REF} = tensão de referência

SL = slope (%) para operação em modo conjunto

I_{CER_MASTER} = corrente do CER *master* (em pu)

I_{CER_SLAVE} = corrente do CER *slave* (em pu)

4.4.5 - Fatores de participação

Exclusivamente para operação em modo conjunto, existe a possibilidade de se definir um fator de participação para cada CER. Este parâmetro define a distribuição da potência reativa total do SVS entre os CERs, sendo ajustável para o CE *master* na faixa entre 10% e 90%, em *steps* de 1%.

A distribuição de potência reativa entre os CERs atua por meio da inserção de um sinal de erro na malha de controle de cada CER, que serve para aumentar ou diminuir a tensão de referência em função da proporção definida pelo respectivo fator de participação.

4.5 - O modelo do SVS da SE Bandeirantes no Programa ANATEM

4.5.1 - Considerações gerais

Até a versão 10.04.04a (Agosto/2010) o programa ANATEM não permitia controlar dinamicamente elementos shunt conectados aos barramentos de uma rede elétrica. Sendo assim, houve necessidade de se elaborar uma solução de forma a poder incorporar a lógica de chaveamento de elementos externos ao modelo dinâmico do SVS da SE Bandeirantes. A solução concebida envolveu a seguinte sequência de procedimentos:

- cada elemento reativo externo (capacitor ou reator) passível de manobra por meio da lógica MSRE foi representado no caso base do Programa ANAREDE por meio de uma

carga puramente reativa, e não como um elemento shunt. Os reatores são representados por meio de cargas reativas positivas, e os capacitores, por cargas reativas negativas. Cada elemento reativo externo foi ligado a um novo barramento, incorporado ao caso base com esta finalidade;

- no arquivo de simulação do ANATEM, após a indicação do caso base de fluxo de potência a ser lido do programa ANAREDE, é necessário modelar as cargas referentes aos elementos reativos externos como 100% impedância (Z) constante (código de execução DCAR). Isto se deve ao fato da potência reativa gerada por elementos reativos shunt variar com o quadrado do módulo da tensão do barramento ao qual estão conectados;
- o CDU associado a cada elemento reativo externo deve ser modelado de forma a receber um sinal (ordem de chaveamento) do CDU associado à lógica MSRE, gerando um sinal do tipo EXPORT (subtipo BLDIN) correspondente ao valor da susceptância associada à parcela reativa (em pu) absorvida pela carga dinâmica do barramento ao qual o CDU estiver associado (valor negativo para cargas indutivas e positivo para cargas capacitivas);
- no arquivo de simulação do ANATEM será necessário associar a um CDU cada um dos barramentos criados para ligar a carga de um elemento reativo externo (código de execução DLDN). Este CDU será responsável pela resposta dinâmica da carga aos comandos recebidos da lógica MSRE do SVS;
- no arquivo de simulação do ANATEM, no código DCER, o CDU referente à malha do controle conjunto de tensão deve ser designado como modelo de estabilizador para o CER *master*. Desta forma será possível realizar a transferência para o CE *master* do sinal de controle oriundo do controle conjunto de tensão;
- no arquivo de simulação do ANATEM, no código DCER, o CDU auxiliar criado para passagem do sinal de controle oriundo do controle conjunto de tensão deve ser designado como modelo de estabilizador para o CER *slave*;
- o modelo em CDU do controle conjunto de tensão já considera corretamente os valores do *slope*, tanto para operação em modo separado (*slope* = 2%), quanto em modo conjunto (*slope* = 1%).

4.5.2 - Descrição geral do modelo em CDU

4.5.2.1 - Malha principal

Conforme a figura 4.3, a malha principal de controle do SVS da SE Bandeirantes pode ser dividida em 4 partes, a saber:

- controle proporcional integral
- estatismo
- estratégia de subtensão
- correção dos limites com a frequência




Figura 4.3 - Malha principal do SVS da SE Bandeirantes

A estratégia de subtensão atua da seguinte forma: caso a tensão nas 3 fases do barramento a que estiver conectado o CER atinja o valor de 0,6 pu por um intervalo de tempo superior a 30 milissegundos, o TSC é bloqueado. Após o restabelecimento destas tensões a um valor superior a 0,6 pu, o sinal de bloqueio do TSC é mantido por um intervalo de tempo de 40 milissegundos, após o que o TSC é novamente liberado para operação. Com o TSC fora de operação, a faixa nominal de operação de cada CER fica limitada a -50/+25 Mvar, ou seja, o limite máximo de geração de potência reativa corresponde apenas à capacidade dos filtros de harmônicos.

4.5.2.2 - Malha referente ao MSRE

Esta malha implementa a lógica cujas premissas de funcionamento foram descritas no capítulo 4. Inicialmente são calculados os valores de B_{REL_CAP} e B_{REL_IND} . Conforme os dados de uma curva de tempo inverso, é possível determinar o instante em que deverá ser disparado um sinal de comando para o chaveamento de um elemento reativo externo. As principais funcionalidades implementadas são as seguintes:

- para que ocorra o chaveamento de um elemento externo (capacitor ou reator), o mesmo deverá estar presente no caso base, além de disponível para chaveamento

automático. A presença no caso base é testada por meio do valor da carga dinâmica ligada à barra correspondente. A disponibilidade para chaveamento automático é informada diretamente no modelo em CDU, por intermédio dos parâmetros #CAP-S, #RT1-S e #RT2-S.

- foi elaborada uma lógica combinacional que executa os intertravamentos de forma que seja observada a prioridade de manobras de abertura sobre as de fechamento. Sendo assim, por exemplo, um capacitor não é inserido se houver algum reator ligado e disponível para chaveamento automático.

A figura 4.4 apresenta o diagrama de blocos correspondente ao cálculo dos valores de B_{REL_CAP} ou B_{REL_IND} .




Figura 4.4 - Diagrama de blocos para o cálculo de B_{REL_CAP} ou B_{REL_IND}

O diagrama de blocos da figura 4.5 apresenta o circuito de controle da contagem do tempo necessário à liberação de comando para chaveamento de um elemento externo. Para que haja contagem de tempo, a entrada *reset* do integrador deve ser igual a zero. Essa condição é garantida pelo circuito combinacional, cuja saída é conectada à entrada *reset* do integrador. Tomando como exemplo o caso do capacitor, a saída deste circuito possuirá nível lógico 0 quando uma das seguintes condições for satisfeita:

- CER gerando potência reativa ($BCES > 0$) acima do limite dado por B_{CST} e capacitor desligado
- CER absorvendo potência reativa ($BCES < 0$) acima do limite dado por B_{IST} e capacitor ligado
- ocorrência de chaveamento de algum elemento reativo externo (*reset* da contagem de tempo)




Figura 4.5 - Diagrama de blocos do circuito de controle de contagem de tempo para chaveamento de elemento reativo externo

Decorrido o tempo necessário para o disparo do comando de chaveamento de um elemento reativo externo, caso o mesmo esteja disponível, o sinal de comando segue para um circuito de lógica de geração de *clock*. Este circuito será o responsável pelo tratamento de sinais de comando concorrentes. Por exemplo, pode ocorrer de o CER estar gerando potência reativa acima do limite dado por B_{CST} e haver possibilidade de comandar tanto a abertura de um reator, quanto o fechamento do capacitor. Dado que manobras de abertura têm prioridade sobre as de fechamento, é necessário tratar as ordens de chaveamento oriundas dos circuitos de supervisão do capacitor e dos reatores, que atuam de forma independente uns dos outros. Uma vez tratada esta concorrência, o circuito de lógica de geração de *clock* dará passagem a uma única ordem de chaveamento de elemento reativo externo. Foi implementada uma lógica de forma a garantir um intervalo mínimo de 1 s entre dois chaveamentos sucessivos. A figura 4.6 mostra a sequência descrita.




Figura 4.6 - Diagrama de blocos do circuito de controle para envio de ordem de chaveamento de elemento reativo externo

Na implementação da lógica de intertravamento, em caso de comando simultâneo de abertura ou fechamento para os dois reatores, estando ambos disponíveis, a manobra do reator RT01 foi considerada como tendo prioridade sobre a do reator RT02.

O modelo foi concebido ainda de forma a permitir que se atribua um tempo mínimo entre dois chaveamentos sucessivos do mesmo elemento externo. Para os objetivos pretendidos nas simulações processadas no próximo capítulo, este tempo foi arbitrariamente determinado como sendo igual a 5 segundos, muito embora o equipamento real ofereça faixas de ajuste para este parâmetro conforme a tabela 4.2.

Tabela 4.2 - Faixas de ajuste do tempo de indisponibilidade de um elemento reativo externo após manobra

Elemento externo	Tempo de indisponibilidade após manobra (segundos)			
	Após abertura		Após fechamento	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Reatores 1 e 2	30	500	0	500
Capacitor	300	500	0	500

4.5.2.3 - Malhas referentes às cargas dinâmicas

Conforme exposto no item 4.4.1, cada elemento reativo externo foi modelado como uma carga dinâmica no programa ANATEM. Cada carga dinâmica está associada a um modelo em CDU, responsável por alterar seu valor conforme ordem de chaveamento recebida do modelo CDU que implementa a lógica MSRE.

Capítulo 5

Simulações com o programa ANATEM

Neste capítulo serão apresentados os resultados de simulações efetuadas com o novo modelo proposto do SVS da SE Bandeirantes para o programa ANATEM. Inicialmente serão processadas simulações em uma rede elétrica de tamanho reduzido, exclusivamente para teste das funcionalidades referentes à lógica MSRE. Em seguida serão simuladas contingências no Sistema Interligado Nacional (SIN) para comparar a performance do antigo modelo do SVS com o novo modelo proposto neste trabalho, ainda apenas com a lógica MSRE incorporada. Finalmente, serão efetuadas simulações em um sistema elétrico de pequeno porte denominado *Brazilian Birds* para mostrar a influência da modelagem da correção dos limites dos CERs com a frequência, bem como o comportamento do equipamento após a incorporação ao modelo da lógica referente ao controle conjunto de tensão.

5.1 - Teste das funcionalidades implementadas da lógica MSRE

5.1.1 - Rede elétrica modelada no programa ANAREDE

A figura 5.1 ilustra a rede elétrica simplificada representada no programa ANAREDE, que serviu de base para o processamento das simulações efetuadas no programa ANATEM. Nela estão mostrados os CDUs associados a cada CER, bem como aqueles associados aos elementos reativos externos, modelados como cargas dinâmicas. A lógica do controle conjunto de tensão não será considerada nesta primeira etapa do aprimoramento do modelo do SVS, o que significa que os CERs estão operando em modo separado.

Foram montados os seguintes casos base:

- caso base nº 1: sem capacitor e sem reatores
- caso base nº 2: com capacitor e sem reatores
- caso base nº 3: sem capacitor e com reator RT01
- caso base nº 4: sem capacitor e com reator RT02
- caso base nº 5: sem capacitor e com reatores RT01 e RT02

As impedâncias de transferência e de curto-circuito (X_{cc}) representadas foram determinadas na base 100 MVA com auxílio do programa de análise de curto-circuito ANAFAS, do CEPEL, a partir do caso base completo tomado como referência para a montagem da rede simplificada utilizada nas simulações. Em todos os casos base a tensão da barra infinita foi ajustada de forma a fazer com que os dois compensadores estáticos ficassem com geração/absorção de potência reativa próxima de 0 Mvar.




Figura 5.1 - Rede elétrica representada no Programa ANAREDE

5.1.2 - Casos processados no programa ANATEM

Em todas as simulações efetuadas, a sequência de eventos (código de execução DEVT) foi concebida de forma a provocar uma ordem esperada de chaveamentos dos elementos reativos externos. Basicamente os eventos consistem de aplicação de degraus absolutos na tensão da barra infinita, obrigando o CER a gerar ou absorver potência reativa acima dos limites especificados para a atuação da lógica MSRE, a saber, B_{CST} e B_{IST} . Os valores utilizados para estes parâmetros correspondem aos ajustados no equipamento real e estão apresentados na tabela 5.1 (base 100 MVA).

Tabela 5.1 - Valores de B_{CST} e B_{IST} utilizados nos casos processados (base 100 MVA)

	Reator	Capacitor
B_{CST}	0,40 pu (desligar)	0,56 pu (ligar)
B_{IST}	-0,24 pu (ligar)	-0,40 pu (desligar)

Cada caso base foi utilizado em todas as combinações possíveis, ou seja, considerando-se o elemento shunt ligado/desligado e disponível/indisponível para chaveamento automático pela lógica MSRE.

5.1.2.1 - Caso Base nº 1: sem capacitor e sem reatores

A tabela 5.2 resume as informações de todos os processamentos possíveis a partir do caso base nº 1.

Tabela 5.2 - Simulações processadas a partir do caso base nº 1

Simulação	Capacitor		Reator RT01		Reator RT02		Figura
	L / D ⁽¹⁾	CHAV. ⁽²⁾	L / D	CHAV.	L / D	CHAV.	
(A)	D	M	D	M	D	A	5.2
(B)	D	M	D	A	D	M	5.3
(C)	D	M	D	A	D	A	5.4
(D)	D	A	D	M	D	M	5.5
(E)	D	A	D	M	D	A	5.6
(F)	D	A	D	A	D	M	5.7
(G)	D	A	D	A	D	A	5.8

⁽¹⁾ L = Ligado ; D = Desligado

⁽²⁾ A = chaveamento automático; M = chaveamento manual

✓ Simulações (A) e (B):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +8% na tensão da barra infinita
50 s	Degrau absoluto de -20% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal.

Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é menor do que 100%, levando à inserção do reator (RT02 na simulação A e RT01 na simulação B) aproximadamente 13,5 s após a aplicação do degrau.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a gerar potência reativa, novamente abaixo de sua capacidade nominal. O valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, levando à abertura do reator (RT02 na simulação A e RT01 na simulação B) aproximadamente 16,7 s após a aplicação do degrau.




Figura 5.2 - Caso base nº 1 (simulação A)




Figura 5.3 - Caso base nº 1 (simulação B)

✓ Simulação (C):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +12% na tensão da barra infinita
50 s	Degrau absoluto de -23% na tensão da barra infinita




Figura 5.4 - Caso base nº 1 (simulação C)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, levando à inserção do reator 1 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER passou a absorver menos potência reativa, porém ainda acima do valor B_{IST} . Consequentemente, 36 s após a inserção do reator 1 ocorre a inserção do reator 2.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. O valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, levando à abertura do reator 1 aproximadamente 2,5 s após a aplicação do degrau. O CER passou a gerar menos potência reativa, mais ainda acima do valor B_{CST} . Consequentemente, aproximadamente 27 s após a abertura do reator 1 ocorre a abertura do reator 2.

✓ Simulação (D):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de -20% na tensão da barra infinita
50 s	Degrau absoluto de +25% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, levando à inserção do capacitor aproximadamente 5 s após a aplicação do degrau.

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, atingindo sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, levando à abertura do capacitor aproximadamente 1s após a aplicação do degrau. O CER passou a absorver menos potência reativa, porém ainda acima do valor B_{IST} . Como nenhum dos reatores está disponível para chaveamento automático, nenhum deles é inserido.




Figura 5.5 - Caso base nº 1 (simulação D)

✓ Simulações (E) e (F):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +8% na tensão da barra infinita
50 s	Degrau absoluto de -23% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é menor do que 100%, levando à inserção do reator aproximadamente 13,5 s após a aplicação do degrau.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%. Sendo assim, dado que

manobras de abertura têm prioridade sobre as de fechamento, o reator é desligado aproximadamente 5 s após a aplicação do degrau, e o capacitor, inserido 59 s após a abertura do reator.




Figura 5.6 - Caso base nº 1 (simulação E)




Figura 5.7 - Caso base nº 1 (simulação F)

✓ Simulação (G):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +15% na tensão da barra infinita
50 s	Degrau absoluto de -35% na tensão da barra infinita




Figura 5.8 - Caso base nº 1 (simulação G)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, levando à inserção do reator 1 aproximadamente 1s após a aplicação do degrau. O CER continuou a absorver sua capacidade nominal de potência reativa, levando à inserção do segundo reator 1 s após a inserção do primeiro.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a gerar potência reativa, atingindo sua capacidade nominal. O valor de B_{REL_CAP} é igual a 100%, levando à abertura do reator 1 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continuou a gerar sua capacidade nominal de potência reativa, levando à abertura do segundo reator 1 s após a abertura do primeiro. O CER continuou gerando potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100% e o capacitor foi inserido aproximadamente 5 s após a abertura do segundo reator.

5.1.2.2 - Caso Base nº 2: com capacitor e sem reatores

A tabela 5.3 resume as informações de todos os processamentos possíveis a partir do caso base nº 2.

Tabela 5.3 - Simulações processadas a partir do caso base nº 2

Simulação	Capacitor		Reator RT01		Reator RT02		Figura
	L / D ⁽¹⁾	CHAV. ⁽²⁾	L / D	CHAV.	L / D	CHAV.	
(A)	L	M	D	M	D	A	5.9
(B)	L	M	D	A	D	M	5.10
(C)	L	M	D	A	D	A	5.11
(D)	L	A	D	M	D	M	5.12
(E)	L	A	D	M	D	A	5.13
(F)	L	A	D	A	D	M	5.14
(G)	L	A	D	A	D	A	5.15

⁽¹⁾ L = Ligado ; D = Desligado

⁽²⁾ A = chaveamento automático; M = chaveamento manual

✓ Simulações (A) e (B):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +12% na tensão da barra infinita
60 s	Degrau absoluto de -25% na tensão da barra infinita




Figura 5.9 - Caso base nº 2 (simulação A)




Figura 5.10 - Caso base nº 2 (simulação B)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, levando à inserção do reator (RT02 na simulação A e RT01 na simulação B) aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. O valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, levando à abertura do reator (RT02 na simulação A e RT01 na simulação B) aproximadamente 12,1 s após a aplicação do degrau.

✓ Simulação (C):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +15% na tensão da barra infinita
60 s	Degrau absoluto de -30% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, levando à inserção do reator 1 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continuou a absorver sua capacidade nominal de potência reativa, levando à inserção do segundo reator 1 s após a inserção do primeiro.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a gerar potência reativa, atingindo sua capacidade nominal. O valor de B_{REL_CAP} é igual a 100%,

levando à abertura do reator 1 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continuou a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, levando à abertura do reator 2 aproximadamente 3,7 s após a abertura do reator 1.




Figura 5.11 - Caso base nº 2 (simulação C)

✓ Simulação (D):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +8% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -20% na tensão da barra infinita




Figura 5.12 - Caso base nº 2 (simulação D)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, levando à abertura do capacitor aproximadamente 43,5 s após a aplicação do degrau.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, levando à inserção do capacitor aproximadamente 7,7 s após a aplicação do degrau.

✓ Simulações (E) e (F):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +15% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -25% na tensão da barra infinita




Figura 5.13 - Caso base nº 2 (simulação E)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, levando à abertura do capacitor aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continua a absorver potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é menor do que 100%, o que leva à inserção do reator aproximadamente 22,9 s após a abertura do capacitor.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é igual a 100%. Sendo assim, dado que manobras de abertura têm prioridade sobre as de fechamento, o reator é desligado aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau, e o capacitor, inserido 22,9 s após a abertura do reator.




Figura 5.14 - Caso base nº 2 (simulação F)

✓ Simulação (G):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +20% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -30% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, levando ao desligamento do capacitor aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continua a absorver sua capacidade nominal de potência reativa, levando à inserção do primeiro reator aproximadamente 1 s após o desligamento do capacitor. O CER continua absorvendo potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é menor do que 100%, o que leva à inserção do segundo reator aproximadamente 23,6 s após a inserção do primeiro reator.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, atingindo sua capacidade nominal. O valor de B_{REL_CAP} é igual a 100%, levando à abertura do reator 1 s após a aplicação do degrau. O

CER continua a gerar sua capacidade nominal de potência reativa, levando à abertura do segundo reator 1 s após a abertura do primeiro. O CER continua gerando potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%. Sendo assim, o capacitor é inserido aproximadamente 22,8 s após a abertura do segundo reator.




Figura 5.15 - Caso base nº 2 (simulação G)

5.1.2.3 - Caso Base nº 3: sem capacitor e com reator RT01

A tabela 5.4 resume as informações de todos os processamentos possíveis a partir do caso base nº 3.

Tabela 5.4 - Simulações processadas a partir do caso base nº 3

Simulação	Capacitor		Reator RT01		Reator RT02		Figura
	L / D ⁽¹⁾	CHAV. ⁽²⁾	L / D	CHAV.	L / D	CHAV.	
(A)	D	M	L	M	D	A	5.16
(B)	D	M	L	A	D	M	5.17
(C)	D	M	L	A	D	A	5.18
(D)	D	A	L	M	D	M	5.19
(E)	D	A	L	M	D	A	5.20
(F)	D	A	L	A	D	M	5.21
(G)	D	A	L	A	D	A	5.22

⁽¹⁾ L = Ligado ; D = Desligado

⁽²⁾ A = chaveamento automático; M = chaveamento manual

✓ Simulação (A):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -20% na tensão da barra infinita




Figura 5.16 - Caso base nº 3 (simulação A)

Após a aplicação do degraupositivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, levando à inserção do reator 2 aproximadamente 1 s após a aplicação do degraupositivo.

Após a aplicação do degraunegativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100% e o reator 2 é aberto aproximadamente 38 s após a aplicação do degraunegativo.

✓ Simulação (B):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -25% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degraupositivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, mas neste caso nenhum chaveamento indutivo

ocorre, dado que o reator 1 já está ligado, o capacitor já está desligado, e o reator 2, embora desligado, está indisponível para a lógica do MSRE.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor que 100% e o reator 1 é desligado aproximadamente 36 s após a aplicação do degrau.




Figura 5.17 - Caso base nº 3 (simulação B)

✓ Simulação (C):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -30% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, levando à inserção do reator 2 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, atingindo sua capacidade nominal. O valor de B_{REL_CAP} é igual a 100%, levando à abertura do reator 1 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continua gerando potência reativa, não atingindo, entretanto a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, o que leva à abertura do reator 2 aproximadamente 5 s após a abertura do reator 1.




Figura 5.18 - Caso base nº 3 (simulação C)

✓ Simulação (D):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -30% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, mas neste caso nenhum chaveamento indutivo ocorre, dado que o reator 1 já está ligado, o capacitor, desligado, e o reator 2, embora desligado, está indisponível para a lógica do MSRE.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. O valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, o que leva à inserção do capacitor aproximadamente 6,5 s após a aplicação do degrau. O reator 1 não é desligado, pois está indisponível para a lógica do MSRE.




Figura 5.19 - Caso base nº 3 (simulação D)

✓ Simulação (E):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -30% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, e o reator 2 é ligado aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continua absorvendo potência reativa, porém nenhum outro chaveamento indutivo ocorre, dado que o reator 1 está indisponível para a lógica do MSRE e o capacitor já está desligado.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. O valor de B_{REL_CAP} é igual a 100%, o que leva ao desligamento do reator 2 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continua a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Com isso, o capacitor somente é ligado aproximadamente 6,5 s após o desligamento do reator 2.




Figura 5.20 - Caso base nº 3 (simulação E)

✓ Simulação (F):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -30% na tensão da barra infinita




Figura 5.21 - Caso base nº 3 (simulação F)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, mas neste caso nenhum chaveamento indutivo ocorre, dado que o reator 1 já está ligado, o capacitor, desligado, e o reator 2, embora desligado, está indisponível para a lógica do MSRE.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. O valor de B_{REL_CAP} é, portanto, menor do que 100%, o que leva ao desligamento do reator 1 aproximadamente 5 s após a aplicação do degrau. O CER continua a gerar potência reativa e o capacitor é inserido aproximadamente 59 s após o desligamento do reator 1.

✓ Simulação (G):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -30% na tensão da barra infinita




Figura 5.22 - Caso base nº 3 (simulação G)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, e o reator 2 é ligado aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continua absorvendo potência reativa, porém nenhum outro chaveamento indutivo ocorre, dado que o reator 1 já está ligado e o capacitor, desligado.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. O valor de B_{REL_CAP} é igual a 100%, o que leva ao desligamento do reator 1 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continua a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Com isso, o reator 2 é desligado aproximadamente 5 s após o desligamento do reator 1. O CER continua gerando potência reativa abaixo de sua capacidade nominal, o que leva à inserção do capacitor aproximadamente 60 s após o desligamento do reator 2.

5.1.2.4 - Caso Base nº 4: sem capacitor e com reator RT02

A tabela 5.5 resume as informações de todos os processamentos possíveis a partir do caso base nº 4.

Tabela 5.5 - Simulações processadas a partir do caso base nº 4

Simulação	Capacitor		Reator RT01		Reator RT02		Figura
	L / D ⁽¹⁾	CHAV. ⁽²⁾	L / D	CHAV.	L / D	CHAV.	
(A)	D	M	D	M	L	A	5.23
(B)	D	M	D	A	L	M	5.24
(C)	D	M	D	A	L	A	5.25
(D)	D	A	D	M	L	M	5.26
(E)	D	A	D	M	L	A	5.27
(F)	D	A	D	A	L	M	5.28
(G)	D	A	D	A	L	A	5.29

⁽¹⁾ L = Ligado ; D = Desligado

⁽²⁾ A = chaveamento automático; M = chaveamento manual

✓ Simulação (A):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -25% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%. No entanto, dado que o reator 2 é o único elemento disponível para a lógica MSRE e o mesmo já se encontra ligado, não ocorre chaveamento indutivo.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor que 100% e o reator 2 é desligado aproximadamente 36 s após a aplicação do degrau.




Figura 5.23 - Caso base nº 4 (simulação A)

✓ Simulação (B):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -25% na tensão da barra infinita




Figura 5.24 - Caso base nº 4 (simulação B)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, levando à inserção do reator 1 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100% e o reator 1 é desligado aproximadamente 5,8 s após a aplicação do degrau.

✓ Simulação (C):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -25% na tensão da barra infinita




Figura 5.25 - Caso base nº 4 (simulação C)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, levando à inserção do reator 1 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. Embora liberado para chaveamento automático pelo MSRE, o reator 2 já está ligado, o que explica não ter ocorrido mais nenhum chaveamento indutivo.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal.

Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100% e o reator 1 é desligado aproximadamente 5,8 s após a aplicação do degrau. O CER continua gerando potência reativa com $B_{REL_CAP} > 0$, o que leva ao desligamento do reator 2 aproximadamente 36,1 s após o desligamento do reator 1.

✓ Simulação (D):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de -20% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de +21% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, levando à inserção do capacitor aproximadamente 6,6 s após a aplicação do degrau.

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é menor do que 100% e o capacitor é desligado aproximadamente 12,2 s após a aplicação do degrau.




Figura 5.26 - Caso base nº 4 (simulação D)

✓ Simulação (E):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de -25% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de +28% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é igual a 100%, levando ao desligamento do reator 2 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continua gerando potência reativa, porém com $B_{REL_CAP} < 100\%$, o que provoca a inserção do capacitor aproximadamente 5 s após o desligamento do reator 2.

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100% e o capacitor é desligado aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continua absorvendo potência reativa, porém com $B_{REL_IND} < 100\%$, o que provoca a inserção do reator 2 aproximadamente 13,5 s após o desligamento do capacitor.




Figura 5.27 - Caso base nº 4 (simulação E)

✓ Simulação (F):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de -20% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de +28% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é igual a 100%, levando à inserção do capacitor aproximadamente 6,6 s após a aplicação do degrau. Como o reator 2 não está liberado para chaveamento automático pelo MSRE, não ocorre mais nenhum chaveamento capacitivo.

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100% e o capacitor é desligado aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continua absorvendo potência reativa, porém com $B_{REL_IND} < 100\%$, o que leva à inserção do reator 1 aproximadamente 14,1 s após o desligamento do capacitor.




Figura 5.28 - Caso base nº 4 (simulação F)

✓ Simulação (G):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de -25% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de +32% na tensão da barra infinita

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passa a gerar potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é igual a 100%, levando ao desligamento do reator 2 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continua gerando potência reativa, porém com $B_{REL_CAP} < 100\%$, o que provoca a inserção do capacitor aproximadamente 5 s após o desligamento do reator 2.

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passa a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100% e o capacitor é desligado aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continua absorvendo potência reativa, com B_{REL_IND} igual a 100%, o que provoca a inserção do reator 1 aproximadamente 1 s após o desligamento do capacitor. O CER continua absorvendo potência reativa, porém com $B_{REL_IND} < 100\%$, o que provoca a inserção do reator 2 aproximadamente 35,9 s após a inserção do reator 1.




Figura 5.29 - Caso base nº 4 (simulação G)

5.1.2.5 - Caso Base nº 5: sem capacitor e com reatores RT01 e RT02

A tabela 5.6 resume as informações de todos os processamentos possíveis a partir do caso base nº 5.

Tabela 5.6- Simulações processadas a partir do caso base nº 5

Simulação	Capacitor		Reator RT01		Reator RT02		Figura
	L / D ⁽¹⁾	CHAV. ⁽²⁾	L / D	CHAV.	L / D	CHAV.	
(A)	D	M	L	M	L	A	5.30
(B)	D	M	L	A	L	M	5.31
(C)	D	M	L	A	L	A	5.32
(D)	D	A	L	M	L	M	5.33
(E)	D	A	L	M	L	A	5.34
(F)	D	A	L	A	L	M	5.35
(G)	D	A	L	A	L	A	5.36

⁽¹⁾ L = Ligado ; D = Desligado

⁽²⁾ A = chaveamento automático; M = chaveamento manual

✓ Simulações (A) e (B):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -30% na tensão da barra infinita




Figura 5.30 - Caso base nº 5 (simulação A)




Figura 5.31 - Caso base nº 5 (simulação B)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, o que ocasionaria um chaveamento do tipo indutivo aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. Entretanto, como ambos os reatores já se encontram ligados e o capacitor, desligado, não ocorre nenhuma manobra de elemento reativo externo.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, o que leva à abertura do reator (RT02 na simulação A e RT01 na simulação B) aproximadamente 5,8 s após a aplicação do degrau.

✓ Simulação (C):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -30% na tensão da barra infinita




Figura 5.32 - Caso base nº 5 (simulação C)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, o que ocasionaria um chaveamento do tipo indutivo aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. Entretanto, como ambos os reatores já se encontram ligados e o capacitor, desligado, não ocorre nenhuma manobra de elemento reativo externo.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, o que leva à abertura do reator 1 aproximadamente 5,8 s após a aplicação do degrau. Como o CER continuou gerando potência reativa com $B_{REL_CAP} > 0$, o reator 2 é aberto aproximadamente 36,1 s após a abertura do reator 1.

✓ Simulação (D):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -30% na tensão da barra infinita




Figura 5.33 - Caso base nº 5 (simulação D)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, o que ocasionaria um chaveamento do tipo indutivo aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. Entretanto, como ambos os reatores já se encontram ligados e o capacitor, desligado, não ocorre nenhuma manobra de elemento reativo externo.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a gerar potência reativa, não atingindo, entretanto, a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é menor do que 100%, o que leva à inserção do capacitor aproximadamente 8 s após a aplicação do degrau.

✓ Simulações (E) e (F):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -35% na tensão da barra infinita




Figura 5.34 - Caso base nº 5 (simulação E)




Figura 5.35 - Caso base nº 5 (simulação F)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, o que ocasionaria um chaveamento do tipo indutivo aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. Entretanto, como ambos os reatores já se encontram ligados e o capacitor, desligado, não ocorre nenhuma manobra de elemento reativo externo.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a gerar potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é igual a 100%, o que leva à abertura do reator (RT02 na simulação E e RT01 na simulação F) aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. Como o CER continuou gerando potência reativa e $B_{REL_CAP} > 0$, o capacitor é inserido aproximadamente 6,5 s após a abertura do reator (RT02 na simulação E e RT01 na simulação F).

✓ Simulação (G):

Instante de tempo	Evento aplicado
10 s	Degrau absoluto de +10% na tensão da barra infinita
80 s	Degrau absoluto de -35% na tensão da barra infinita




Figura 5.36 - Caso base nº 5 (simulação G)

Após a aplicação do degrau positivo de tensão na barra infinita, o CER passou a absorver potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_IND} é igual a 100%, o que ocasionaria um chaveamento do tipo indutivo aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. Entretanto, como ambos os

reatores já se encontram ligados e o capacitor, desligado, não ocorre nenhuma manobra de elemento reativo externo.

Após a aplicação do degrau negativo de tensão na barra infinita, o CER passou a gerar potência reativa, atingindo a sua capacidade nominal. Consequentemente o valor de B_{REL_CAP} é igual a 100%, o que leva à abertura do reator 1 aproximadamente 1 s após a aplicação do degrau. O CER continuou gerando potência reativa com $B_{REL_CAP} > 0$, levando à abertura do reator 2 aproximadamente 5 s após a abertura do reator 1. Ainda assim, o CER continuou gerando potência reativa com $B_{REL_CAP} > 0$, levando à inserção do capacitor aproximadamente 59,2 s após a abertura do reator 2.

5.2 - Análise de perturbações no Sistema Interligado Nacional

O objetivo deste item é comparar o desempenho do atual modelo do SVS da SE Bandeirantes, sem a representação da lógica MSRE, com o modelo completo desenvolvido neste trabalho. Para tanto são simuladas diversas contingências na região onde este equipamento possui maior influência no controle de tensão, bem como na estabilidade do sistema elétrico. A figura 5.37 ilustra a vizinhança do barramento de 345 kV da SE Bandeirantes.




Figura 5.37 - Diagrama unifilar do sistema interligado próximo ao barramento de 345 kV da SE Bandeirantes

5.2.1 - Caso Base: Março 2010 - Carga Pesada

As contingências selecionadas para efeito da comparação do comportamento do SVS da SE Bandeirantes com e sem a modelagem da lógica MSRE foram as seguintes:

- ✓ Abertura da LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1), sem aplicação de curto-circuito - figuras 5.38, 5.39 e 5.40;
- ✓ Curto-circuito trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura da LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1) - figuras 5.41, 5.42 e 5.43;
- ✓ Abertura simultânea das LT's 345 kV Bandeirantes - Samambaia (circ.1 e circ.2), sem aplicação de curto-circuito - figuras 5.44, 5.45 e 5.46;
- ✓ Curto-circuito trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura simultânea das LT's 345 kV Bandeirantes - Samambaia (circ.1 e circ.2) - figuras 5.47, 5.48 e 5.49.

Todos os elementos externos encontram-se inicialmente desligados e disponíveis para chaveamento automático.




Figura 5.38 - Abertura da LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1), sem aplicação de curto-circuito (Potência reativa de saída do SVS)




Figura 5.39 - Abertura da LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1), sem aplicação de curto-circuito (Susceptância de saída do SVS)




Figura 5.40 - Abertura da LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1), sem aplicação de curto-circuito (Tensão em Bandeirantes 345 kV)




Figura 5.41 - CC trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1) (Potência reativa de saída do SVS)




Figura 5.42 - CC trifásica (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1) (Suscetância de saída do SVS)




Figura 5.43 - CC trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes (circ.1) (Tensão em Bandeirantes 345 kV)




Figura 5.44 - Abertura simultânea das LT's Bandeirantes - Samambaia 345 kV sem aplicação de curto-circuito (Potência reativa de saída do SVS)




Figura 5.45 - Abertura simultânea das LT's Bandeirantes - Samambaia 345 kV sem aplicação de curto-circuito (Susceptância de saída do SVS)




Figura 5.46 - Abertura simultânea das LT's Bandeirantes - Samambaia 345 kV sem aplicação de curto-circuito (Tensão em Bandeirantes 345 kV)




Figura 5.47 - CC trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura simultânea das LT's 345 kV Bandeirantes - Samambaia (Potência reativa de saída do SVS)




Figura 5.48 - CC trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura simultânea das LT's 345 kV Bandeirantes - Samambaia (Susceptância de saída do SVS)




Figura 5.49 - CC trifásico (100 ms) no barramento 345 kV de Bandeirantes, seguido da abertura simultânea das LT's 345 kV Bandeirantes - Samambaia (Tensão em Bandeirantes 345 kV)

5.3 - Análise de perturbações no Sistema Brazilian Birds

O sistema elétrico *Brazilian Birds*, cujas características principais estão listadas no ANEXO II, é um sistema de pequeno porte, sendo basicamente composto de duas áreas, denominadas áreas A e B, interligadas através de 2 linhas de transmissão em 440 kV.

O SVS cujo sistema de controle será representado pelo modelo proposto neste trabalho localiza-se na subestação Garça, controlando a tensão da barra de 230 KV. Este SVS é composto por:

- ✓ um reator controlado a tiristor de 50 Mvar
- ✓ um capacitor chaveado a tiristor de 30 Mvar
- ✓ um banco fixo de capacitores referentes aos filtros de 5º e 7º harmônicos, totalizando 20 Mvar
- ✓ três elementos reativos externos chaveados mecanicamente, que são:
 - dois bancos de reatores de 30 Mvar cada
 - um banco de capacitores de 50 Mvar

A combinação do reator controlado a tiristor, capacitor chaveado a tiristor e filtros de harmônicos associados totaliza uma faixa de compensação reativa de -30 a +50 Mvar, para tensão igual a 1 pu no barramento de 230 kV da SE Garça. Considerando-se a contribuição dos elementos reativos externos, a faixa operativa do SVS é de -90 a +100 Mvar.

O modelo proposto para o SVS da SE Bandeirantes será utilizado para representar o SVS da SE Garça. Alguns dos parâmetros do modelo foram alterados em virtude da diferença de capacidade entre os dois equipamentos, com destaque para os limites de chaveamento indutivo (B_{IST}) e capacitivo (B_{CST}). Conforme equações (4.7) e (4.8), estes limites definem os valores de susceptância de saída do SVS a partir dos quais ocorre contagem de tempo para manobra de elementos reativos externos, segundo uma curva de tempo inverso.

5.3.1 - Influência da correção dos limites de CER com a frequência

As primeiras simulações realizadas no sistema Brazilian Birds têm como objetivo mostrar a influência da representação ou não da correção dos limites do CER com a frequência do sistema no novo modelo proposto, considerando-se, inclusive, a atuação da lógica MSRE.

5.3.1.1 - Sobrefrequência

Para forçar uma condição operativa em que ocorra sobrefrequência na área B, onde se localiza o SVS da barra GARÇA, foram simultaneamente abertas as linhas de interligação em 440 kV, Arara - Curió e Chopim - Bicudo. Os resultados estão resumidos nas figuras 5.50 a 5.52.




Figura 5.50 - Abertura simultânea das LT's 440 kV Arara - Curió e Chopim - Bicudo (Limite máximo da susceptância de saída do CER)

A elevação da frequência na área B provocou, como era de se esperar, um aumento do limite máximo da susceptância de saída do CER, pois a susceptância capacitiva é diretamente proporcional à variação da frequência. Este efeito pode ser comprovado por meio da figura 5.50. Embora não representado na figura, naturalmente, o efeito oposto foi constatado no que tange ao limite mínimo da susceptância de saída do CER, que sofreu redução com o aumento da frequência.

O efeito da representação da variação da resposta de elementos reativos com a frequência também pode ser comprovado por meio da observação da potência reativa injetada ou drenada pelos elementos reativos externos. No caso do capacitor há um aumento da potência reativa injetada, proporcional ao aumento observado na frequência do sistema (ver figura 5.51). Ao contrário, no caso do reator ocorre uma diminuição da potência reativa drenada, também proporcional ao aumento observado na frequência do sistema (ver figura 5.52). Estas figuras evidenciam também que os instantes de tempo em que ocorreram as manobras dos elementos externos variaram nas duas situações simuladas. Embora em ambos os casos a opção FREQ do código de execução EXSI do ANATEM tenha sido aplicada, a variação da frequência, ao provocar mudanças nos limites máximo e mínimo da susceptância de saída do CER, acabou alterando também a resposta da lógica MSRE, baseada numa curva de tempo inverso que permaneceu fixa.




Figura 5.51 - Abertura simultânea das LT's 440 kV Arara - Curió e Chopim - Bicudo (Potência reativa injetada pelo capacitor de 50 Mvar da barra Garça 230)




Figura 5.52 - Abertura simultânea das LT's 440 kV Arara - Curió e Chopim - Bicudo (Potência reativa drenada pelo reator de 30 Mvar da LT 230 kV Gavião - Garça)

5.3.1.2 - Subfrequência

Para forçar uma condição operativa em que ocorra subfrequência na área B, onde se localiza o SVS da barra GARÇA, foi simulada a perda de unidades geradoras na UHE Gavião. Os resultados estão resumidos nas figuras 5.53 a 5.55.

A redução da frequência na área B provocou, conforme esperado, um aumento (em módulo) do limite mínimo da susceptância de saída do CER, pois a susceptância indutiva é inversamente proporcional à variação da frequência. Este efeito pode ser comprovado por meio da figura 5.53.

O efeito da representação da variação dos parâmetros de reatores e capacitores com a frequência também pode ser comprovado por meio da observação da potência reativa injetada ou drenada pelos elementos reativos externos. No caso do capacitor há uma diminuição da potência reativa injetada, proporcional à queda da frequência do sistema (ver figura 5.54). No caso do reator, ao contrário, ocorre uma elevação da potência reativa drenada, também proporcional à queda da frequência do sistema (ver figura 5.55). Também nesta simulação pode-se claramente observar que os instantes de tempo em que ocorreram as manobras dos elementos externos variaram. A justificativa para este fato já foi discutida na simulação mostrada nas figuras 5.50 a 5.52.




Figura 5.53 - Perda de 3 unidades geradoras da UHE Gavião (Limite mínimo da susceptância de saída do CER)




Figura 5.54 - Perda de 3 unidades geradoras da UHE Gavião (Potência reativa injetada pelo capacitor de 50 Mvar na barra Garça 230 kV)




Figura 5.55 - Perda de 3 unidades geradoras da UHE Gavião (Potência reativa drenada pelo reator de 30 Mvar da LT 230 kV Gavião - Garça)

5.3.1.3 - Sobrefrequência seguida de subfrequência

Finalmente foi realizada uma simulação para forçar uma condição operativa de sobrefrequência na área B, seguida de uma ocorrência que provoca subfrequência na mesma área. Inicialmente foram simultaneamente abertas as linhas de interligação em 440 kV, Arara - Curió e Chopim - Bicudo, provocando sobrefrequência. Algum tempo após a primeira ocorrência, foi simulada a perda de todas as unidades geradoras da UHE Gavião. Os resultados desta simulação estão resumidos nas figuras 5.56 a 5.58.

Na figura 5.56 estão mostradas as curvas referentes à susceptância de saída do CER nas simulações com e sem correção dos parâmetros com a frequência. Fica evidente a diferença de comportamento do equipamento em cada uma das situações. Como o funcionamento da lógica MSRE, no que tange aos instantes de chaveamento dos elementos externos, depende da susceptância de saída do CER, nota-se que a sequência de chaveamentos destes elementos é diferente em cada caso. A ausência de correção dos parâmetros com a frequência provoca ainda chaveamentos de elementos reativos externos que não são observados na simulação em que esta correção é considerada, conforme pode ser constatado por meio da comparação entre as figuras 5.57 e 5.58.




Figura 5.56 - Abertura simultânea das LT's 440 kV Arara - Curió e Chopim - Bicudo ($t = 10$ s), seguida de perda da UHE Gavião ($t = 80$ s)




Figura 5.57 - Abertura simultânea das LT's 440 kV Arara - Curió e Chopim - Bicudo ($t = 10$ s), seguida de perda da UHE Gavião ($t = 80$ s) - SEM CORREÇÃO PELA FREQUÊNCIA




Figura 5.58 - Abertura simultânea das LT's 440 kV Arara - Curió e Chopim - Bicudo ($t = 10$ s), seguida de perda da UHE Gavião ($t = 80$ s) - COM CORREÇÃO PELA FREQUÊNCIA

5.3.2 - Influência da malha do controle conjunto de tensão

As simulações a seguir, também realizadas no sistema Brazilian Birds, têm como objetivo mostrar a influência da representação ou não da malha do controle conjunto de tensão no novo modelo proposto. A lógica MSRE será representada e todos os elementos reativos externos estarão disponíveis para chaveamento automático. Os limites dos CERs serão corrigidos com a frequência do sistema. A figura 5.59 mostra o diagrama unifilar do sistema na vizinhança da barra Garça 230 kV.




Figura 5.59 - SVS da barra Garça 230 kV com 2 CERs

O CER₁ foi designado como *master*, assumindo, portanto, o controle do chaveamento dos elementos reativos externos. O CER₂ foi designado como *slave*. Os fatores de participação considerados para efeito do controle conjunto de tensão são:

- 60% para o CER_{master}
- 40% para o CER_{slave}

Foram montados 2 casos base, a saber:

- caso base nº 1: $Q_{\text{CER1}} = Q_{\text{CER2}} = 0$ Mvar (CER₁ e CER₂ completos)
- caso base nº 2: $Q_{\text{CER1}} = Q_{\text{CER2}} = 0$ Mvar (TSC do CER₂ fora de operação)

Simulação 1		
Caso base	Instante de tempo	Evento aplicado
1	5 s	Degrau absoluto de 0,5% na tensão de referência do CER ₁
	10 s	Degrau absoluto de -1% na tensão de referência do CER ₁
	15 s	Degrau absoluto de -0,5% na tensão de referência do CER ₂

Comentários (figura 5.60): Os CERs estão operando em modo separado. Em $t = 5$ s, ao se aumentar a tensão de referência do CER₁, o mesmo passou a gerar reativo, ao passo que o CER₂ passou a absorver. Em $t = 10$ s os comportamentos se invertem, pois a tensão de referência do CER₁ ficou menor que a do CER₂. Finalmente, em $t = 15$ s, ao se diminuir a tensão de referência do CER₂ de forma a torná-la novamente igual à do CER₁, as potências reativas de saída dos CERs novamente se igualam, agora para um novo ponto de operação da rede elétrica.




Figura 5.60 - Resultado da simulação 1 (Potência reativa de saída - CER₁ e CER₂)

Simulação 2		
Caso base	Instante de tempo	Evento aplicado
1	5 s	Degrau absoluto de 0,5% na tensão de referência do CER ₁
	10 s	Degrau absoluto de -1% na tensão de referência do CER ₁
	15 s	Degrau absoluto de -0,5% na tensão de referência do CER ₂
	20 s	Comutação para controle conjunto (fator_part_CEmaster = 60%)
	25 s	Comutação para controle separado e degrau absoluto de 0,5% nas tensões de referência do CER ₁ e CER ₂

Comentários (figura 5.61): Os CERs estão operando em modo separado. Em $t = 5$ s, ao se aumentar a tensão de referência do CER₁, o mesmo passou a gerar reativo, ao passo que o CER₂ passou a absorver. Em $t = 10$ s os comportamentos se invertem, pois a tensão de referência do CER₁ ficou menor que a do CER₂. Em $t = 15$ s, ao se diminuir a tensão de referência do CER₂ de forma a torná-la novamente igual à do CER₁, as potências reativas de saída dos CERs novamente se igualam para um novo ponto de operação da rede elétrica. Em $t = 20$ s, a comutação para controle conjunto apenas repartiu a soma ($QCER_1 + QCER_2$) proporcionalmente aos fatores de participação de cada CER (60% para o CER₁ e 40% para o CER₂). Em $t = 25$ s, a comutação para controle separado e, no mesmo instante, a aplicação dos degraus de forma a restituir as tensões de referência dos CERs ao estado original, não provocou nenhuma alteração nas potências reativas geradas pelos mesmos.




Figura 5.61 - Resultado da simulação 2 (Potência reativa de saída - CER₁ e CER₂)

Simulação 3		
Caso base	Instante de tempo	Evento aplicado
2	5 s	Variação absoluta de 70 Mvar na carga da barra Garça 230 kV
	20 s	Comutação para controle conjunto (fator_part_CEmaster = 60%)

Comentários (figuras 5.62 e 5.63): Nesta simulação o TSC do CER2 foi desligado e os elementos reativos externos não foram habilitados para chaveamento pela lógica MSRE. O objetivo destas alterações foi melhor evidenciar o efeito do controle conjunto de tensão sobre o comportamento do SVS.

A variação na parte reativa da carga provoca queda na tensão da barra Garça 230 kV, o que força os CERs a gerar potência reativa (CER1 = 39 Mvar e CER2 = 20 Mvar). Em $t = 20$ s comuta-se o modo de operação do SVS para controle conjunto, com fator de participação do CER1 (*master*) igual a 60%. Em função da ausência de seu TSC, o limite máximo de geração do CER2 (*slave*) caiu para 20 Mvar. Como o fator de participação do *slave* é de 40%, isso limita a geração do *master* em 30 Mvar. Isso pode ser comprovado pela queda da geração de potência reativa do CER1 logo após a comutação para controle conjunto. Isso provoca, é claro, uma queda na tensão da barra Garça 230 kV, tal como se vê na figura 5.63.




Figura 5.62 - Resultado da simulação 3 (Potência reativa de saída - CER₁ e CER₂)





Figura 5.63 - Resultado da simulação 3 (Tensão na barra Garça 230 kV)

Simulação 4		
Caso base	Instante de tempo	Evento aplicado
2	5 s	Variação absoluta de 70 Mvar na carga da barra Garça 230 kV
	20 s	Comutação para controle conjunto (fator_part_CEmaster = 68%)

Figura 5.64 - Resultado da simulação 4 (Potência reativa de saída - CER₁ e CER₂)

Simulação 5		
Caso base	Instante de tempo	Evento aplicado
2	5 s	Variação absoluta de -70 Mvar na carga da barra Garça 230 kV
	20 s	Comutação para controle conjunto (fator_part_CEmaster = 68%)




Figura 5.65 - Resultado da simulação 5 (Potência reativa de saída - CER₁ e CER₂)

Comentários (figuras 5.64 e 5.65): Com o fator de participação do CER *master* ajustado para 68%, após a comutação do modo de operação para controle conjunto não se vê praticamente alteração na potência reativa de saída dos CERs, conforme simulação 4 (figura 5.64). Consequentemente a tensão controlada (barra Garça 230 kV) não sofrerá variação significativa. Comparativamente à simulação 3, onde o fator de participação do CE *master* era 60%, o aumento deste parâmetro melhorou o desempenho no caso do sistema demandar que o SVS gere potência reativa (efeito capacitivo). Entretanto, quando o sistema demanda que o SVS absorva potência reativa (efeito indutivo), tal como na simulação 5 (figura 5.65), o mesmo fator de participação do CE *master* que melhorou o desempenho do SVS para a geração de potência reativa (capacitiva), agora limita o equipamento no tocante à absorção (potência reativa indutiva). Também nesta simulação a lógica MSRE foi desabilitada para melhor evidenciar o efeito do controle conjunto de tensão sobre o comportamento do SVS.

As observações a seguir merecem destaque no tocante ao modo de operação do controle conjunto de tensão do SVS:

- ✓ Operando em modo separado, cada CER atua no sentido de controlar a tensão no valor definido por sua própria tensão de referência. Na passagem para controle conjunto, as tensões de referência dos CERs são automaticamente redefinidas pelo CCT de forma a respeitar os valores do fator de participação definido para cada um.
- ✓ É possível ainda concluir que quando um dos CERs estiver operando sem o TSC, a maneira mais adequada de operação do SVS é em modo separado, selecionando como master o CE sem restrição de equipamentos, ou seja, aquele cuja faixa operativa seja a nominal. Esta medida, além de garantir o correto funcionamento da lógica MSRE, torna possível o aproveitamento completo da faixa operativa disponível do equipamento, diferentemente de quando se opera em controle conjunto, quando os fatores de participação de cada CER têm preponderância.
- ✓ O aumento do fator de participação do CER completo (sem restrição do TSC) permitiria a operação em modo conjunto de forma a maximizar a geração de potência reativa capacitiva do SVS na simulação 3. Mas os mesmos fatores de participação que maximizariam o aproveitamento da faixa de geração capacitiva disponível em ambos os CERs acabariam impondo restrição ao aproveitamento da máxima capacidade indutiva disponível no CE cujo TSC estivesse fora de operação. Isto pode ser comprovado nas simulações 4 e 5.

Capítulo 6

Conclusões

O presente trabalho de dissertação teve por objetivo propor uma alternativa de modelagem dinâmica em CDU para o programa ANATEM de um SVS (*Static VAR System*), incluindo a automação completa da lógica de chaveamento de elementos reativos externos. Foram abordadas também as influências da correção dos limites do CER com a frequência e da representação do controle conjunto de tensão em um SVS com dois ou mais CERs.

Cabe aqui ressaltar que o elevado grau de complexidade das funcionalidades modeladas só foi possível em função das facilidades da modelagem em CDU oferecida pelo programa ANATEM. Não foi possível, entretanto, modelar os elementos reativos externos como capacitores e reatores, pois o ANATEM, até a versão 10.04.04a (Agosto/2010), ainda não previa a manobra de elementos shunt através de comandos oriundos de modelos em CDU. Para contornar esta limitação, os elementos reativos externos precisaram ser modelados como cargas dinâmicas puramente reativas associadas a modelos de controle elaborados em CDU, solução que atendeu perfeitamente o objetivo desejado.

De uma forma geral as simulações realizadas comprovaram que o novo modelo proposto para o SVS da SE Bandeirantes atendeu adequadamente todos os objetivos elencados no capítulo 4. Os resultados destas simulações estão apresentados ao longo do capítulo 5, cuja análise permite:

- ✓ confirmar a conformidade do modelo proposto com todas as funcionalidades descritas pelo fabricante.
- ✓ comparar a resposta do equipamento com e sem a modelagem da lógica de chaveamento dos elementos reativos externos.
- ✓ avaliar a influência da correção com a frequência dos parâmetros de elementos reativos na resposta do equipamento sendo modelado.
- ✓ avaliar a influência do controle conjunto de tensão sobre o desempenho do SVS.

A decisão de incluir a modelagem da lógica do controle conjunto de tensão foi tomada por se tratar de um assunto de caráter iminentemente prático. Uma demanda real de trabalho surgida durante a elaboração da dissertação acabou por gerar a necessidade de elaboração do modelo do CCT, com base na mesma documentação do fabricante anteriormente obtida para a modelagem da lógica MSRE.

Para futuros desenvolvimentos sugere-se o aprimoramento do modelo do CER, com objetivo de investigar, por exemplo, a influência das não linearidades que seriam introduzidas por circuitos de controle de disparo e sincronismo dos tiristores. Outra possibilidade é a adaptação do modelo aqui proposto à eventual possibilidade do programa ANATEM passar a permitir o chaveamento de elementos shunt através de comandos oriundos de modelos desenvolvidos em CDU.

Referências Bibliográficas

- [1] Lefebvre, S. ; Gkrin-Lajoie, L. ; “A static compensator model for the EMTP”; IEEE Transactions on Power Systems; Vol. 7; Nº. 2; pp. 477-486; May 1992.
- [2] Castro, M.S., “A influência de controladores FACTS na estabilidade de ângulo a pequenas perturbações de sistemas elétricos de potência”. Tese de M.Sc., UNICAMP, Campinas, SP, Brasil, 2005.
- [3] Naturesa, J.S., “A influência de compensadores estáticos de reativos na estabilidade de tensão de sistemas de energia elétrica”. Tese de M.Sc., UNICAMP, Campinas, SP, Brasil, 2001.
- [4] Cañizares, C.A.; Pozi, M; Corsi, S.; Uzunovic, E., “STATCOM modelling for voltage and angle stability studies”; Electrical Power & Energy Systems 25 (2003) 1-20, New York.
- [5] IEEE SPECIAL STABILITY CONTROLS WORKING GROUP, “Static Var Compensator Models for Power Flow and Dynamic Performance Simulation”. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 9, No. 1, pp. 229-240, February 1994.
- [6] Hingorani, N.G., Gyugyi, L., 2000, Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems, Institute of Electrical and Electronic Engineers, New York.
- [7] Acha, Enrique; Esquivel, Claudio R. F.; Perez, Hugo A.; Camacho, Cesar A.; “FACTS Modelling and Simulation in Power Networks”, John Wiley & Sons, New York, 2004.
- [8] Erinmez, I.A. (Ed.), 1986, “Static Var Compensators”, Working Group 38-01, Task Force No. 2 on SVC, Conseil International des Grands Reseaux Electriques (CIGRÉ).
- [9] Kundur P., 1994, Power System Stability and Control, EPRI-McGraw-Hill, New York.

-
- [10] Macedo, Nilo J.P.; Fonseca, Fernando M.; Sereno, Márcio G.; Portugal, Paulo M.; “Modelos dinâmicos de compensadores estáticos de reativo com a correção dos limites com a variação da frequência”, 2007, XIX SNPTEE, artigo GAT-18.
- [11] CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; “Programa de Análise de Redes V 09.06.02 - Manual do Usuário”, Abril 2010.
- [12] GEC/ALSTHOM T&D Power Electronic Systems Limited “SVS Var Volt Control” (Specification Nº CF1232/0017/FUNC - Ref 730/CF1232/DJH/SPEC1620/TEC).
- [13] Miller, T.J.E., 1982, “Reactive power control in electric systems”, John Willey & Sons, New York.

Anexos

Anexo I

Modelo atual do SVS da Subestação de Bandeirantes para o ANATEM




Figura I.1 - Diagrama de blocos do atual modelo em CDU de cada CER do SVS Bandeirantes

Anexo II

Dados do Sistema *Brazilian Birds*


II.1 - Descrição

O sistema *Brazilian Birds*, cujo diagrama unifilar é mostrado na figura II.1, é composto de duas áreas, denominadas áreas A e B, interligadas através de linhas de transmissão em 440 kV.

A área A é composta das barras de Canário, Cardeal, Sanhaço, Curió, Tiziu, Sabiá, Pardal, Azulão, Bicudo e Chopim. A área B é composta das barras de Tucano, Gavião, Garça, Urubu, Arara, Pelicano e Coruja.

O intercâmbio de potência ocorre normalmente da área B para a área A, em duas situações: de intercâmbio baixo, em torno de 220 a 260 MW, que é a maneira usual de operação e de intercâmbio alto, de cerca de 400 a 450 MW, quando a disponibilidade energética na área A está baixa e a usina de Canário realiza manutenção em suas máquinas e opera com limitação.

Os dados e parâmetros de interesse do sistema estão resumidos nas tabelas II.1 a II.10.

Figura II.1 - Diagrama unifilar do sistema *Brazilian Birds*

Base 100 MVA							
Seq. Positiva			Seq. Zero			Mútua de Seq. Zero	
R (%/km)	X (%/km)	Q (MVar/km)	R (%/km)	X (%/km)	Q (MVar/km)	R (%/km)	X (%/km)
0,0013	0,0159	0,7737	0,0165	0,0439			
0,0256	0,0967	0,1707	0,0883	0,3114	0,1196	0,0168	0,0262
0,1270	0,2640	0,0621	0,2710	0,9530	0,0366	0,1654	0,6080
0,5060	0,8700	0,0189	1,1460	4,1330	0,0086		

DA barra		PARA barra		Tensão (kV)	Comprimento (Km)	Reator (não chaveável) MVar	
número	nome	número	nome			Barra "DA"	Barra "PARA"
100	Canário-230	120	Cardeal-230	230	108,00		
100	Canário-230	150	Tiziu-230	230	230,00		
100	Canário-230	150	Tiziu-230	230	230,00		
120	Cardeal-230	150	Tiziu-230	230	225,00		
120	Cardeal-230	130	Curió-230	230	180,00		
120	Cardeal-230	130	Curió-230	230	180,00		
110	Sabiá-230	130	Curió-230	230	50,00		
110	Sabiá-230	150	Tiziu-230	230	94,00		
134	Curió-69	140	Sanhaço-69	69	5,75		
151	Tiziu-138	160	Pardal-138	138	40,00		
151	Tiziu-138	160	Pardal-138	138	40,00		
111	Sabiá-138	170	Azulão-138	138	19,00		
160	Pardal-138	170	Azulão-138	138	26,00		
112	Sabiá-440	180	Bicudo-440	440	60,00		
180	Bicudo-440	190	Chopim-440	440	150,00	40,00	40,00
131	Curió-440-Cap	221	Arara-440-Cap	440	450,00	80,00	80,00
190	Chopim-440	231	Pelicano-440	440	240,00		
230	Pelicano-230	240	Coruja-230	230	41,00		
230	Pelicano-230	250	Urubu-230	230	65,00		
250	Urubu-230	260	Garça-230	230	44,00		
250	Urubu-230	260	Garça-230	230	44,00		
210	Gavião-230	260	Garça-230	230	90,00		
210	Gavião-230	260	Garça-230	230	90,00		
200	Tucano-230	210	Gavião-230	230	85,00		
200	Tucano-230	220	Arara-230	230	96,00		
200	Tucano-230	220	Arara-230	230	96,00		
220	Arara-230	230	Pelicano-230	230	101,00		

Tabela II.1 - Dados das linhas de transmissão

Barramento	Tensão (kV)		X(%) Base do trafo	S (MVA) por unidade	Número de unidades	Tap			Ligação	
	Enrol.1	Enrol.2				Tipo	Local	Passo	Enrol.1	Enrol.2
Canário	18	230	11,70	110	5	Fixo	Alta	4 x ± 2,5%	Delta	Yat
Sabiá	13,8	230	13,10	85	4	Fixo	Alta	4 x ± 2,5%	Delta	Yat
Sabiá	230	138	13,76	150	1	LTC	Alta	5 x ± 2,0%	Yat	Delta
Cardeal	230	88	9,46	80	2	LTC	Alta	5 x ± 2,0%	Yat	Delta
Curió	230	138	14,00	140	1	LTC	Alta	5 x ± 2,0%	Yat	Delta
Curió	230	69	12,57	30	2	LTC	Alta	5 x ± 2,0%	Yat	Delta
Curió	230	69	12,85	30	1	LTC	Alta	5 x ± 2,0%	Yat	Delta
Pardal	138	69	9,40	120	2	LTC	Alta	5 x ± 2,0%	Yat	Delta
Azulão	138	69	8,80	100	1	LTC	Alta	5 x ± 2,0%	Yat	Delta
Tiziu	230	138	13,92	150	2	LTC	Alta	5 x ± 2,0%	Yat	Delta
Chopim	440	138	13,27	100	1	LTC	Alta	5 x ± 2,0%	Yat	Yat
Tucano	13,8	230	12,00	110	5	Fixo	Alta	4 x ± 2,5%	Delta	Yat
Gavião	13,8	230	12,40	180	4	Fixo	Alta	4 x ± 2,5%	Delta	Yat
Arara	230	138	11,10	120	1	LTC	Alta	5 x ± 2,0%	Yat	Delta
Urubu	230	138	12,92	100	1	LTC	Alta	5 x ± 2,0%	Yat	Delta

Tabela II.2 - Dados dos transformadores de dois enrolamentos

Barramento	Tensão (kV)			X(%) Base do trafo			S (MVA) por unidade	Número de unidades	Tap			Ligação		
	Enrol.1	Enrol.2	Enrol.3	p-s	s-t	t-p			Tipo	Local	Passo	P	S	T
Curió	230	440	13,8	14	10,5	26	150	2	Fixo	Alta		Yat	Yat	Delta
Arara	230	440	13,8	14	10,5	26	150	2	Fixo	Alta		Yat	Yat	Delta
Sabiá	230	440	13,8	14	10,5	26	150	2	LTC	Alta		Yat	Yat	Delta
Pelicano	230	440	13,8	14	10,5	26	150	2	LTC	Alta		Yat	Yat	Delta
Bicudo	440	69	13,8	12	3,55	25,5	80	2	LTC	Alta		Yat	Yat	Delta

Tabela II.3 - Dados dos transformadores de três enrolamentos

Barra	Tipo	Tensão (kV)	Potência (MVAr)	Número de unidades	Chaveável?
Pardal	Capacitor	138	20	2	Sim
Bicudo	Capacitor	13,8	5	2	Sim
Bicudo	Reator	440	40	1	Sim
Garça	Capacitor	230	10	5	Sim

Tabela II.4 - Dados da compensação paralela

DA barra		PARA barra		Tensão (kV)	Valor
número	nome	número	nome		
131	Curió-440-Cap	132	Curió-440	440	14% da LT Curió-Arara 440 kV
221	Arara-440-Cap	222	Arara-440	440	14% da LT Curió-Arara 440 kV

Tabela II.5 - Dados da compensação série

Máquina	Base de Potência da Máquina								T'd0 (s)	T'q0 (s)	T''d0 (s)	T''q0 (s)	H (MJ/MVA)
	Xd (%)	Xq (%)	X'd (%)	X'q (%)	X''d (%)	Xl (%)	Ra (%)	D (pu)					
CANÁRIO	101,40	77,00	31,40		28,00	16,30	0,50	2,00	6,55		0,04	0,07	3,12
SABIÁ	105,00	98,00	18,50	36,00	13,00	7,00	0,31	2,00	6,10	0,30	0,04	0,10	6,19
TUCANO	106,00	61,00	31,50		25,00	14,70	0,24	2,00	8,68		0,04	0,08	3,82
GAVIÃO	92,00	51,00	30,00		22,00	13,00	0,20	2,00	5,20		0,03	0,03	3,18

Tabela II.6 - Dados de máquinas (regime transitório)

Barramento	Tensão Nominal (kV)	Potência/máq. Nominal (MVA)	Limite/máq. de reativos (MVar)		Número de unidades	Tipo
			Máximo	Mínimo		
CANÁRIO	18	100	35	-35	5	hidráulica
SABIÁ	13,8	75	25	-25	4	térmica
TUCANO	13,8	115	35	0	5	hidráulica
GAVIÃO	13,8	158	45	-45	4	hidráulica

Tabela II.7 - Dados de máquinas (regime permanente)

Barra	Tensão (kV)	Potência		P constante	Tipo (%)	
		Ativa (MW)	Reativa (MVar)		Z constante	I constante
Sabiá	138	40	10	100	0	0
Cardeal	88	120	40	100	0	0
Curió	138	110	40	100	0	0
Sanhaço	69	70	20	100	0	0
Tiziu	138	160	60	100	0	0
Pardal	69	40	10	100	0	0
Azulão	69	40	10	100	0	0
Bicudo	69	130	40	100	0	0
Chopim	138	90	20	100	0	0
Arara	138	110	30	100	0	0
Coruja	230	90	20	100	0	0
Urubu	138	80	20	100	0	0
Garça	230	120	50	100	0	0

Tabela II.8 - Dados de cargas





Tabela II.9 - Dados dos reguladores de tensão





Tabela II.10 - Dados dos reguladores de velocidade

Anexo III

Novo modelo em CDU proposto para o SVS Bandeirantes

```

DCDU
(
(ncdu) ( nome cdu )
    190 CE_BAND_CCT
(
(
    Mod_op = 0 => controle separado
(
    Mod_op = 1 => controle conjunto
(
(-----
(EFPAR (npar) (      valpar      )
(-----
(
DEFPAR #Q_Sha          0.600   OBS:   Fator de participação do CE Master
DEFPAR #Slp_j          0.01    OBS:   Slope para operação em modo conjunto
(
DEFPAR #LocM1          1193
DEFPAR #LocM2          1194
DEFPAR #LocM3          42
DEFPAR #LocM4          43
DEFPAR #LocM5          218
(
DEFPAR #Ki             0.50000
DEFPAR #Kp             1.00
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
0010 ENTRAD           Mod_op
0020 ENTRAD           ZERO
0030 IMPORT FLXR       FLXR_m #LocM1
0040 IMPORT FLXR       FLXR_s #LocM2
0050 IMPORT VOLT       VOLT_m #LocM3
0060 IMPORT VOLT       VOLT_s #LocM4
(
( INICIALIZACAO DE VREF
(
0070 DIVSAO           FLXR_m Ices_m
                        VOLT_m Ices_m
0080 DIVSAO           FLXR_s Ices_s
                        VOLT_s Ices_s
0090 IMPORT VOLT       V_alt #LocM5
0100 SOMA              V_alt Vref0
                        X160 Vref0
0110 ENTRAD           Degrau
0120 S/HOLD           Vref0 Vref
                        Mod_op Vref
0130 SOMA              Ices_m X130
                        Ices_s X130
0140 GANHO             X130 X140 #Q_Sha
0150 SOMA              -Ices_m X150
                        X140 X150
0160 GANHO             X130 X160 #Slp_j
0170 SOMA              Vref Vref_j
                        -X160 Vref_j
                        Degrau Vref_j
0180 GANHO             X150 X180 #Kp
0190 GANHO             X150 X190 #Ki
0200 LOGIC .NOT.      Mod_op Reset
0210 INTRES           X190 X210 1.0
                        Reset X210
                        ZERO X210
0220 SOMA              X180 X220
                        X210 X220
0230 SELET2           ZERO X230
                        X220 X230
                        Mod_op X230
0240 GANHO             X230 X240 1.0
0250 GANHO             X230 X250 -1.0
0260 SOMA              Vref_j VSAC_m

```

```

                                X240   VSAC_m
0270 SOMA                      Vref_j VSAC_s
                                X250   VSAC_s
0280 EXPORT VSAC               VSAC_m
0290 EXPORT CDU               VSAC_s
(
0300 EXPORT CDU               Mod_op
0310 EXPORT CDU               Mod_op
(
(-----
(DEFVA (stip) (vdef) ( dl )
(-----
(
DEFVAL      Mod_op 0.0
DEFVAL      MHUM  -1.0
DEFVAL      HUM   1.0
DEFVAL      ZERO  0.0
DEFVAL      X210  0.0
DEFVAL      Degrau 0.0
DEFVAL VAR   Vref  Vref0
(
FIMCDU
(
(ncdu) ( nome cdu )
189 CE_BAND_VSAC
(
( *****
( *****
( **          BLOCO DE DEFINIÇÕES DE PARÂMETROS - COMANDOS DEFPAR          **
( *****
( *****
(
(-----
(EFPAR (npar) (      valpar      )
(-----
DEFPAR #LocM1                      3
(
(nb)i(tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
0010 IMPORT CDU                   VSAC_s #LocM1
0020 EXPORT VSAC   VSAC_s
(
FIMCDU
(
(ncdu) ( nome cdu )
191 CE_BAND_MAST
(
( *****
( *****
( **          BLOCO DE DEFINIÇÕES DE PARÂMETROS - COMANDOS DEFPAR          **
( *****
( *****
(
(-----
(EFPAR (npar) (      valpar      )
(-----
(
DEFPAR #K2                      20.0
DEFPAR #K4                      0.0
DEFPAR #Slp_s                   0.02  OBS:  Slp_s = Slope no modo separado
DEFPAR #X100                    15.0
DEFPAR #X310                    0.25
DEFPAR #X150                    0.6
DEFPAR #X200                    0.03
DEFPAR #X250                    0.04
DEFPAR #LocM1                   3217
DEFPAR #LocM2                   3234
DEFPAR #LocM3                   2

```

```

(
( Lógica de Chaveamento de Elementos Externos
( Tempo de indisponibilidade dos elementos após manobra de abertura
(
DEFPAR #Tindc          5.0      OBS:  Tempo de indisponibilidade
(                               do capacitor após abertura
(
DEFPAR #Tindr          5.0      OBS:  Tempo de indisponibilidade
(                               do reator após abertura
(
( Lógica de Chaveamento de Elementos Externos - DISPONIBILIDADE DOS ELEMENTOS
(
( #CAP-S = 1 SIGNIFICA CAPACITOR DISPONÍVEL PARA CHAVEAMENTO
(   EM MODO AUTOMATICO
( #CAP-S = 0 SIGNIFICA CAPACITOR EM MODO MANUAL (INDISPONÍVEL
(   PARA CHAVEAMENTO EM MODO AUTOMATICO)
( #RT1-S = 1 SIGNIFICA REATOR DA LT IT-BD CIRC.2 345 kV DISPONÍVEL
(   PARA CHAVEAMENTO EM MODO AUTOMATICO
( #RT1-S = 0 SIGNIFICA REATOR DA LT IT-BD CIRC.2 345 kV EM MODO
(   MANUAL (INDISPONÍVEL PARA CHAVEAMENTO EM MODO AUTOMATICO)
( #RT2-S = 1 SIGNIFICA REATOR DA LT IT-SB CIRC.1 345 kV DISPONÍVEL
(   PARA CHAVEAMENTO EM MODO AUTOMATICO
( #RT2-S = 0 SIGNIFICA REATOR DA LT IT-SB CIRC.1 345 kV EM MODO
(   MANUAL (INDISPONÍVEL PARA CHAVEAMENTO EM MODO AUTOMATICO)
(
( Obs: O status "0" serve para forçar o controle a não considerar o elemento,
(   independentemente do fato de o mesmo estar ou não presente no flow.
(
DEFPAR #CAP-S          1.0
DEFPAR #RT1-S          0.0
DEFPAR #RT2-S          0.0
(
( CORREÇÃO DOS LIMITES COM A FREQUÊNCIA
(
DEFPAR #CFREQ          0.0      OBS:  CFREQ = 0.0 NAO CORRIGE LIMITES COM FREQUÊNCIA
(                               CFREQ = 1.0 CORRIGE LIMITES COM FREQUÊNCIA
(
( *****
( *****
( **                MALHA PRINCIPAL DO CE-MASTER                **
( *****
( *****
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
0001 IMPORT CDU          Mod_op #LocM3
0002 LOGIC .NOT. Mod_op not_MO
0010 ENTRAD              Degrau
0020 IMPORT VCES          Vces
0030 IMPORT ICES          Ices
0032 ENTRAD              Slp_s
0040 MULTPL              Ices X40
(                               Slp_s X40
0041 SOMA                  X40 Vref0
(                               Vces Vref0
0042 S/HOLD                Vref0 X42
(                               not_MO X42
0045 SOMA                  X42 Vref
(                               Degrau Vref
0050 SOMA                  Vref X50
(                               -X40 X50
0060 SELET2                X50 X60
(                               Vref_j X60
(                               Mod_op X60
0061 IMPORT VSAC          Vref_j
0070 SOMA                  X60 Err
(                               -Vces Err
0080 GANH0                Err X80      #K2

```

```

0090 GANHO      Err      X90      #K4
0100 PROINT     X80      X100     #X100      1.0      Lmin      Lmax
0110 SOMA       X100     X110
          X90      X110
0120 LIMITA     X110     BCES              Lmin      Lmax
0130 EXPORT BCES BCES
0140 IMPORT VOLT Vt
0150 FUNCAO RETA Vt      X150     1.0-#X150
0160 ENTRAD     Hum
0170 ENTRAD     M_Mil
0180 SELET2     Hum      X180
          M_Mil      X180
          X150     X180
0190 PROINT     X180     X190      1.0      1.0      Zero      Mil
0200 FUNCAO RETA X190     X200     1.0-#X200
0210 DELAY      X200     X210
0220 FUNCAO SINAL X210     X220
0230 SELET2     M_Mil      X230
          Hum      X230
          X290     X230
0240 PROINT     X230     X240      1.0      1.0      Zero      Mil
0250 FUNCAO RETA X240     X250     1.0-#X250
0260 DELAY      X250     X260
0270 FUNCAO SINAL X260     X270
0280 LOGIC      FFLOP1 X270     X280
          X220     X280
0290 LOGIC      .AND.   X280     X290
          X150     X290
0300 ENTRAD     Ymax
0310 ENTRAD     X310
0320 SELET2     Ymax      Lsup
          X310      Lsup
          X280      Lsup

(
(  CORRECAO DOS LIMITES COM A FREQUENCIA
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
0400 ENTRAD     CFREQ
0410 IMPORT FREQ X410
0411 LEDLAG      X410     FREQ      1.0      0.0      1.0      0.25
0420 SELET2     Hum      DELTF
          FREQ      DELTF
          CFREQ      DELTF
0430 ENTRAD     Ymin
0440 MULTPL      Lsup      Lmax
          DELTF      Lmax
0450 FUNCAO X**2 DELTF      DELF2
0460 MULTPL      X310      X460
          DELF2      X460
0470 SOMA       Ymin      X470
          -X310      X470
          X460      X470
0480 DIVSAO      X470      Lmin
          DELTF      Lmin

(
(
( *****
( *****
( **  LOGICA DE CHAVEAMENTO DOS ELEMENTOS EXTERNOS - CAPACITOR 91,5 Mvar **
( *****
( *****
(
(
(-----
( DETERMINAÇÃO DO STATUS DO CAPACITOR (STCP): LIGADO => STCP = 1 / DESLIGADO => STCP = 0
(-----
(

```

```

(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
2000 IMPORT VOLT          V218      218
2010 IMPORT QCAR          Q218      218
2020 GANHO                Q218      B218      1.0
2030 FUNCAO X**2          V218      X2030
2040 DIVSAO                B218      X2040
                        X2030      X2040
2050 FUNCAO ABS           X2040      X2050
2060 ENTRAD                MISMAT
2070 COMPAR .GE.          X2050      STCP
                        MISMAT      STCP
2080 LOGIC .NOT.          STCP      STCPN
(
2090 SAIDA                STCP
2100 SAIDA                STCPN
(
(
(-----
( MALHA PARA CONTAGEM DE TEMPO PARA CHAVEAMENTO DO CAPACITOR E
( GERAÇÃO DO PULSO PARA O CIRCUITO DE CLOCK
(-----
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
2109 ENTRAD                CAPOFF
2110 ENTRAD                CAPON
(
2120 SELET2                CAPOFF X2120
                        CAPON  X2120
                        BCES   X2120
2130 FUNCAO ABS            X2120 X2130
2140 FUNCAO ABS            BCES  BCE
2150 SOMA                  -X2130 X2150
                        BCE     X2150
2160 DIVSAO                X2150 X2160
                        X2300 X2160
2170 FUNCAO ABS            X2160 X2170
2180 LIMITA                X2170 X2180
(
(
(
2181 DELAY                X2180 X2181
2182 SOMA                  X2180 X2182
                        -X2181 X2182
2183 FUNCAO ABS            X2182 X2183
2184 DIVSAO                X2183 X2184
                        X2180 X2184
2185 ENTRAD                RESID
2186 COMPAR .GE.          X2184 X2186
                        RESID X2186
2187 LOGIC .NOT.          X2186 X2187
2188 T/HOLD                X2180 X2188
                        X2187 X2188
(
(
(
2190 FUNCAO PONTOS X2188 X2190      0.0 300.0 0.100 189.5
                        0.200 126.4 0.300 87.09
                        0.400 60.93 0.500 42.65
                        0.600 29.37 0.700 19.43
                        0.800 11.79 0.900 5.790
                        1.000 1.000
2200 SOMA                  X2190 X2200
                        -X2390 X2200
2210 GANHO                X2200 X2210      -1.0
2220 DELAY                X2210 X2220
2230 FUNCAO PULSO X2220 X2230      0.0 1.0 1.0 1.0

```

```

2240 ENTRAD          CAPDSP
2250 LOGIC  .AND.    X2230 X2250
                        CAPDSP X2250
                        X2258 X2250
(
( O SINAL X2250 SEGUE PARA O CIRCUITO GERADOR DE CLOCK
(
(
2251 ENTRAD          T_indc
2252 WSHOUT          STCPN X2252 0.005 1.0 0.005
2257 FUNCAO RETA     X2252 X2257 1.0 -0.05
2253 LOGIC  FFLOP1   X2256 X2253
                        X2257 X2253
2254 INTRES          X2253 X2254 1.0          ZERO    MIL
                        X2256 X2254
                        ZERO X2254
2255 SOMA            X2254 X2255
                        -T_indc X2255
2256 DELAY           X2255 X2256
2258 LOGIC  .NOT.    X2253 X2258
(
(
(
2280 SELET2          Ymin  X2280
                        Ymax  X2280
                        BCES  X2280
2290 FUNCAO ABS      X2280 X2290
2300 SOMA            -X2130 X2300
                        X2290 X2300
2310 LEDLAG          X2150 X2310 1.0 0.0 1.0 0.05
2320 ENTRAD          ZERO
2330 SELET2          ZERO X2330
                        HUM X2330
                        X2310 X2330
2350 GANHO            X2120 X2350 -1.0
2360 LOGIC  .AND.    X2350 X2360
                        STCPN X2360
2370 LOGIC  .AND.    X2120 X2370
                        STCP X2370
2380 LOGIC  .OR.     X2360 X2380
                        X2370 X2380
                        X7590 X2380
2390 INTRES          X2330 X2390 1.0          ZERO    MIL
                        X2380 X2390
                        ZERO X2390
2400 GANHO            BCES X2400 -1.0
2410 FUNCAO HISTE1   X2400 X2410 0.40-0.915 2.0
                        -0.56 0.0
(
( O SINAL CKCP VEM DO CIRCUITO GERADOR DE CLOCK
(
2420 T/HOLD          X2410 X2420
                        CKCP X2420
(
( O SINAL X7100 VEM DO CIRCUITO DE TEMPORIZAÇÃO
(
2430 S/HOLD          X2420 X2430
                        X7100 X2430
(
2440 EXPORT CDU      X2430
(
2500 ENTRAD          SHT_CP
2510 SELET2          ZERO X2510
                        SHT_CP X2510
                        STCP X2510
2520 SAIDA           X2510
(
(

```



```

( *****
( *****
( LOGICA DE CHAVEAMENTO DOS ELEMENTOS EXTERNOS - REATOR 1 60,0 Mvar
( *****
( *****
( REATOR DA LT BAND-ITUMB. 345 kV CIRCUITO 2
( *****
(
(-----
( DETERMINAÇÃO DO STATUS DO REATOR 1 (STR1): LIGADO => STR1 = 1 / DESLIGADO => STR1 = 0
(-----
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
( VERIFICAR SE O REATOR DA LT BD-IM C2 ESTA LIGADO/DESLIGADO
(
3000 IMPORT VOLT          V3218      3218
3010 IMPORT QCAR          Q3218      3218
3020 GANHO                Q3218      B3218      1.0
3030 FUNCAO X**2          V3218      X3030
3040 DIVSAO              B3218      X3040
                        X3030      X3040
3050 FUNCAO ABS          X3040      X3050
3070 COMPAR .GE.         X3050      STR1
                        MISMAT      STR1
3080 LOGIC .NOT.         STR1      STR1N
(
3090 SAIDA                STR1
3100 SAIDA                STR1N
(
(
(-----
( MALHA PARA CONTAGEM DE TEMPO PARA CHAVEAMENTO DO REATOR 1
( E GERAÇÃO DO PULSO PARA O CIRCUITO DE CLOCK
(-----
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
3109 ENTRAD              INDOFF
3110 ENTRAD              INDON
3120 SELET2              INDON      X3120
                        INDOFF      X3120
                        BCES         X3120
3130 FUNCAO ABS          X3120      X3130
3150 SOMA                -X3130      X3150
                        BCE          X3150
3160 DIVSAO              X3150      X3160
                        X3300      X3160
3170 FUNCAO ABS          X3160      X3170
3180 LIMITA              X3170      X3180
                        Zero         HUM
(
(
(
3181 DELAY              X3180      X3181
3182 SOMA                X3180      X3182
                        -X3181      X3182
3183 FUNCAO ABS          X3182      X3183
3184 DIVSAO              X3183      X3184
                        X3180      X3184
3186 COMPAR .GE.         X3184      X3186
                        RESID        X3186
3187 LOGIC .NOT.         X3186      X3187
3188 T/HOLD              X3180      X3188
                        X3187      X3188
(
(
(
(

```

```

3190 FUNCAO PONTOS X3188 X3190      0.0 300.0 0.100 189.5
      0.200 126.4 0.300 87.09
      0.400 60.93 0.500 42.65
      0.600 29.37 0.700 19.43
      0.800 11.79 0.900 5.790
      1.000 1.000

3200 SOMA          X3190 X3200
      -X3390 X3200

3210 GANH0          X3200 X3210 -1.0
3220 DELAY          X3210 X3220
3230 FUNCAO PULSO  X3220 X3230      0.0      1.0      1.0      1.0
3240 ENTRAD        RT1DSP
3250 LOGIC .AND.    X3230 X3250
      RT1DSP X3250
      X3258 X3250

(
( O SINAL X3250 SEGUE PARA O CIRCUITO GERADOR DE CLOCK
(
(
3251 ENTRAD        T_indr
3252 WSHOUT        STR1N X3252 0.005      1.0 0.005
3257 FUNCAO RETA   X3252 X3257      1.0 -0.05
3253 LOGIC FFLOP1  X3256 X3253
      X3257 X3253
3254 INTRES        X3253 X3254      1.0              ZERO      MIL
      X3256 X3254
      ZERO X3254
3255 SOMA          X3254 X3255
      -T_indr X3255
3256 DELAY          X3255 X3256
3258 LOGIC .NOT.    X3253 X3258

(
(
(
3280 SELET2        Ymin X3280
      Ymax X3280
      BCES X3280
3290 FUNCAO ABS     X3280 X3290
3300 SOMA           X3290 X3300
      -X3130 X3300
3310 LEDLAG         X3150 X3310      1.0      0.0      1.0      0.05
3330 SELET2         ZERO X3330
      HUM X3330
      X3310 X3330
3370 LOGIC .XOR.    STR1 X3370
      X3120 X3370
3380 LOGIC .OR.     X3370 X3380
      X7590 X3380
3390 INTRES        X3330 X3390      1.0              ZERO      MIL
      X3380 X3390
      ZERO X3390
3400 GANH0          BCES X3400 -1.0
3410 FUNCAO HISTE1 X3400 X3410      0.24      0.00      1.0
      -0.40      0.60

(
( O SINAL CKR1 VEM DO CIRCUITO GERADOR DE CLOCK
(
(
3420 T/HOLD        X3410 X3420
      CKR1 X3420

(
3450 S/HOLD        X3420 X3450
      X7110 X3450

(
3430 MULTPL        X3450 X3430
      X3470 X3430

(
( O SINAL X7110 VEM DO CIRCUITO DE TEMPORIZAÇÃO
(

```

```

(
3440 EXPORT CDU      X3430
(
3500 ENTRAD          SHT_RT
3510 SELET2          ZERO  X3510
                        SHT_RT X3510
                        STR1  X3510
3520 SAIDA           X3510
(
(-----
( LOGICA PARA RETIRADA AUTOMATICA DO REATOR 1 NO CASO DE ABERTURA DA LT BD-IM C.2
(-----
(
3460 IMPORT ILIN      I-BDIT #LocM1
3470 FUNCAO PULSO     I-BDIT X3470      0.1   1.0   1.0   1.0
(
(
(
( *****
( *****
( LOGICA DE CHAVEAMENTO DOS ELEMENTOS EXTERNOS - REATOR 2 60,0 Mvar
( *****
( *****
( REATOR DA LT BAND-SAMAMB 345 kV CIRCUITO 1
( *****
(
(-----
( DETERMINAÇÃO DO STATUS DO REATOR 2 (STR2): LIGADO => STR2 = 1 / DESLIGADO => STR2 = 0
(-----
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
4000 IMPORT VOLT      V3219      3219
4010 IMPORT QCAR      Q3219      3219
4020 GANHO            Q3219 B3219      1.0
4030 FUNCAO X**2      V3219 X4030
4040 DIVSAO           B3219 X4040
                        X4030 X4040
4050 FUNCAO ABS       X4040 X4050
4070 COMPAR .GE.      X4050 STR2
                        MISMAT STR2
4080 LOGIC .NOT.      STR2 STR2N
(
4090 SAIDA            STR2
4100 SAIDA            STR2N
(
(
(-----
( MALHA PARA CONTAGEM DE TEMPO PARA CHAVEAMENTO DO REATOR 2
( E GERAÇÃO DO PULSO PARA O CIRCUITO DE CLOCK
(-----
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
4120 SELET2          INDON  X4120
                        INDOFF X4120
                        BCES   X4120
4130 FUNCAO ABS      X4120 X4130
4150 SOMA            -X4130 X4150
                        BCE    X4150
4160 DIVSAO          X4150 X4160
                        X4300 X4160
4170 FUNCAO ABS      X4160 X4170
4180 LIMITA          X4170 X4180
                        Zero    HUM
(
(
(
4181 DELAY           X4180 X4181

```

```

4182 SOMA          X4180  X4182
                    -X4181  X4182
4183 FUNCAO ABS    X4182  X4183
4184 DIVSAO        X4183  X4184
                    X4180  X4184
4186 COMPAR .GE.   X4184  X4186
                    RESID  X4186
4187 LOGIC  .NOT.   X4186  X4187
4188 T/HOLD        X4180  X4188
                    X4187  X4188
(
(
(
4190 FUNCAO PONTOS X4188  X4190      0.0 300.0 0.100 189.5
                                0.200 126.4 0.300 87.09
                                0.400 60.93 0.500 42.65
                                0.600 29.37 0.700 19.43
                                0.800 11.79 0.900 5.790
                                1.000 1.000

4200 SOMA          X4190  X4200
                    -X4390  X4200
4210 GANHO          X4200  X4210      -1.0
4220 DELAY          X4210  X4220
4230 FUNCAO PULSO   X4220  X4230      0.0   1.0   1.0   1.0
4240 ENTRAD        RT2DSP
4250 LOGIC  .AND.   X4230  X4250
                    RT2DSP X4250
                    X4258  X4250
(
( O SINAL X4250 VAI PARA O CIRCUITO GERADOR DE CLOCK
(
(
4252 WSHOUT         STR2N  X4252      0.005   1.0 0.005
4257 FUNCAO RETA     X4252  X4257      1.0 -0.05
4253 LOGIC  FFLOP1   X4256  X4253
                    X4257  X4253
4254 INTRES         X4253  X4254      1.0                ZERO    MIL
                    X4256  X4254
                    ZERO  X4254
4255 SOMA          X4254  X4255
                    -T_indr X4255
4256 DELAY          X4255  X4256
4258 LOGIC  .NOT.   X4253  X4258
(
(
(
4280 SELET2         Ymin   X4280
                    Ymax   X4280
                    BCES   X4280
4290 FUNCAO ABS     X4280  X4290
4300 SOMA          -X4130  X4300
                    X4290  X4300
4310 LEDLAG         X4150  X4310      1.0   0.0   1.0   0.05
4330 SELET2         ZERO   X4330
                    HUM    X4330
                    X4310  X4330
4370 LOGIC  .XOR.   STR2   X4370
                    X4120  X4370
4380 LOGIC  .OR.    X4370  X4380
                    X7590  X4380
4390 INTRES         X4330  X4390      1.0                ZERO    MIL
                    X4380  X4390
                    ZERO  X4390
4400 GANHO          BCES   X4400      -1.0
4410 FUNCAO HISTE1  X4400  X4410      0.24   0.00   1.0
                                -0.40   0.60
(
( O SINAL CKR2 VEM DO CIRCUITO GERADOR DE CLOCK

```

```

(
4419 DELAY          CKR2    X4419
(
4420 T/HOLD         X4410   X4420
                     X4419   X4420
4430 MULTPL        X4450   X4430
                     X4470   X4430
(
( O SINAL X7120 VEM DO CIRCUITO DE TEMPORIZAÇÃO
(
4480 DELAY          X7120   X4480
4490 DELAY          X4480   X4490
4450 S/HOLD         X4420   X4450
                     X4490   X4450
(
4440 EXPORT CDU    X4430
(
4510 SELET2        ZERO    X4510
                     SHT_RT X4510
                     STR2   X4510
4520 SAIDA         X4510
(
(-----
( LOGICA PARA RETIRADA AUTOMATICA DO REATOR 2 NO CASO DE ABERTURA DA LT BD-SB C.1
(-----
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
4460 IMPORT ILIN          I-BDSB #LocM2
4470 FUNCAO PULSO I-BDSB X4470 0.1 1.0 1.0 1.0
(
(
( *****
( *****
( CIRCUI TO GERADOR DOS CLOCKS PARA CHAVEAMENTO DOS ELEM. EXTERNOS
( *****
( *****
(
(-----
( GERAÇÃO DAS VARIÁVEIS A-B-C-D-E-F PARA FUNCIONAMENTO DO "CLOCK"
(-----
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
5000 LEDLAG          X2250 X5000 1.0 0.0 1.0 0.05
5010 FUNCAO RETA     X5000 XA0 1.0 -0.01
5020 FUNCAO RETA     X2410 X5020 1.0 0.01
5030 SELET2          HUM    XB0
                     ZERO    XB0
                     X5020   XB0
5040 LOGIC .AND.     XA0     X5040
                     XB0N    X5040
                     STCP     X5040
5050 LOGIC .AND.     XA0     X5050
                     XB0     X5050
                     STCPN    X5050
5060 LOGIC .OR.      X5040 XA1
                     X5050 XA1
5070 GANHO           STCPN  XB 1.0
5080 LOGIC .NAND.    XA1     X5080
                     XB      X5080
                     RT1DSP X5080
                     STR1    X5080
5085 LOGIC .NAND.    XA1     X5085
                     XB      X5085
                     RT2DSP X5085
                     STR2    X5085
5090 LOGIC .AND.     X5080 X5090

```

```

5095 LOGIC .AND. X5085 X5090
X5090 XA
XA1 XA
(
5100 LEDLAG X3250 X5100 1.0 0.0 1.0 0.05
5110 FUNCAO RETA X5100 XC0 1.0 -0.01
5130 SELET2 ZERO XD0
HUM XD0
X3410 XD0
5140 LOGIC .AND. XC0 X5140
XD0N X5140
STR1 X5140
5150 LOGIC .AND. XC0 X5150
XD0 X5150
STR1N X5150
5160 LOGIC .OR. X5140 XC1
X5150 XC1
5170 GANHO STR1N XD 1.0
5180 LOGIC .NAND. XC1 X5180
XD X5180
CAPDSP X5180
STCP X5180
5190 LOGIC .AND. X5180 XC
XC1 XC
(
5200 LEDLAG X4250 X5200 1.0 0.0 1.0 0.05
5210 FUNCAO RETA X5200 XE0 1.0 -0.01
5230 SELET2 ZERO XF0
HUM XF0
X4410 XF0
5240 LOGIC .AND. XE0 X5240
XF0N X5240
STR2 X5240
5250 LOGIC .AND. XE0 X5250
XF0 X5250
STR2N X5250
5260 LOGIC .OR. X5240 XE1
X5250 XE1
5270 GANHO STR2N XF 1.0
5280 LOGIC .NAND. XE1 X5280
XF X5280
CAPDSP X5280
STCP X5280
5290 LOGIC .AND. X5280 XE
XE1 XE
(
5291 LOGIC .NOT. XB0 XB0N
5292 LOGIC .NOT. XA XNA
5293 LOGIC .NOT. XB XNB
5294 LOGIC .NOT. XD0 XD0N
5295 LOGIC .NOT. XC XNC
5296 LOGIC .NOT. XD XND
5297 LOGIC .NOT. XE XNE
5298 LOGIC .NOT. XF XNF
5299 LOGIC .NOT. XF0 XF0N
(
(-----
( GERAÇÃO DO CLOCK PARA CONTROLE DA SAÍDA PARA A CARGA DINÂMICA DO CAPACITOR
(-----
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
5400 LOGIC .AND. XA X5400
XNC X5400
XNE X5400
5410 LOGIC .AND. XA X5410
XNB X5410
XD X5410

```

```

XNE      X5410
5420 LOGIC .AND.  XA      X5420
              XNB      X5420
              XC      X5420
              XD      X5420
              XF      X5420
5430 LOGIC .AND.  XA      X5430
              XNB      X5430
              XNC      X5430
              XND      X5430
              XF      X5430
5440 LOGIC .OR.   X5400  X5440
              X5410  X5440
              X5420  X5440
              X5430  X5440
5450 LOGIC FFLOP1 X5480  X5450
              X5440  X5450
5460 INTRES      X5450  X5460      1.0      ZERO      TRES
              X5480  X5460
              ZERO   X5460
5470 SOMA        X5460  X5470
              -DOISDT X5470
              -HUM    X5470
5480 DELAY      X5470  X5480
5490 IMPORT DT      DT
5500 GANHO      DT      DOISDT      2.0
5510 COMPAR .EQ. X2180  X5510
              HUM      X5510
5520 SELET2     X5440  CKCP
              X5450  CKCP
              X5510  CKCP
(
(-----
( GERAÇÃO DO CLOCK PARA CONTROLE DA SAÍDA PARA A CARGA DINÂMICA DO REATOR-1
(-----
(
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
5600 LOGIC .OR.   XNA      X5600
              XND      X5600
5610 LOGIC .OR.   XNA      X5610
              XB      X5610
5620 LOGIC .OR.   XND      X5620
              XNE      X5620
              XF      X5620
5630 LOGIC .OR.   XD      X5630
              XNE      X5630
              XNF      X5630
5640 LOGIC .AND.  XC      X5640
              X5600  X5640
              X5610  X5640
              X5620  X5640
              X5630  X5640
5650 LOGIC FFLOP1 X5680  X5650
              X5640  X5650
5660 INTRES      X5650  X5660      1.0      ZERO      TRES
              X5680  X5660
              ZERO   X5660
5670 SOMA        X5660  X5670
              -DOISDT X5670
              -HUM    X5670
5680 DELAY      X5670  X5680
5710 COMPAR .EQ. X3180  X5710
              HUM      X5710
5720 SELET2     X5640  CKR1
              X5650  CKR1
              X5710  CKR1
(

```

```

(-----
( GERAÇÃO DO CLOCK PARA CONTROLE DA SAÍDA PARA A CARGA DINÂMICA DO REATOR-2
(-----
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
5800 LOGIC .AND. XNA X5800
XNC X5800
XE X5800
5830 LOGIC .AND. XB X5830
XNC X5830
XE X5830
XNF X5830
5850 LOGIC .OR. X5800 X5850
X5830 X5850
5890 COMPAR .EQ. X4180 X5890
HUM X5890
5900 SELET2 X5850 CKR2
X5910 CKR2
X5890 CKR2
5910 LOGIC FFLOP1 X5940 X5910
X5850 X5910
5920 INTRES X5910 X5920 1.0 ZERO TRES
X5940 X5920
ZERO X5920
5930 FUNCAO RETA X5920 X5930 1.0 -2.0
5940 DELAY X5930 X5940
(
(
( *****
( *****
( CIRCUITO PARA GARANTIR DELTA_T MÍNIMO DE 1s ENTRE CHAVEAMENTOS SUCESSIVOS
( *****
( *****
(
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
7000 LOGIC .OR. CKCP X7000
CKR1 X7000
CKR2 X7000
7010 INTRES X7000 X7010 1.E10 ZERO HUM
X7050 X7010
ZERO X7010
7020 SELET2 M_DMIL X7020
HUM X7020
X7010 X7020
7030 PROINT X7020 X7030 1.0 1.0 ZERO TRES
7040 SOMA X7030 X7040
-HUM X7040
-DOISDT X7040
7050 DELAY X7040 X7050
7060 FUNCAO MENOS X7020 X7060
7070 FUNCAO SINAL X7060 X7070
7080 LOGIC .AND. X7070 X7080
Hum X7080
7090 DELAY X7080 X7090
7100 MULTPL X7090 X7100
CKCP X7100
7110 MULTPL X7090 X7110
CKR1 X7110
7120 MULTPL X7090 X7120
CKR2 X7120
7130 ENTRAD M_DMIL
(
(
( *****

```



```

( *****
(      CIRCUITO PARA RESET DA CONTAGEM DE TEMPO APÓS OCORRÊNCIA DE CHAVEAMENTOS
( *****
( *****
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
7500 WSHOUT      X2430 X7500  0.005  1.0 0.005
7510 WSHOUT      X3430 X7510  0.005  1.0 0.005
7520 WSHOUT      X4430 X7520  0.005  1.0 0.005
7530 FUNCAO ABS  X7500 X7530
7540 FUNCAO ABS  X7510 X7540
7550 FUNCAO ABS  X7520 X7550
7560 FUNCAO RETA X7530 X7560      1.0 -0.05
7570 FUNCAO RETA X7540 X7570      1.0 -0.05
7580 FUNCAO RETA X7550 X7580      1.0 -0.05
7590 LOGIC .OR.  X7560 X7590
              X7570 X7590
              X7580 X7590
(
( *****
( *****
(      BLOCO DE DEFINIÇÃO DE VALORES - DEFVAL
( *****
( *****
(
(-----
(DEFVA (stip) (vdef) ( d1 )
(-----
(
DEFVAL      HUM      1.0
DEFVAL      M_MIL    -1000.
DEFVAL      MIL      1000.
DEFVAL VAR   X100     BCES
DEFVAL      X310     #X310
DEFVAL      X210     0.0
DEFVAL      X240     0.0
DEFVAL      X280     0.0
DEFVAL BMXCES Ymax
DEFVAL BMNCES Ymin
DEFVAL      Slp_s    #Slp_s
DEFVAL CFREQ      #CFREQ
DEFVAL      ZERO     0.0
DEFVAL      CAPON    0.56
DEFVAL      CAPOFF   -0.40
DEFVAL      INDON    -0.24
DEFVAL      INDOFF   0.40
DEFVAL      M_DMIL   -1.E4
DEFVAL      X2390    0.0
DEFVAL      X3390    0.0
DEFVAL      X4390    0.0
DEFVAL VAR   X2420    X2050
DEFVAL VAR   X3420    X3050
DEFVAL VAR   X4420    X4050
DEFVAL      CAPDSP   #CAP-S
DEFVAL      RT1DSP   #RT1-S
DEFVAL      RT2DSP   #RT2-S
DEFVAL      X7010    0.
DEFVAL      X7040    0.
DEFVAL VAR   X2430    X2510
DEFVAL VAR   X3430    X3510
DEFVAL VAR   X4430    X4510
DEFVAL      MISMAT   0.001
DEFVAL      X5460    0.
DEFVAL      X5660    0.
DEFVAL      X5920    0.
DEFVAL      TRES     3.0
DEFVAL      SHT_CP   -0.915

```

```

DEFVAL      SHT_RT  0.600
DEFVAL      RESID   0.050
DEFVAL VAR    X2188   X2180
DEFVAL VAR    X3188   X3180
DEFVAL VAR    X4188   X4180
(
DEFVAL      Mod_op   0.
DEFVAL VAR    Vref    Vref0
DEFVAL      Degrau   0.
(
DEFVAL      T_indc   #Tindc
DEFVAL      T_indr   #Tindr
DEFVAL      X2254     0.
DEFVAL      X3254     0.
DEFVAL      X4254     0.
(
FIMCDU
(
(-----
(ncdu) ( nome cdu )
192 CE_BAND_SLAV
(
( *****
( *****
( **          BLOCO DE DEFINIÇÕES DE PARÂMETROS - COMANDOS DEFPAR          **
( *****
( *****
(
(-----
( EFPAR (npar) (      valpar      )
(-----
(
DEFPAR #K2              20.0
DEFPAR #K4              0.0
DEFPAR #Slp_s          0.02
DEFPAR #X100           15.0
DEFPAR #X310           0.25
DEFPAR #X150           0.6
DEFPAR #X200           0.03
DEFPAR #X250           0.04
DEFPAR #LocM1          4
(
DEFPAR #CFREQ          0.0      OBS:  CFREQ = 0.0 NAO CORRIGE LIMITES COM FREQUÊNCIA
(                                     CFREQ = 1.0 CORRIGE LIMITES COM FREQUÊNCIA
(
( *****
( *****
( **          MALHA PRINCIPAL DO CE-SLAVE          **
( *****
( *****
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
0001 IMPORT CDU          Mod_op #LocM1
0002 LOGIC .NOT.   Mod_op not_MO
0010 ENTRAD            Degrau
0020 IMPORT VCES        Vces
0030 IMPORT ICES        Ices
0032 ENTRAD            Slp_s
0040 MULTPL            Ices   X40
                        Slp_s X40
0041 SOMA              X40    Vref0
                        Vces   Vref0
0042 S/HOLD            Vref0 X42
                        not_MO X42
0045 SOMA              X42    Vref
                        Degrau Vref
0050 SOMA              Vref   X50

```

```

0060 SELET2      -X40    X50
                  X50    X60
                  Vref_j X60
                  Mod_op X60
0061 IMPORT VSAC      Vref_j
0070 SOMA          X60    Err
                  -Vces   Err
0080 GANHO          Err    X80    #K2
0090 GANHO          Err    X90    #K4
0100 PROINT         X80    X100   #X100    1.0    Lmin    Lmax
0110 SOMA           X100   X110
                  X90    X110
0120 LIMITA         X110   BCES    Lmin    Lmax
0130 EXPORT BCES    BCES
0140 IMPORT VOLT     Vt
0150 FUNCAO RETA     Vt      X150   1.0-#X150
0160 ENTRAD         Hum
0170 ENTRAD         M_Mil
0180 SELET2         Hum    X180
                  M_Mil   X180
                  X150   X180
0190 PROINT         X180   X190    1.0    1.0    Zero    Mil
0200 FUNCAO RETA     X190   X200   1.0-#X200
0210 DELAY          X200   X210
0220 FUNCAO SINALL  X210   X220
0230 SELET2         M_Mil   X230
                  Hum      X230
                  X290   X230
0240 PROINT         X230   X240    1.0    1.0    Zero    Mil
0250 FUNCAO RETA     X240   X250   1.0-#X250
0260 DELAY          X250   X260
0270 FUNCAO SINALL  X260   X270
0280 LOGIC FFLOP1   X270   X280
                  X220   X280
0290 LOGIC .AND.    X280   X290
                  X150   X290
0300 ENTRAD         Ymax
0310 ENTRAD         X310
0320 SELET2         Ymax    Lsup
                  X310    Lsup
                  X280    Lsup
(
(  CORRECAO DOS LIMITES COM A FREQUENCIA
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
0400 ENTRAD         CFREQ
0410 IMPORT FREQ     X410
0411 LEDLAG         X410    FREQ    1.0    0.0    1.0    0.25
0420 SELET2         Hum    DELTF
                  FREQ    DELTF
                  CFREQ    DELTF
0430 ENTRAD         Ymin
0440 MULTPL         Lsup    Lmax
                  DELTF    Lmax
0450 FUNCAO X**2     DELTF    DELF2
0460 MULTPL         X310    X460
                  DELF2    X460
0470 SOMA           Ymin    X470
                  -X310   X470
                  X460    X470
0480 DIVSAO         X470    Lmin
                  DELTF    Lmin
(
(-----
(DEFVA (stip) (vdef) ( d1 )
(-----
(

```

```

DEFVAL      Hum      1.0
DEFVAL      Zero     0.0
DEFVAL      Mil      1000.
DEFVAL      M_Mil    -1000.
DEFVAL VAR   X100     BCES
DEFVAL      X310     #X310
DEFVAL      X210     0.0
DEFVAL      X240     0.0
DEFVAL      X280     0.0
DEFVAL BMXCES Ymax
DEFVAL BMNCES Ymin
DEFVAL      Slp_s    #Slp_s
DEFVAL      CFREQ    #CFREQ
(
DEFVAL      Mod_op   0.
DEFVAL VAR   Vref    Vref0
DEFVAL      Degrau   0.
(
FIMCDU
(
(
(ncdu) ( nome cdu )
  1190 CEBAND-CAPAC
(
(-----
(EFPAR (npar) (      valpar      )
(-----
(
DEFPAR #CFREQ                      0.0      OBS:  CFREQ = 0.0 NAO CORRIGE LIMITE
(                                     CFREQ = 1.0 CORRIGE LIMITE
(
(-----
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(-----
(
0010 IMPORT CDU                SHUNT    1190
0120 GANHO                     SHUNTF   NSHUNT  -1.0
0150 ENTRAD                   ERRO
0160 SOMA                      NSHUNT   BSHUNT
(                                ERRO    BSHUNT
0170 LEDLAG                   BSHUNT   BLIMIT    1.0    0.0    1.0    0.01 Linf    Lsup
0180 EXPORT BLDIN             BLIMIT
(
(  CORRECAO DOS LIMITES DA CARGA DINÂMICA COM A FREQUÊNCIA
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
0400 ENTRAD                   CFREQ
0401 ENTRAD                   HUM
0410 IMPORT FREQ              X410
0411 LEDLAG                   X410   FREQ      1.0    0.0    1.0    0.25
0420 SELET2                   HUM    DELTF
(                                FREQ    DELTF
(                                CFREQ   DELTF
0430 ENTRAD                   Ymax
0440 MULTPL                   Ymax    Lsup
(                                DELTF   Lsup
0450 MULTPL                   SHUNT   SHUNTF
(                                DELTF   SHUNTF
(
(
(
(-----
(DEFVA (stip) (vdef) ( d1 )
(-----
(
DEFVAL      Linf      0.0000
DEFVAL      Ymax      0.915

```




```

DEFVAL VAR      BSHUNT BLIMIT
DEFVAL          HUM      1.0
DEFVAL          CFREQ    #CFREQ
(
FIMCDU
(
(
(ncdu) ( nome cdu )
1191 CEBAND-REAT1
(
(-----
(EFPAR (npar) (      valpar      )
(-----
(
DEFPAR #CFREQ                      0.0      OBS:  CFREQ = 0.0 NAO CORRIGE LIMITE
(                                     CFREQ = 1.0 CORRIGE LIMITE
(
(-----
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(-----
(
0010 IMPORT CDU                SHUNT      1191
0120 GANHO                     SHUNTF     NSHUNT   -1.0
0150 ENTRAD                    ERRO
0160 SOMA                      NSHUNT     BSHUNT
(                                ERRO      BSHUNT
0170 LEDLAG                    BSHUNT     BLIMIT    1.0    0.0    1.0    0.01    Linf    Lsup
0180 EXPORT BLDIN              BLIMIT
(
(  CORRECAO DOS LIMITES DA CARGA DINÂMICA COM A FREQUÊNCIA
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
0400 ENTRAD                    CFREQ
0401 ENTRAD                    HUM
0410 IMPORT FREQ                X410
0411 LEDLAG                    X410     FREQ      1.0    0.0    1.0    0.25
0420 SELET2                    HUM      DELTF
(                                FREQ      DELTF
(                                CFREQ     DELTF
0430 ENTRAD                    Ymin
0440 DIVSAO                    Ymin     Linf
(                                DELTF     Linf
0450 DIVSAO                    SHUNT     SHUNTF
(                                DELTF     SHUNTF
(
(-----
(DEFVA (stip) (vdef) ( dl )
(-----
(
DEFVAL          Lsup      0.000
DEFVAL          Ymin     -0.600
DEFVAL VAR      BSHUNT     BLIMIT
DEFVAL          HUM      1.0
DEFVAL          CFREQ    #CFREQ
(
(
FIMCDU
(
(
(ncdu) ( nome cdu )
1192 CEBAND-REAT2
(
(-----
(
(-----
(EFPAR (npar) (      valpar      )
(-----


```

```
(
DEFFAR #CFREQ                                0.0      OBS:  CFREQ = 0.0 NAO CORRIGE LIMITE
(                                                CFREQ = 1.0 CORRIGE LIMITE
(
(-----)
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(-----)
(
0010 IMPORT CDU                SHUNT      1192
0120 GANHO                    SHUNTF NSHUNT -1.0
0150 ENTRAD                   ERRO
0160 SOMA                      NSHUNT BSHUNT
                        ERRO  BSHUNT
0170 LEDLAG                    BSHUNT BLIMIT      1.0    0.0    1.0    0.01    Linf    Lsup
0180 EXPORT BLDIN  BLIMIT
(
(  CORRECAO DOS LIMITES DA CARGA DINÂMICA COM A FREQUÊNCIA
(
(nb) (tipo) (stip)s(vent) (vsai) ( p1 )( p2 )( p3 )( p4 ) (vmin) (vmax)
(
0400 ENTRAD                   CFREQ
0401 ENTRAD                   HUM
0410 IMPORT FREQ              X410
0411 LEDLAG                    X410  FREQ      1.0    0.0    1.0    0.25
0420 SELET2                    HUM    DELTF
                        FREQ    DELTF
                        CFREQ    DELTF
0430 ENTRAD                   Ymin
0440 DIVSAO                    Ymin  Linf
                        DELTF  Linf
0450 DIVSAO                    SHUNT  SHUNTF
                        DELTF  SHUNTF
(
(-----)
(DEFVA (stip) (vdef) ( dl )
(-----)
(
DEFVAL      Lsup      0.000
DEFVAL      Ymin      -0.600
DEFVAL VAR   BSHUNT BLIMIT
DEFVAL      HUM        1.0
DEFVAL      CFREQ  #CFREQ
(
FIMCDU
(
999999
(
DLOC
(Lc)  (Tipo)( El )( Pa)Nc( Ex)Gr(Bl)
(
( BARRAS CA
(
  42  BARRAC      42
  43  BARRAC      43
 218  BARRAC      218
3218  BARRAC     3218
3219  BARRAC     3219
(
(
(
(
( MSRE's PARA AS CARGAS DINÂMICAS
(
1190  CDU        191                2440
1191  CDU        191                3440
1192  CDU        191                4440
(
(  CORRENTE NA LT ITUMBIARA-BANDEIRANTES 345 KV - C2
```


```
(
(Lc)    (Tipo)( El )( Pa)Nc( Ex)Gr(Bl)
3217    CIRCAC    217  218 2
(
( CORRENTE NA LT SAMAMBAIA-BANDEIRANTES 345 KV - C1
(
(Lc)    (Tipo)( El )( Pa)Nc( Ex)Gr(Bl)
3234    CIRCAC    234  218 1
(
( CORRENTE NOS CE_master e CE_slave
(
1193    CIRCAC    42   218 1
1194    CIRCAC    43   218 1
(
( DLOC's para implementação do CCT
(
  1     CDU       190                280
  2     CDU       190                300
  3     CDU       190                290
  4     CDU       190                310
(
9999999
(
FIM
```





CDU CCT














Livros Grátis

(<http://www.livrosgratis.com.br>)

Milhares de Livros para Download:

[Baixar livros de Administração](#)

[Baixar livros de Agronomia](#)

[Baixar livros de Arquitetura](#)

[Baixar livros de Artes](#)

[Baixar livros de Astronomia](#)

[Baixar livros de Biologia Geral](#)

[Baixar livros de Ciência da Computação](#)

[Baixar livros de Ciência da Informação](#)

[Baixar livros de Ciência Política](#)

[Baixar livros de Ciências da Saúde](#)

[Baixar livros de Comunicação](#)

[Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE](#)

[Baixar livros de Defesa civil](#)

[Baixar livros de Direito](#)

[Baixar livros de Direitos humanos](#)

[Baixar livros de Economia](#)

[Baixar livros de Economia Doméstica](#)

[Baixar livros de Educação](#)

[Baixar livros de Educação - Trânsito](#)

[Baixar livros de Educação Física](#)

[Baixar livros de Engenharia Aeroespacial](#)

[Baixar livros de Farmácia](#)

[Baixar livros de Filosofia](#)

[Baixar livros de Física](#)

[Baixar livros de Geociências](#)

[Baixar livros de Geografia](#)

[Baixar livros de História](#)

[Baixar livros de Línguas](#)

[Baixar livros de Literatura](#)
[Baixar livros de Literatura de Cordel](#)
[Baixar livros de Literatura Infantil](#)
[Baixar livros de Matemática](#)
[Baixar livros de Medicina](#)
[Baixar livros de Medicina Veterinária](#)
[Baixar livros de Meio Ambiente](#)
[Baixar livros de Meteorologia](#)
[Baixar Monografias e TCC](#)
[Baixar livros Multidisciplinar](#)
[Baixar livros de Música](#)
[Baixar livros de Psicologia](#)
[Baixar livros de Química](#)
[Baixar livros de Saúde Coletiva](#)
[Baixar livros de Serviço Social](#)
[Baixar livros de Sociologia](#)
[Baixar livros de Teologia](#)
[Baixar livros de Trabalho](#)
[Baixar livros de Turismo](#)